

#162957#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)

6837

6997

ВКТ-7

00272063

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,367	22,04	21,55	21,55	24	0	1	68,2	51,1	17,04	0,46	0,44	-
25.09.2025	0,329	20,11	19,64	19,64	24	0	1	67,9	51	16,81	0,45	0,43	-
26.09.2025	0,306	20,4	19,92	19,92	24	0	1	66,2	51,4	14,85	0,46	0,44	-
27.09.2025	0,314	19,93	19,45	19,45	24	0	1	68	51,8	16,27	0,45	0,43	-
28.09.2025	0,349	20,84	20,36	20,36	24	0	1	67,9	50,7	17,21	0,45	0,44	-
29.09.2025	0,305	20,17	19,71	19,71	24	0	1	67,3	51,8	15,46	0,44	0,44	-
30.09.2025	0,324	21,33	20,84	20,84	24	0	1	67,3	51,8	15,53	0,25	0,24	-
01.10.2025	0,178	14,06	13,84	13,84	24	0	1	52,7	42,2	10,54	0,17	0,16	-
02.10.2025	0,036	6,12	6,03	6,03	24	0	1	54	50,6	3,47	0,46	0,38	-
03.10.2025	0,573	30,82	30,17	30,17	24	0	1	66,7	47,6	19,09	0,47	0,36	-
04.10.2025	1,169	50,02	49	49	24	0	0	67,5	43,7	23,84	0,48	0,36	-
05.10.2025	1,138	45,77	44,84	44,84	24	0	0	67,5	42,1	25,36	0,48	0,35	-
06.10.2025	1,065	43,25	42,37	42,37	24	0	0	67,6	42,4	25,2	0,29	0,23	-
07.10.2025	0,612	109,89	109,18	109,18	24	0	1	34,4	28,7	5,67	0,33	0,26	-
08.10.2025	0,59	100,54	99,93	99,93	24	0	1	30,2	24,2	5,98	0,67	0,48	-
09.10.2025	1,071	38,39	37,54	37,54	24	0	0	70	41,4	28,52	0,65	0,48	-
10.10.2025	1,039	37,57	36,77	36,77	24	0	0	70,1	41,8	28,27	0,66	0,48	-
11.10.2025	1,022	37,26	36,44	36,44	24	0	0	70	42	28	0,66	0,48	-
12.10.2025	1,083	39,96	39,07	39,07	24	0	0	69,8	42	27,77	0,65	0,48	-
13.10.2025	1,174	42,9	41,95	41,95	24	0	0	69,9	42	27,94	0,64	0,48	-
14.10.2025	1,188	43,49	42,54	42,54	24	0	1	69,9	42	27,91	0,66	0,48	-
15.10.2025	1,156	41,17	40,28	40,28	24	0	0	70,5	41,8	28,63	0,65	0,48	-
16.10.2025	1,112	39,44	38,56	38,56	24	0	0	70,3	41,5	28,86	0,66	0,47	-
17.10.2025	1,101	39,1	38,24	38,24	24	0	0	70,4	41,6	28,83	0,64	0,48	-
18.10.2025	1,383	49,9	48,77	48,77	24	0	0	70,6	42,3	28,36	0,67	0,48	-
19.10.2025	1,453	53,28	52,09	52,09	24	0	0	70,7	42,8	27,86	0,65	0,48	-
20.10.2025	1,562	58,94	57,63	57,63	24	0	0	70,5	43,4	27,11	0,48	0,39	-
21.10.2025	1,169	95,23	94,08	94,08	24	0	0	46,6	34,1	12,53	0,5	0,38	-
22.10.2025	1,274	49,36	48,32	48,32	24	0	0	68,2	41,8	26,39	0,51	0,36	-
23.10.2025	1,113	41,47	40,6	40,6	24	0	0	68,9	41,4	27,44	0,51	0,35	-
Итого:	25,555	1252,75	1229,71	1229,71	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,555												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	24,101	1555,37	1518,55	1518,55
23.10.2025	49,656	2808,12	2748,26	2748,26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 11:21:22