

#166370#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)

6837

6997

ВКТ-7

00272063

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | dTtn, ч | TekEtr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2025 | 1,106    | 40,29   | 39,39   | 39,39   | 24       | 0       | 0      | 69,5   | 41,4   | 28,06 | 0,51    | 0,36    | -           |
| 25.10.2025 | 1,211    | 44,6    | 43,65   | 43,65   | 24       | 0       | 0      | 69,5   | 41,7   | 27,76 | 0,53    | 0,38    | -           |
| 26.10.2025 | 1,089    | 40,13   | 39,28   | 39,28   | 24       | 0       | 1      | 69,6   | 42     | 27,68 | 0,49    | 0,35    | -           |
| 27.10.2025 | 1,355    | 50,14   | 49,05   | 49,05   | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 42     | 27,62 | 0,52    | 0,36    | -           |
| 28.10.2025 | 1,318    | 47,82   | 46,8    | 46,8    | 24       | 0       | 0      | 69,9   | 41,8   | 28,16 | 0,52    | 0,35    | -           |
| 29.10.2025 | 1,271    | 45,79   | 44,79   | 44,79   | 24       | 0       | 0      | 69,9   | 41,5   | 28,39 | 0,5     | 0,35    | -           |
| 30.10.2025 | 1,265    | 46,41   | 45,37   | 45,37   | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 41,8   | 27,85 | 0,51    | 0,35    | -           |
| 31.10.2025 | 1,283    | 47,51   | 46,46   | 46,46   | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 42     | 27,63 | 0,52    | 0,35    | -           |
| 01.11.2025 | 1,347    | 48,86   | 47,76   | 47,76   | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 42     | 28,22 | 0,51    | 0,35    | -           |
| 02.11.2025 | 1,186    | 43,3    | 42,36   | 42,36   | 24       | 0       | 0      | 69,4   | 41,3   | 28,03 | 0,52    | 0,35    | -           |
| 03.11.2025 | 1,09     | 39,06   | 38,23   | 38,23   | 24       | 0       | 0      | 69,4   | 41     | 28,5  | 0,51    | 0,35    | -           |
| 04.11.2025 | 1,246    | 44,61   | 43,63   | 43,63   | 24       | 0       | 0      | 69,7   | 41,1   | 28,57 | 0,52    | 0,34    | -           |
| 05.11.2025 | 1,072    | 38,22   | 37,37   | 37,37   | 24       | 0       | 0      | 69,7   | 41     | 28,72 | 0,5     | 0,34    | -           |
| 06.11.2025 | 1,179    | 42,06   | 41,13   | 41,13   | 24       | 0       | 0      | 69,7   | 41     | 28,69 | 0,51    | 0,34    | -           |
| 07.11.2025 | 1,337    | 48,96   | 47,9    | 47,9    | 24       | 0       | 0      | 69,7   | 41,8   | 27,87 | 0,49    | 0,36    | -           |
| 08.11.2025 | 1,441    | 53,88   | 52,69   | 52,69   | 24       | 0       | 0      | 69,8   | 42,3   | 27,44 | 0,48    | 0,35    | -           |
| 09.11.2025 | 1,527    | 57,95   | 56,68   | 56,68   | 24       | 0       | 0      | 69,7   | 42,8   | 26,85 | 0,5     | 0,34    | -           |
| 10.11.2025 | 1,397    | 51,49   | 50,36   | 50,36   | 24       | 0       | 0      | 69,8   | 42     | 27,73 | 0,5     | 0,34    | -           |
| 11.11.2025 | 1,327    | 48,27   | 47,23   | 47,23   | 24       | 0       | 0      | 70     | 41,8   | 28,15 | 0,5     | 0,34    | -           |
| 12.11.2025 | 1,293    | 47,08   | 46,07   | 46,07   | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 41,5   | 28,07 | 0,5     | 0,35    | -           |
| 13.11.2025 | 1,218    | 43,3    | 42,34   | 42,34   | 24       | 0       | 0      | 70     | 41,2   | 28,78 | 0,5     | 0,35    | -           |
| 14.11.2025 | 1,246    | 44,95   | 43,95   | 43,95   | 24       | 0       | 0      | 69,4   | 41,1   | 28,36 | 0,49    | 0,36    | -           |
| 15.11.2025 | 1,607    | 59,91   | 58,59   | 58,59   | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 43,2   | 27,38 | 0,5     | 0,37    | -           |
| 16.11.2025 | 1,917    | 66,46   | 64,82   | 64,82   | 24       | 0       | 0      | 75     | 45,5   | 29,55 | 0,49    | 0,35    | -           |
| 17.11.2025 | 1,702    | 59,89   | 58,48   | 58,48   | 24       | 0       | 0      | 72,9   | 43,8   | 29,1  | 0,48    | 0,35    | -           |
| 18.11.2025 | 1,74     | 64,76   | 63,24   | 63,24   | 24       | 0       | 0      | 71,9   | 44,4   | 27,48 | 0,5     | 0,35    | -           |
| 19.11.2025 | 1,74     | 61,22   | 59,79   | 59,79   | 24       | 0       | 0      | 72,4   | 43,3   | 29,09 | 0,49    | 0,36    | -           |
| 20.11.2025 | 1,886    | 65,81   | 64,24   | 64,24   | 24       | 0       | 0      | 74     | 44,6   | 29,35 | 0,48    | 0,36    | -           |
| 21.11.2025 | 1,822    | 62,64   | 61,14   | 61,14   | 24       | 0       | 0      | 73,8   | 44     | 29,81 | 0,48    | 0,35    | -           |
| 22.11.2025 | 1,914    | 67,5    | 65,85   | 65,85   | 24       | 0       | 0      | 73,9   | 44,8   | 29,07 | 0,48    | 0,37    | -           |
| 23.11.2025 | 2,155    | 70,62   | 68,75   | 68,75   | 24       | 0       | 0      | 78,1   | 46,7   | 31,36 | 0,48    | 0,37    | -           |
| Итого:     | 44,287   | 1593,49 | 1557,39 | 1557,39 | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 44,287   |         |         |         |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т  | dM2, т  |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 23.10.2025 | 49,656   | 2808,12 | 2748,26 | 2748,26 |
| 23.11.2025 | 93,943   | 4401,61 | 4305,65 | 4305,65 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:03:43