

#190470#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Генерала Соммера 46-56, Калининград (ввод 1)
6837
6997
ВКТ-7
00272063
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,162	70,42	68,51	68,51	24	0	0	78,8	47,3	31,52	0,47	0,36	-3,9
25.11.2025	1,991	64,74	63,05	63,05	24	0	0	77,2	45,6	31,56	0,47	0,37	-0,9
26.11.2025	2,024	66,45	64,73	64,73	24	0	0	76,6	45,4	31,26	0,47	0,37	-0,4
27.11.2025	1,988	66,36	64,68	64,68	24	0	0	75,9	45,1	30,78	0,46	0,38	-1,3
28.11.2025	1,877	62,35	60,8	60,8	24	0	0	75,5	44,6	30,88	0,45	0,38	-0,4
29.11.2025	1,912	63,67	62,08	62,08	24	0	0	75,2	44,5	30,78	0,48	0,39	-0,3
30.11.2025	1,921	63,74	62,12	62,12	24	0	0	75,6	44,7	30,96	0,47	0,38	-0,5
01.12.2025	1,834	61,47	59,98	59,98	24	0	0	74,5	43,9	30,59	0,49	0,37	-
02.12.2025	2,028	67,31	65,57	65,57	24	0	0	76,2	45,2	30,97	0,49	0,36	-
03.12.2025	1,721	60,9	59,48	59,48	24	0	0	72,4	43,5	28,91	0,49	0,36	-
04.12.2025	1,69	62,15	60,76	60,76	24	0	0	70,7	42,9	27,79	0,5	0,37	-
05.12.2025	1,527	55,86	54,63	54,63	24	0	0	70	42	27,99	0,49	0,36	-
06.12.2025	1,48	53,12	51,95	51,95	24	0	0	69,9	41,3	28,53	0,48	0,37	-
07.12.2025	1,657	62,03	60,66	60,66	24	0	0	69,8	42,5	27,33	0,5	0,36	-
08.12.2025	1,525	55,6	54,35	54,35	24	0	0	70,3	42,2	28,08	0,51	0,36	-
09.12.2025	1,33	47,36	46,32	46,32	24	0	0	69,7	40,9	28,75	0,5	0,35	-
10.12.2025	1,269	45,31	44,35	44,35	24	0	0	69,6	40,9	28,66	0,48	0,35	-
11.12.2025	1,33	47,16	46,13	46,13	24	0	0	69,7	40,9	28,82	0,5	0,36	-
12.12.2025	1,393	50,6	49,5	49,5	24	0	0	69,9	41,7	28,18	0,48	0,36	-
13.12.2025	1,623	60,5	59,17	59,17	24	0	0	69,9	42,5	27,41	0,5	0,37	-
14.12.2025	1,496	54,55	53,33	53,33	24	0	0	69,9	41,9	28,07	0,49	0,37	-
15.12.2025	1,618	60,93	59,59	59,59	24	0	0	70	42,9	27,14	0,5	0,38	-
16.12.2025	1,763	63,11	61,65	61,65	24	0	0	71,9	43,3	28,6	0,5	0,38	-
17.12.2025	1,913	64,02	62,4	62,4	24	0	0	74,9	44,2	30,63	0,49	0,37	-
18.12.2025	1,853	64,4	62,84	62,84	24	0	0	73,8	44,3	29,51	0,49	0,36	-
19.12.2025	1,699	63,08	61,66	61,66	24	0	0	70,7	43,2	27,55	0,5	0,36	-
20.12.2025	1,555	57,85	56,6	56,6	24	0	0	69,8	42,3	27,49	0,49	0,37	-
21.12.2025	1,534	55,96	54,74	54,74	24	0	0	70	42	28,01	0,5	0,36	-
22.12.2025	1,55	55,99	54,75	54,75	24	0	0	70,3	42	28,34	0,49	0,36	-
23.12.2025	2,031	67,18	65,45	65,45	24	0	0	76,4	45,4	31,01	0,48	0,37	-
Итого:	51,294	1794,17	1751,83	1751,83	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,294												

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	93,943	4401,61	4305,65	4305,65
23.12.2025	145,237	6195,78	6057,48	6057,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:29:28