

#207587#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 21, Калининград

6837

5886

ВКТ-7

00209287

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,072	0	147,79	144,46	0	143,09	141,67	0	0	24	0	0	86,2	64,8	21,39	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	2,875	0	119,93	116,97	0	116,14	114,98	0	0	24	0	0	85,7	61	24,68	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	2,598	0	107,02	104,38	0	103,84	102,76	0	0	24	0	0	82,6	57,7	24,97	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	2,518	0	99,86	97,32	0,01	96,89	95,89	0,01	0,01	24	0	0	82,6	56,6	25,94	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	2,743	0	128,1	125,17	0	124,3	123,07	0	0	24	0	0	82,4	60,4	22,01	0,6	0,4	-6
29.01.2026	3,068	0	140,68	137,41	0	136,12	134,79	0	0	24	0	0	87,1	64,6	22,46	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	3,211	0	154,17	150,68	0	149,07	147,68	0	0	24	0	0	87,9	66,4	21,47	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	3,304	0	155,42	151,83	0	150,21	148,73	0	0	24	0	0	88,9	67	21,92	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	3,499	0	173,82	169,9	0	167,87	166,23	0	0	24	0	0	89,7	68,9	20,76	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	3,484	0	160,05	156,23	0	154,39	152,86	0	0	24	0	0	91,4	69	22,48	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	3,307	0	133,55	130,12	0	128,82	127,55	0	0	24	0	0	91,3	65,8	25,58	0,6	0,4	-18
04.02.2026	3,278	0	128,3	124,94	0	123,78	122,54	0	0	24	0	0	91,3	64,9	26,4	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	2,971	0	108,83	105,87	0,01	105,15	104,08	0,01	0,01	24	0	0	88,9	60,8	28,19	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	2,584	0	91,3	88,83	0	88,46	87,54	0	0	24	0	0	84,9	55,7	29,18	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	2,59	0	96,96	94,47	0	94,08	93,12	0	0	24	0	0	82,9	55,4	27,47	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	2,769	0	112,43	109,67	0	109,01	107,91	0	0	24	0	0	84,4	59	25,34	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	3,127	0	144,69	141,38	0	139,95	138,65	0	0	24	0	0	87,6	65,4	22,26	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	2,864	0	116,65	113,77	0	112,83	111,72	0	0	24	0	0	87,6	62,3	25,29	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	2,242	0	71,32	69,37	0,03	69,16	68,53	0,03	0,03	24	0	0	82,8	50,4	32,33	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	2,082	0	70,13	68,31	0,04	68,2	67,55	0,04	0,04	24	0	0	79,2	48,8	30,44	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	2,165	0	72,8	70,88	0,02	70,73	70,07	0,02	0,02	24	0	0	80,3	49,8	30,58	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	2,47	0	79,73	77,5	0	77,28	76,54	0	0	24	0	0	84,2	52,3	31,91	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	2,655	0	82,87	80,45	0	80,1	79,29	0	0	24	0	0	88,3	55,3	33,08	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	2,795	0	89,33	86,7	0	86,21	85,34	0	0	24	0	0	90,7	58,4	32,31	0,6	0,4	-
17.02.2026	2,819	0	90,11	87,49	0	87,04	86,15	0	0	24	0	0	89,6	57,3	32,33	0,6	0,4	-
Итого:	71,09	0	2875,84	2804,1	0,11	2782,72	2755,24	0,11	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,09																	

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	232,924	15294,03	15029,66	0,11	14893,77	14759,73	0,11
17.02.2026	304,014	18169,87	17833,76	0,22	17676,49	17514,97	0,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:38:15