

#283060#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 21, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5886
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209287
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,504	0	81,47	79,23	0	78,91	78,18	0	0	24	0	0	85,2	53,5	31,66	0,6	0,4	-
19.02.2026	2,334	0	80,79	78,68	0	78,44	77,67	0	0	24	0	0	81,7	52	29,71	0,6	0,4	-
20.02.2026	2,291	0	75,05	73,03	0,01	72,91	72,17	0,01	0,01	24	0	0	81,2	49,8	31,38	0,6	0,4	-
21.02.2026	2,246	0	79,06	77,02	0,01	76,78	76,02	0,01	0,01	24	0	0	81	51,8	29,22	0,6	0,4	-
22.02.2026	1,922	0	67,39	65,72	0,03	65,64	65,01	0,03	0,03	24	0	0	76,9	47,6	29,25	0,6	0,4	-
23.02.2026	1,907	0	66,99	65,33	0,03	65,32	64,64	0,03	0,03	24	0	0	75,9	46,7	29,15	0,6	0,4	-
24.02.2026	1,942	0	70,63	68,91	0,03	68,86	68,18	0,03	0,03	24	0	0	75,6	47,4	28,15	0,6	0,4	-
25.02.2026	2,026	0	73,88	72,07	0,01	71,98	71,26	0,01	0,01	24	0	0	77,1	48,9	28,14	0,6	0,4	-
26.02.2026	2,006	0	76,22	74,44	0,01	74,26	73,57	0,01	0,01	24	0	0	76,1	49,1	26,94	0,6	0,4	-
27.02.2026	1,744	0	64,39	62,85	0,07	62,88	62,26	0,07	0,07	24	0	0	72,7	45	27,69	0,6	0,4	-
28.02.2026	1,495	0	53,32	52,05	0,17	52,07	51,57	0,17	0,17	24	0	0	72,4	43,8	28,6	0,6	0,4	-
01.03.2026	1,723	0	66,13	64,59	0,03	64,6	63,97	0,03	0,03	24	0	0	72,3	45,7	26,65	0,6	0,4	-
02.03.2026	1,88	0	72,63	70,92	0,02	70,94	70,22	0,02	0,02	24	0	0	72,6	46,1	26,46	0,6	0,4	-
03.03.2026	1,657	0	62,88	61,41	0,06	61,41	60,79	0,06	0,06	24	0	0	72,4	45,4	26,92	0,6	0,4	-
04.03.2026	1,858	0	74,06	72,37	0,01	72,31	71,59	0,01	0,01	24	0	0	72,6	46,9	25,68	0,6	0,4	-
05.03.2026	1,823	0	73,89	72,23	0,01	72,18	71,5	0,01	0,01	24	0	0	72,3	47,1	25,23	0,6	0,4	-
06.03.2026	1,813	0	72,16	70,52	0,02	70,45	69,78	0,02	0,02	24	0	0	73	47,3	25,69	0,6	0,4	-
07.03.2026	1,679	0	62,82	61,35	0,07	61,34	60,76	0,07	0,07	24	0	0	72,4	45	27,34	0,6	0,4	-
08.03.2026	1,47	0	52,45	51,18	0,12	51,23	50,73	0,12	0,12	24	0	0	72,2	43,5	28,65	0,6	0,4	-
09.03.2026	1,472	0	51,72	50,42	0,15	50,51	49,98	0,15	0,15	24	0	0	72,1	43,1	29,03	0,6	0,4	-
10.03.2026	1,332	0	45,84	44,69	0,16	44,77	44,32	0,16	0,16	24	0	0	72	42,4	29,57	0,6	0,4	-
11.03.2026	1,261	0	42	40,9	0,2	41,02	40,56	0,2	0,2	24	0	0	71,9	41,4	30,55	0,6	0,4	-
12.03.2026	1,454	0	48,53	47,22	0,06	47,39	46,81	0,06	0,06	24	0	0	72,5	41,9	30,63	0,6	0,4	-
13.03.2026	1,309	0	45,75	44,59	0,16	44,69	44,19	0,16	0,16	24	0	0	72,1	43	29,12	0,6	0,4	-
14.03.2026	1,155	0	36,94	35,92	0,25	36,09	35,63	0,25	0,25	24	0	0	71,7	39,9	31,75	0,6	0,4	-
15.03.2026	1,431	0	49,54	48,21	0,07	48,4	47,78	0,07	0,07	24	0	0	71,9	42,4	29,5	0,6	0,4	-
16.03.2026	1,639	0	58,82	57,27	0,02	57,42	56,74	0,02	0,02	24	0	0	72,5	44	28,53	0,6	0,4	-
17.03.2026	1,589	0	69	67,43	0,02	67,5	66,73	0,02	0,02	24	0	0	69,3	45,8	23,52	0,6	0,4	-
18.03.2026	1,675	0	69,19	67,61	0,02	67,67	66,93	0,02	0,02	24	0	0	70,2	45,5	24,75	0,6	0,4	-
Итого:	50,637	0	1843,54	1798,16	1,82	1797,97	1779,54	1,82	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,637																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	304,014	18169,87	17833,76	0,22	17676,49	17514,97	0,22
18.03.2026	354,651	20013,41	19631,92	2,04	19474,46	19294,51	2,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:23:04