

#207586#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Минская 9-15, Калининград

6837

7026

ВКТ-7

00272075

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,208	281,82	272,34	272,34	24	0	0	88,8	73,4	15,4	0,6	0,48	-9,4
25.01.2026	4,333	305,34	295,2	295,2	24	0	0	88,2	73,6	14,61	0,6	0,48	-7,3
26.01.2026	4,1	312,15	302,39	302,39	24	0	0	85,3	71,8	13,51	0,6	0,48	-4,4
27.01.2026	4,134	317,84	307,89	307,89	24	0	0	85,3	72	13,37	0,59	0,48	-3,8
28.01.2026	4,112	296,85	287,53	287,53	24	0	0	85,3	71	14,26	0,59	0,49	-6
29.01.2026	4,237	286,73	276,93	276,93	24	0	0	89,7	74,4	15,24	0,58	0,49	-9,7
30.01.2026	4,281	271,45	262,03	262,03	24	0	0	90,5	74,2	16,28	0,58	0,49	-12,4
31.01.2026	4,371	267,83	258,34	258,34	24	0	0	91,4	74,6	16,86	0,57	0,49	-13,8
01.02.2026	4,339	255,04	245,87	245,87	24	0	0	92,2	74,6	17,58	0,57	0,49	-18,9
02.02.2026	4,525	259,98	250,31	250,31	24	0	0	94	76	18	0,58	0,49	-20,1
03.02.2026	4,669	283,22	272,69	272,69	24	0	0	94,1	77	17,05	0,59	0,48	-18
04.02.2026	4,624	287,55	276,87	276,87	24	0	0	94	77,4	16,62	0,6	0,48	-12,3
05.02.2026	4,606	311,65	300,57	300,57	24	0	0	91,7	76,4	15,27	0,61	0,48	-7,6
06.02.2026	4,4	328,62	317,79	317,79	24	0	0	87,8	74	13,79	0,6	0,48	-3,2
07.02.2026	4,272	322,64	312,45	312,45	24	0	0	85,8	72,2	13,62	0,6	0,48	-3,3
08.02.2026	4,25	310,94	300,84	300,84	24	0	0	87	72,9	14,07	0,59	0,48	-4,9
09.02.2026	4,349	288,73	278,73	278,73	24	0	0	90,3	74,8	15,54	0,59	0,48	-12,1
10.02.2026	4,402	294,55	284,41	284,41	24	0	0	90	74,6	15,41	0,61	0,48	-12,4
11.02.2026	4,263	322,01	311,85	311,85	24	0	0	85,7	72	13,62	0,61	0,48	-3,8
12.02.2026	3,966	325,13	315,56	315,56	24	0	0	82,3	69,7	12,52	0,6	0,48	-0,7
13.02.2026	4,013	317,5	307,95	307,95	24	0	0	83,4	70,4	12,98	0,6	0,48	-1,2
14.02.2026	4,227	308,36	298,3	298,3	24	0	0	87,3	73,2	14,12	0,6	0,48	-6,7
15.02.2026	4,481	301,52	290,83	290,83	24	0	0	91,5	76,2	15,33	0,59	0,48	-11,2
16.02.2026	4,577	294,94	284,01	284,01	24	0	0	93,9	77,8	16,04	0,59	0,49	-
17.02.2026	4,535	288,26	277,81	277,81	24	0	0	92,6	76,4	16,26	0,6	0,48	-
Итого:	108,274	7440,65	7189,49	7189,49	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	108,274												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	279,589	22798,09	22158,3	22158,3
17.02.2026	387,863	30238,74	29347,79	29347,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:42:57