

#283059#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 9-15, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 7026
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272075
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,338	305,38	295,25	295,25	24	0	0	88,2	73,6	14,64	0,61	0,48	-
19.02.2026	4,157	314,88	305,14	305,14	24	0	0	84,7	71,1	13,57	0,61	0,48	-
20.02.2026	3,868	327,86	317,81	317,81	24	0	0	84,3	72,2	12,12	0,61	0,48	-
21.02.2026	3,973	319,08	309,36	309,36	24	0	0	83,9	71,1	12,8	0,62	0,48	-
22.02.2026	3,618	332,69	323,39	323,39	24	0	0	79,9	68,8	11,14	0,62	0,48	-
23.02.2026	3,519	329,8	320,81	320,81	24	0	0	78,9	68	10,93	0,61	0,48	-
24.02.2026	3,475	323,74	315	315	24	0	0	78,5	67,5	10,99	0,61	0,48	-
25.02.2026	3,571	321,3	312,31	312,31	24	0	0	80	68,6	11,4	0,61	0,48	-
26.02.2026	3,543	320,3	311,58	311,58	24	0	0	78,7	67,3	11,34	0,62	0,48	-
27.02.2026	3,451	335,81	327,34	327,34	24	0	0	75,6	65,1	10,5	0,62	0,47	-
28.02.2026	3,454	349,55	340,71	340,71	24	0	0	75,6	65,5	10,1	0,62	0,48	-
01.03.2026	3,426	336,71	328,3	328,3	24	0	0	75,2	64,8	10,4	0,62	0,48	-
02.03.2026	3,305	330,45	322,16	322,16	24	0	0	75,4	65,2	10,23	0,62	0,47	-
03.03.2026	3,431	344,06	335,45	335,45	24	0	0	75,3	65,1	10,2	0,61	0,47	-
04.03.2026	3,374	325,51	317,32	317,32	24	0	0	75,4	64,8	10,6	0,61	0,48	-
05.03.2026	3,243	272,33	265,54	265,54	23	1	1	75	62,9	12,18	0,61	0,47	-
06.03.2026	3,702	324,54	316,31	316,31	24	0	0	75,7	64	11,68	0,61	0,47	-
07.03.2026	3,666	335,35	326,92	326,92	24	0	0	75,4	64,2	11,18	0,62	0,47	-
08.03.2026	3,608	345,63	336,92	336,92	24	0	0	75,4	64,7	10,67	0,62	0,47	-
09.03.2026	3,632	356,12	347,19	347,19	24	0	0	75,3	64,9	10,43	0,61	0,42	-
10.03.2026	2,833	320,54	312,53	312,53	18	6	1	75,2	66,2	9,02	0,63	0,46	-
11.03.2026	3,857	489,19	476,91	476,91	24	0	0	75,4	67,4	8,05	0,63	0,46	-
12.03.2026	3,839	484,24	471,96	471,96	24	0	0	75,8	67,7	8,1	0,62	0,46	-
13.03.2026	3,814	474,46	462,57	462,57	24	0	0	75,4	67,2	8,21	0,63	0,46	-
14.03.2026	3,867	492,58	480,22	480,22	24	0	0	75,3	67,3	8,01	0,63	0,46	-
15.03.2026	3,78	475,05	463,21	463,21	24	0	0	75,2	67	8,13	0,62	0,47	-
16.03.2026	3,793	459,36	447,77	447,77	24	0	0	75,6	67,1	8,44	0,61	0,47	-
17.03.2026	3,604	442,67	431,9	431,9	24	0	0	74	65,7	8,31	0,61	0,47	-
18.03.2026	3,712	441,09	430,31	430,31	24	0	0	74,2	65,6	8,59	0,61	0,47	-
Итого:	105,453	10630,27	10352,19	10352,19	689	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	105,453												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 689

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	387,863	30238,74	29347,79	29347,79
18.03.2026	493,316	40869,01	39699,98	39699,98

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:30:24