

#165691#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 10.11.2025 по 23.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Минская 9-15, Калининград  
6837

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00272075	23.11.2025	10.11.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	39,492	0	39.492

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_

Минерал, 9-15

7026.

#165690#

Отчёт за период с 10.11.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 6837  
Порядковый номер 7026  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272075  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 27.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	ТекЕгр,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
11.11.2025	-	1,204	75,65	73,8	73,8	12	0	0	74,6	58,3	16,29	0,6	0,45
12.11.2025	-	3,149	224,54	219,01	219,01	24	0	0	74,3	60	14,35	0,6	0,45
13.11.2025	-	3,078	221,3	215,89	215,89	24	0	0	74,2	60	14,24	0,61	0,46
14.11.2025	-	3,066	227,4	221,87	221,87	24	0	0	74,2	60,4	13,78	0,6	0,46
15.11.2025	-	3,115	211,35	206,19	206,19	24	0	0	74,5	59,4	15,08	0,59	0,47
16.11.2025	-	3,319	204,45	198,91	198,91	24	0	0	78,5	61,9	16,65	0,6	0,46
17.11.2025	-	3,198	211,57	206,11	206,11	24	0	0	76,5	61	15,51	0,52	0,38
18.11.2025	-	2,23	124,26	121,13	121,13	24	0	1	75,1	56,7	18,39	0,59	0,46
19.11.2025	-	2,643	107,22	104,51	104,51	24	0	0	75,7	50,4	25,28	0,59	0,47
20.11.2025	-	3,182	170,78	166,28	166,28	24	0	0	77,4	58,3	19,11	0,59	0,48
21.11.2025	-	3,712	318,87	310,41	310,41	24	0	0	77,6	65,6	11,94	0,58	0,48
22.11.2025	-	3,643	310,59	302,36	302,36	24	0	0	77,7	65,6	12,02	0,58	0,48
23.11.2025	-	3,953	306,73	297,62	297,62	24	0	0	82,8	69,6	13,25	0,58	0,48
Итого:	-	39,492	2714,71	2644,09	2644,09	300	0	-	76,39	60,55	15,84	0,59	0,46

АКС 11.11.25

Общее время работы системы 312 час.

Период нормальной работы системы 300 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
10.11.2025	0	0	0	0
23.11.2025	39,492	2714,71	2644,09	2644,09

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

