

#190468#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Минская 9-15, Калининград

6837

7026

ВКТ-7

00272075

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dM1, т   | dM2, т   | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2025 | 3,942    | 309,93   | 300,59   | 300,59   | 24       | 0       | 0      | 83,4   | 70,3   | 13,06 | 0,59    | 0,47    | -3,9        |
| 25.11.2025 | 3,887    | 322,46   | 313,19   | 313,19   | 24       | 0       | 0      | 81,3   | 68,9   | 12,37 | 0,48    | 0,37    | -0,9        |
| 26.11.2025 | 3,07     | 270,16   | 262,7    | 262,7    | 24       | 0       | 0      | 79,3   | 67,7   | 11,64 | 0,62    | 0,45    | -0,4        |
| 27.11.2025 | 4,216    | 399,86   | 388,77   | 388,77   | 24       | 0       | 0      | 79,7   | 68,9   | 10,81 | 0,62    | 0,44    | -1,3        |
| 28.11.2025 | 4,117    | 405,29   | 394,12   | 394,12   | 24       | 0       | 0      | 79,3   | 68,9   | 10,4  | 0,62    | 0,44    | -0,4        |
| 29.11.2025 | 4,123    | 401,74   | 390,7    | 390,7    | 24       | 0       | 0      | 79,3   | 68,8   | 10,51 | 0,62    | 0,45    | -0,3        |
| 30.11.2025 | 4,149    | 398,16   | 387,21   | 387,21   | 24       | 0       | 0      | 79,4   | 68,7   | 10,67 | 0,62    | 0,44    | -0,5        |
| 01.12.2025 | 4,058    | 407,33   | 396,32   | 396,32   | 24       | 0       | 0      | 78,5   | 68,3   | 10,2  | 0,6     | 0,46    | -           |
| 02.12.2025 | 3,974    | 354,39   | 344,42   | 344,42   | 24       | 0       | 0      | 80,2   | 68,7   | 11,5  | 0,6     | 0,47    | -           |
| 03.12.2025 | 3,577    | 332,78   | 324,25   | 324,25   | 24       | 0       | 0      | 76,2   | 65,2   | 11    | 0,6     | 0,47    | -           |
| 04.12.2025 | 3,641    | 341,93   | 333,24   | 333,24   | 24       | 0       | 0      | 75,8   | 64,9   | 10,89 | 0,61    | 0,46    | -           |
| 05.12.2025 | 3,641    | 354,93   | 345,94   | 345,94   | 24       | 0       | 0      | 75,8   | 65,3   | 10,49 | 0,61    | 0,46    | -           |
| 06.12.2025 | 3,638    | 359,68   | 350,65   | 350,65   | 24       | 0       | 0      | 75,3   | 65     | 10,34 | 0,61    | 0,47    | -           |
| 07.12.2025 | 3,61     | 345,01   | 336,39   | 336,39   | 24       | 0       | 0      | 75,2   | 64,5   | 10,7  | 0,61    | 0,47    | -           |
| 08.12.2025 | 3,599    | 351,22   | 342,43   | 342,43   | 24       | 0       | 0      | 75,2   | 64,7   | 10,47 | 0,61    | 0,46    | -           |
| 09.12.2025 | 3,66     | 365,79   | 356,72   | 356,72   | 24       | 0       | 0      | 74,9   | 64,7   | 10,22 | 0,61    | 0,46    | -           |
| 10.12.2025 | 3,569    | 366,31   | 357,15   | 357,15   | 24       | 0       | 0      | 75,2   | 65,3   | 9,96  | 0,61    | 0,46    | -           |
| 11.12.2025 | 3,608    | 366      | 356,82   | 356,82   | 24       | 0       | 0      | 75,4   | 65,3   | 10,09 | 0,61    | 0,46    | -           |
| 12.12.2025 | 3,625    | 365,67   | 356,47   | 356,47   | 24       | 0       | 0      | 75,3   | 65,2   | 10,14 | 0,6     | 0,46    | -           |
| 13.12.2025 | 3,588    | 348,55   | 339,89   | 339,89   | 24       | 0       | 0      | 75     | 64,4   | 10,52 | 0,61    | 0,46    | -           |
| 14.12.2025 | 3,63     | 357,64   | 348,74   | 348,74   | 24       | 0       | 0      | 74,9   | 64,6   | 10,37 | 0,6     | 0,47    | -           |
| 15.12.2025 | 3,431    | 328,7    | 320,8    | 320,8    | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 62,9   | 10,67 | 0,6     | 0,47    | -           |
| 16.12.2025 | 3,531    | 329,41   | 321,19   | 321,19   | 24       | 0       | 0      | 75     | 64     | 10,97 | 0,59    | 0,47    | -           |
| 17.12.2025 | 3,711    | 325,77   | 317,12   | 317,12   | 24       | 0       | 0      | 77,8   | 66,2   | 11,67 | 0,6     | 0,47    | -           |
| 18.12.2025 | 3,743    | 327,87   | 319,11   | 319,11   | 24       | 0       | 0      | 78     | 66,3   | 11,69 | 0,6     | 0,47    | -           |
| 19.12.2025 | 3,622    | 340,93   | 332,32   | 332,32   | 24       | 0       | 0      | 75,7   | 64,8   | 10,86 | 0,61    | 0,46    | -           |
| 20.12.2025 | 3,564    | 348,35   | 339,7    | 339,7    | 24       | 0       | 0      | 74,9   | 64,4   | 10,45 | 0,61    | 0,46    | -           |
| 21.12.2025 | 3,732    | 351,58   | 342,84   | 342,84   | 24       | 0       | 0      | 74,9   | 64,1   | 10,85 | 0,61    | 0,46    | -           |
| 22.12.2025 | 3,732    | 349,79   | 341,05   | 341,05   | 24       | 0       | 0      | 75,2   | 64,3   | 10,91 | 0,6     | 0,47    | -           |
| 23.12.2025 | 3,939    | 329,15   | 320,14   | 320,14   | 24       | 0       | 0      | 79     | 66,8   | 12,28 | 0,59    | 0,47    | -           |
| Итого:     | 111,927  | 10556,38 | 10280,98 | 10280,98 | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 111,927  |          |          |          |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.11.2025 | 39,492   | 2714,71  | 2644,09  | 2644,09  |
| 23.12.2025 | 151,419  | 13271,09 | 12925,07 | 12925,07 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:29:43