

#194050#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Минская 9-15, Калининград

6837

7026

ВКТ-7

00272075

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	4,362	313,05	303,11	303,11	24	0	0	86,1	71,7	14,34	0,59	0,48	-6,3
25.12.2025	4,116	309,54	300,17	300,17	24	0	0	83,6	69,9	13,67	0,61	0,47	-5,6
26.12.2025	3,835	345,37	336,44	336,44	24	0	0	76,5	65,1	11,36	0,61	0,47	4,4
27.12.2025	3,717	337,83	329,41	329,41	24	0	0	75,1	63,8	11,25	0,6	0,47	5,4
28.12.2025	3,715	324,91	316,77	316,77	24	0	0	75,2	63,5	11,69	0,6	0,47	3,8
29.12.2025	3,701	321	312,78	312,78	24	0	0	76,3	64,5	11,79	0,59	0,48	2,5
30.12.2025	4,02	315,63	306,56	306,56	24	0	0	81,2	68,1	13,08	0,59	0,48	-1,1
31.12.2025	4,241	311,53	302,05	302,05	24	0	0	83,8	69,8	14	0,59	0,48	-4,2
01.01.2026	4,084	312,45	303,04	303,04	24	0	0	83,4	69,9	13,43	0,6	0,47	-5,2
02.01.2026	3,931	326,49	317,31	317,31	24	0	0	80,3	67,9	12,35	0,59	0,48	1,2
03.01.2026	3,933	314,4	305,47	305,47	24	0	0	80,7	67,9	12,85	0,59	0,48	-0,6
04.01.2026	4,007	306,14	297,07	297,07	24	0	0	82,7	69,2	13,45	0,59	0,48	-4
05.01.2026	4,125	314,41	304,91	304,91	24	0	0	83,5	70	13,48	0,59	0,48	-3
06.01.2026	4,192	312,77	302,94	302,94	24	0	0	85,7	71,9	13,8	0,59	0,48	-5,5
07.01.2026	4,286	303,95	293,99	293,99	24	0	0	87,6	73,1	14,52	0,59	0,48	-7,8
08.01.2026	4,33	292,68	282,75	282,75	24	0	0	89,3	74,1	15,26	0,59	0,48	-11
09.01.2026	4,427	299,54	289,36	289,36	24	0	0	89,3	74	15,23	0,6	0,48	-9,6
10.01.2026	4,312	311,11	301,19	301,19	24	0	0	86,1	71,8	14,28	0,6	0,48	-5,2
11.01.2026	4,236	312,89	303,13	303,13	24	0	0	85,2	71,2	13,92	0,6	0,48	-5,2
12.01.2026	4,274	309,68	299,8	299,8	24	0	0	86,2	72	14,21	0,59	0,48	-
13.01.2026	4,364	296,59	286,72	286,72	24	0	0	88,3	73,2	15,17	0,59	0,48	-
14.01.2026	4,183	290,83	281,35	281,35	24	0	0	87,2	72,4	14,82	0,6	0,48	-
15.01.2026	3,725	308,37	299,36	299,36	24	0	0	82,1	69,7	12,4	0,59	0,48	-
16.01.2026	4,065	298,11	288,93	288,93	24	0	0	84,5	70,5	14,02	0,59	0,48	-
17.01.2026	4,225	299,44	289,62	289,62	24	0	0	87,6	73,1	14,54	0,58	0,48	-
18.01.2026	4,279	288,36	278,65	278,65	24	0	0	88,9	73,6	15,3	0,58	0,49	-
19.01.2026	4,295	284,85	275,03	275,03	24	0	0	90	74,5	15,55	0,59	0,48	-
20.01.2026	4,296	293,6	283,72	283,72	24	0	0	88,9	73,8	15,08	0,59	0,48	-
21.01.2026	4,381	301,39	291,02	291,02	24	0	0	90	75	14,99	0,58	0,49	-
22.01.2026	4,185	274,02	264,63	264,63	24	0	0	89,8	74	15,76	0,59	0,48	-
23.01.2026	4,328	296,07	285,95	285,95	24	0	0	89,6	74,5	15,07	0,58	0,49	-
Итого:	128,17	9527	9233,23	9233,23	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	128,17												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	151,419	13271,09	12925,07	12925,07
23.01.2026	279,589	22798,09	22158,3	22158,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:22:20