

#207585#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 52-62, Калининград
4402
7040
ВКТ-7
00209804
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	6,783	0,173	293,19	286,27	283,92	281,16	2,76	24	0	0	85,6	62,4	23,21	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	6,209	0,148	247,81	241,63	240,15	237,67	2,48	24	0	0	84,7	59,5	25,17	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	5,706	0,133	227,85	222,19	221,23	218,87	2,36	24	0	0	81,8	56,6	25,14	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	5,607	0,133	226,17	220,62	219,69	217,37	2,32	24	0	0	81,1	56,2	24,89	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	6,112	0,151	264,99	258,85	257,18	254,64	2,54	24	0	0	82,4	59,3	23,12	0,6	0,4	-6
29.01.2026	6,833	0,178	299,16	292,19	289,73	286,91	2,82	24	0	0	85,6	62,7	22,92	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	7,182	0,189	318,15	310,77	307,75	304,85	2,9	24	0	0	87,3	64,6	22,66	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	7,56	0,202	342,82	335,06	331,55	328,48	3,07	24	0	0	87,7	65,6	22,13	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	8,076	0,226	387,65	379,23	374,58	371,29	3,29	24	0	0	88,9	68	20,88	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	8,203	0,227	382,46	373,96	369,35	366,06	3,29	24	0	0	89,8	68,3	21,51	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	7,516	0,191	308,67	301,05	298,03	295,13	2,9	24	0	0	90,2	65,7	24,49	0,6	0,4	-18
04.02.2026	7,226	0,177	290,64	283,4	280,75	278,02	2,73	24	0	0	89,4	64,4	25,02	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	6,361	0,142	230,1	223,87	222,54	220,17	2,37	24	0	0	87,7	59,8	27,87	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	5,531	0,119	197,19	191,84	191,24	189,09	2,15	24	0	0	83,6	55,3	28,25	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	5,587	0,125	214,57	209,11	208,33	206,09	2,24	24	0	0	81,8	55,6	26,17	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	5,986	0,138	242,49	236,57	235,27	232,89	2,38	24	0	0	82,8	58	24,81	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	6,92	0,174	300,58	293,61	290,95	288,22	2,73	24	0	0	86,4	63,3	23,12	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	6,716	0,163	290,07	283,36	280,85	278,26	2,59	24	0	0	85,9	62,6	23,28	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	5,465	0,129	223,38	217,98	216,85	214,6	2,25	24	0	0	82,1	57,6	24,54	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	5,064	0,113	202,22	197,28	196,82	194,67	2,15	24	0	0	78	52,9	25,12	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	5,213	0,117	212,02	206,91	206,21	204,04	2,17	24	0	0	79,1	54,4	24,67	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	6,109	0,146	258,11	252,09	250,48	248,01	2,47	24	0	0	82,8	59	23,76	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	6,734	0,153	273,07	266,45	264,19	261,7	2,49	24	0	0	87,2	62,4	24,84	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	7,027	0,166	277,69	270,74	268,24	265,65	2,59	24	0	0	89,5	64	25,49	0,6	0,4	-
17.02.2026	6,854	0,158	266,2	259,44	257,25	254,74	2,51	24	0	0	88,8	62,8	25,96	0,6	0,4	-
Итого:	162,58	0	6777,25	6614,47	6563,13	6498,58	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	162,58															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1367,992	111542,24	110722,67	109028,24	108955,18
17.02.2026	1530,572	118319,49	117337,14	115591,37	115453,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:43:19