

#283058#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 52-62, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7040
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209804
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	5,925	0,133	232,83	227,06	225,7	223,44	2,26	24	0	0	84,1	58,5	25,61	0,6	0,4	-
19.02.2026	5,524	0,125	225,67	220,32	219,32	217,11	2,21	24	0	0	80,4	55,8	24,59	0,6	0,4	-
20.02.2026	5,302	0,116	211,78	206,65	205,87	203,74	2,13	24	0	0	79,9	54,8	25,14	0,6	0,4	-
21.02.2026	5,33	0,119	221,1	215,9	214,97	212,82	2,15	24	0	0	79,6	55,4	24,19	0,6	0,4	-
22.02.2026	4,482	0,098	178,98	174,58	174,44	172,51	1,93	24	0	0	75,6	50,5	25,09	0,6	0,4	-
23.02.2026	4,509	0,102	185,62	181,14	181,03	178,98	2,05	24	0	0	74,7	50,4	24,32	0,6	0,4	-
24.02.2026	4,601	0,116	206,16	201,53	201,17	199	2,17	24	0	0	73,8	51,6	22,29	0,6	0,4	-
25.02.2026	4,938	0,117	214,9	210,01	209,45	207,25	2,2	24	0	0	75,8	52,8	23	0,6	0,4	-
26.02.2026	4,729	0,113	213,03	208,28	207,71	205,55	2,16	24	0	0	75,2	53	22,19	0,6	0,4	-
27.02.2026	3,922	0,096	167,7	163,7	163,87	161,89	1,98	24	0	0	71,6	48,3	23,32	0,6	0,4	-
28.02.2026	3,428	0,084	143,2	139,62	139,96	138,15	1,81	24	0	0	71	47,1	23,87	0,6	0,4	-
01.03.2026	4,016	0,098	175,72	171,64	171,75	169,73	2,02	24	0	0	71,1	48,3	22,8	0,6	0,4	-
02.03.2026	4,183	0,102	186	181,77	181,77	179,7	2,07	24	0	0	71,4	49	22,42	0,6	0,4	-
03.03.2026	3,714	0,082	156,85	153,25	153,3	151,59	1,71	24	0	0	71,2	47,5	23,69	0,6	0,4	-
04.03.2026	4,315	0,104	205,52	201,19	200,83	198,77	2,06	24	0	0	71,4	50,4	20,94	0,6	0,4	-
05.03.2026	4,374	0,102	207,44	203,07	202,68	200,63	2,05	24	0	0	71,6	50,6	21,04	0,6	0,4	-
06.03.2026	4,226	0,099	195,34	191,13	190,77	188,82	1,95	24	0	0	72,2	50,6	21,59	0,6	0,4	-
07.03.2026	3,902	0,093	176,59	172,65	172,6	170,68	1,92	24	0	0	71,2	49,2	22,04	0,6	0,4	-
08.03.2026	3,434	0,081	143,65	140,13	140,42	138,66	1,76	24	0	0	70,8	47	23,83	0,6	0,4	-
09.03.2026	3,378	0,08	139,95	136,48	136,82	135,07	1,75	24	0	0	70,7	46,6	24,08	0,6	0,4	-
10.03.2026	3,099	0,074	122,07	118,86	119,36	117,72	1,64	24	0	0	70,3	45	25,33	0,6	0,4	-
11.03.2026	2,847	0,071	108,36	105,36	105,95	104,4	1,55	24	0	0	70,3	44,1	26,2	0,6	0,4	-
12.03.2026	3,148	0,076	120,73	117,53	118,07	116,42	1,65	24	0	0	70,6	44,5	26,03	0,6	0,4	-
13.03.2026	3,007	0,075	117,87	114,69	115,22	113,56	1,66	24	0	0	70,8	45,4	25,42	0,6	0,4	-
14.03.2026	2,608	0,075	116,57	113,67	114	112,38	1,62	24	0	0	70,5	48,4	22,13	0,6	0,4	-
15.03.2026	3,208	0,073	128,14	124,88	125,34	123,67	1,67	24	0	0	70	45,1	24,98	0,6	0,4	-
16.03.2026	3,658	0,086	149,12	145,38	145,75	143,88	1,87	24	0	0	71,1	46,6	24,49	0,6	0,4	-
17.03.2026	3,613	0,094	174,15	170,39	170,23	168,33	1,9	24	0	0	71,1	50,4	20,61	0,6	0,4	-
18.03.2026	3,886	0,094	171,74	167,8	167,84	165,93	1,91	24	0	0	71,1	48,5	22,57	0,6	0,4	-
Итого:	117,306	0	4996,78	4878,66	4876,19	4820,38	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	117,306															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1530,572	118319,49	117337,14	115591,37	115453,76
18.03.2026	1647,878	123316,27	122215,8	120467,56	120274,14

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:31:04