

#166368#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 52-62, Калининград
4402
7040
ВКТ-7
00209804
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	3,233	0,125	422,25	418,49	412,91	410,92	1,99	24	0	0	70,2	62,7	7,49	0,6	0,4	-
25.10.2025	3,21	0,132	416,33	412,46	407,18	405,08	2,1	24	0	0	70	62,4	7,53	0,6	0,4	-
26.10.2025	3,191	0,14	413,91	409,91	404,73	402,51	2,22	24	0	0	70,2	62,8	7,5	0,6	0,4	-
27.10.2025	3,233	0,145	402,29	398,24	393,41	391,16	2,25	24	0	0	70,1	62,3	7,82	0,6	0,4	-
28.10.2025	3,23	0,145	410,67	406,53	401,52	399,2	2,32	24	0	0	70,4	62,8	7,64	0,6	0,4	-
29.10.2025	3,295	0,156	414,89	410,61	405,68	403,2	2,48	24	0	0	70,4	62,8	7,7	0,6	0,4	-
30.10.2025	3,3	0,163	416,46	412,07	407,28	404,67	2,61	24	0	0	70,3	62,6	7,66	0,6	0,4	-
31.10.2025	3,305	0,165	408,58	404,12	399,55	396,91	2,64	24	0	0	70,1	62,3	7,82	0,6	0,4	-
01.11.2025	3,312	0,15	413,06	408,89	403,84	401,44	2,4	24	0	0	70,7	62,9	7,78	0,6	0,4	-
02.11.2025	3,284	0,13	427,48	423,62	418,05	415,98	2,07	24	0	0	70,1	62,6	7,5	0,6	0,4	-
03.11.2025	3,36	0,167	433,26	428,76	423,71	421,04	2,67	24	0	0	70,1	62,6	7,5	0,6	0,4	-
04.11.2025	3,404	0,242	426,69	421,03	417,23	413,41	3,82	24	0	0	70,4	62,8	7,54	0,6	0,4	-
05.11.2025	3,455	0,267	437,53	431,44	427,77	423,55	4,22	24	0	0	70,5	63,1	7,42	0,6	0,4	-
06.11.2025	3,49	0,263	437,23	431,16	427,47	423,33	4,14	24	0	0	70,5	63	7,52	0,6	0,4	-
07.11.2025	3,439	0,265	427,39	421,33	417,92	413,73	4,19	24	0	0	70,2	62,7	7,56	0,6	0,4	-
08.11.2025	3,444	0,256	413,63	407,65	404,47	400,35	4,12	24	0	0	70,2	62,4	7,84	0,6	0,4	-
09.11.2025	3,44	0,253	404,76	398,81	395,82	391,73	4,09	24	0	0	70,1	62,1	8,01	0,6	0,4	-
10.11.2025	3,446	0,26	414,25	408,18	405,08	400,87	4,21	24	0	0	70,2	62,4	7,82	0,6	0,4	-
11.11.2025	3,533	0,255	402,44	396,47	393,45	389,39	4,06	24	0	0	70,6	62,3	8,3	0,6	0,4	-
12.11.2025	3,461	0,244	421,4	415,66	412,12	408,24	3,88	24	0	0	70,1	62,3	7,78	0,6	0,4	-
13.11.2025	3,459	0,233	423,41	417,8	413,95	410,24	3,71	24	0	0	70,7	62,9	7,75	0,6	0,4	-
14.11.2025	3,421	0,225	420,59	415,12	411,32	407,7	3,62	24	0	0	70,1	62,4	7,73	0,6	0,4	-
15.11.2025	3,442	0,223	402,96	397,53	393,92	390,38	3,54	24	0	0	70,8	62,6	8,14	0,6	0,4	-
16.11.2025	3,855	0,234	395,29	389,58	385,42	381,87	3,55	24	0	0	75,2	65,8	9,36	0,6	0,4	-
17.11.2025	3,622	0,232	396,56	391	387,05	383,51	3,54	24	0	0	73,4	64,7	8,73	0,6	0,4	-
18.11.2025	3,559	0,216	371,54	366,21	363	359,58	3,42	24	0	0	71,9	62,7	9,17	0,6	0,4	-
19.11.2025	3,662	0,223	393,25	387,74	383,95	380,49	3,46	24	0	0	72,8	63,9	8,92	0,6	0,4	-
20.11.2025	3,749	0,225	377,44	371,88	368,21	364,75	3,46	24	0	0	74,3	64,8	9,53	0,6	0,4	-
21.11.2025	4,53	0,237	434,62	428,38	423,96	420,3	3,66	24	0	0	74,4	64,3	10,08	0,6	0,4	-
22.11.2025	5,235	0,254	478,25	471,33	466,48	462,51	3,97	24	0	0	74,6	63,9	10,63	0,6	0,4	-
23.11.2025	5,595	0,261	469,69	462,45	456,94	453,05	3,89	24	0	0	78,6	67	11,63	0,6	0,4	-
Итого:	111,194	0	12928,1	12764,45	12633,39	12531,09	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	111,194															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	950,117	80580,74	80268,41	78824,25	79024,13
23.11.2025	1061,311	93508,84	93032,86	91457,64	91555,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:04:23