

#141945#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ЖЭУ 7 Сервис

Адрес: Минская, 10-16

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

G3 max = 0.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00272057

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0хЕОВГ ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2025	73,63	54,73	18,9	26,83	26,18	26,18	0	0	5,79	4,62	0,493	0	24	0	
24.06.2025	73,29	54,18	19,11	28,88	28,19	28,19	0	0	5,79	4,62	0,541	0	24	0	
25.06.2025	73,98	54,12	19,86	27,63	26,94	26,94	0	0	5,8	4,61	0,535	0	24	0	
26.06.2025	73,9	54,26	19,64	28	27,32	27,32	0	0	5,8	4,61	0,538	0	24	0	
27.06.2025	73,79	54,37	19,42	26,98	26,32	26,32	0	0	5,81	4,61	0,514	0	24	0	
28.06.2025	73,57	54,4	19,17	27,04	26,37	26,37	0	0	5,8	4,61	0,508	0	24	0	
29.06.2025	73,67	54,11	19,56	28,29	27,6	27,6	0	0	5,8	4,61	0,54	0	24	0	
30.06.2025	73,62	54,3	19,32	27,44	26,79	26,79	0	0	5,79	4,6	0,518	0	24	0	
01.07.2025	74,13	54,61	19,52	0,55	0,54	0,54	0	0	5,78	4,58	0,011	0	24	0	
02.07.2025	72,53	54,84	17,69	0	0	0	0	0	5,76	4,58	0	0	24	0	
03.07.2025	72,5	55,25	17,25	0	0	0	0	0	5,72	4,57	0	0	24	0	
04.07.2025	72,43	54,85	17,58	0	0	0	0	0	5,72	4,58	0	0	24	0	
05.07.2025	72,67	54,59	18,08	0	0	0	0	0	5,73	4,57	0	0	24	0	
06.07.2025	72,64	54,86	17,78	0	0	0	0	0	5,73	4,58	0	0	24	0	
07.07.2025	72,89	55,01	17,88	0	0	0	0	0	5,76	4,56	0	0	24	0	
08.07.2025	72,67	54,98	17,69	0	0	0	0	0	5,75	4,56	0	0	24	0	
09.07.2025	72,59	54,9	17,69	0	0	0	0	0	5,76	4,56	0	0	24	0	
10.07.2025	72,42	55,13	17,29	0	0	0	0	0	5,75	4,56	0	0	24	0	
11.07.2025	72,87	54,92	17,95	0	0	0	0	0	5,76	4,56	0	0	24	0	
12.07.2025	72,56	54,73	17,83	0	0	0	0	0	5,76	4,55	0	0	24	0	
13.07.2025	72,63	54,55	18,08	0	0	0	0	0	5,76	4,55	0	0	24	0	
14.07.2025	72,68	54,72	17,96	0	0	0	0	0	5,77	4,56	0	0	24	0	
15.07.2025	72,86	55,02	17,84	0	0	0	0	0	5,77	4,55	0	0	24	0	
16.07.2025	72,83	55,31	17,52	0	0	0	0	0	5,78	4,54	0	0	24	0	
17.07.2025	72,24	54,96	17,28	0	0	0	0	0	5,78	4,54	0	0	24	0	
18.07.2025	72,29	55,18	17,11	0	0	0	0	0	5,75	4,56	0	0	24	0	
19.07.2025	72,79	54,68	18,11	0	0	0	0	0	5,76	4,56	0	0	24	0	
20.07.2025	72,42	55,11	17,31	0	0	0	0	0	5,75	4,56	0	0	24	0	
21.07.2025	72,82	54,93	17,89	0	0	0	0	0	5,75	4,57	0	0	24	0	
22.07.2025	72,72	55,13	17,59	0	0	0	0	0	5,74	4,57	0	0	24	0	
23.07.2025	72,82	55,17	17,65	0	0	0	0	0	5,75	4,55	0	0	24	0	
Итого:				221,64	216,25	216,25	0	0			4,198	0	744	0	
Средние:	72,95	54,77	18,17						5,76	4,57					

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	V3 м3	M3 т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2524:00	219249,31	213667,66	213667,66	3,7	3,7	2700,445	-0,007	37972	1420
23/07/2524:00	219470,95	213883,91	213883,91	3,7	3,7	2704,643	-0,007	38716	1420
Итого:	221,64	216,25	216,25	0	0	4,198	0	744	0

Период нормальной работы

Период отсутств. учета

Время работы прибора

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



04.02.04.25 отже др.
мст