

#142324#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Минская 10-16, Калининград

6837

7036

ВКТ-7

00272057

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,541	0	28,88	0	28,19	28,19	0	24	0	0	73,3	54,2	19,11	0,58	0,46	-
25.06.2025	0,535	0	27,63	0	26,94	26,94	0	24	0	0	74	54,1	19,86	0,58	0,46	-
26.06.2025	0,538	0	28	0	27,32	27,32	0	24	0	0	73,9	54,3	19,64	0,58	0,46	-
27.06.2025	0,514	0	26,98	0	26,32	26,32	0	24	0	0	73,8	54,4	19,42	0,58	0,46	-
28.06.2025	0,508	0	27,04	0	26,37	26,37	0	24	0	0	73,6	54,4	19,17	0,58	0,46	-
29.06.2025	0,54	0	28,29	0	27,6	27,6	0	24	0	0	73,7	54,1	19,56	0,58	0,46	-
30.06.2025	0,518	0	27,44	0	26,79	26,79	0	24	0	0	73,6	54,3	19,32	0,58	0,46	-
01.07.2025	0,011	0	0,55	0	0,54	0,54	0	24	0	0	74,1	54,6	19,52	0,58	0,46	-
02.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,5	54,8	17,69	0,57	0,46	-
03.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,5	55,2	17,25	0,57	0,46	-
04.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,4	54,8	17,58	0,57	0,46	-
05.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,7	54,6	18,08	0,57	0,46	-
06.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,6	54,9	17,78	0,58	0,46	-
07.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,9	55	17,88	0,57	0,46	-
08.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,7	55	17,69	0,58	0,46	-
09.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,6	54,9	17,69	0,57	0,46	-
10.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,4	55,1	17,29	0,58	0,46	-
11.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,9	54,9	17,95	0,58	0,45	-
12.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,6	54,7	17,83	0,58	0,45	-
13.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,6	54,6	18,08	0,58	0,46	-
14.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,7	54,7	17,96	0,58	0,45	-
15.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,9	55	17,84	0,58	0,45	-
16.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,8	55,3	17,52	0,58	0,45	-
17.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,2	55	17,28	0,57	0,46	-
18.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,3	55,2	17,11	0,58	0,46	-
19.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,8	54,7	18,11	0,57	0,46	-
20.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,4	55,1	17,31	0,57	0,46	-
21.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,8	54,9	17,89	0,57	0,46	-
22.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,7	55,1	17,59	0,57	0,45	-
23.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,8	55,2	17,65	0,57	0,45	-
Итого:	3,705	0	194,81	0	190,07	190,07	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,705															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	2700,938	219276,14	3,7	213693,84	213693,84	3,7
23.07.2025	2704,643	219470,95	3,7	213883,91	213883,91	3,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 10:26:15