

#147896#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 11.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Минская 10-16, Калининград
6837

| Заводской номер счётчика 00272057 | Показания прибора, Гкал 11.09.2025 | Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025 | Разность показаний, Гкал |
|---|---|--|---|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 2724,766 | 2715,306 | 9.46 <i>+ разгр по 23.09 = 16.122 кв</i> |

Подпись исполнителя



#147895#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 11.09.2025.

Номер абонента 6837
Порядковый номер 7036
Тип теплосчёта ВКТ-7
Заводской номер 00272057
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.08.2025 | - | 0,514 | 0 | 26,14 | 0 | 25,55 | 25,55 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 52,1 | 20,2 | 0,46 | 0,41 |
| 25.08.2025 | - | 0,517 | 0 | 26,84 | 0 | 26,2 | 26,2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 52 | 19,75 | 0,46 | 0,41 |
| 26.08.2025 | - | 0,507 | 0 | 25,27 | 0 | 24,66 | 24,66 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 52,1 | 20,5 | 0,46 | 0,4 |
| 27.08.2025 | - | 0,504 | 0 | 25,78 | 0 | 25,18 | 25,18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 52,2 | 19,88 | 0,46 | 0,41 |
| 28.08.2025 | - | 0,465 | 0 | 24,61 | 0 | 24,04 | 24,04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 52,6 | 19,35 | 0,47 | 0,41 |
| 29.08.2025 | - | 0,487 | 0 | 24,87 | 0 | 24,3 | 24,3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 52,3 | 20,07 | 0,47 | 0,41 |
| 30.08.2025 | - | 0,51 | 0 | 25,7 | 0 | 25,11 | 25,11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 52,2 | 20,3 | 0,46 | 0,41 |
| 31.08.2025 | - | 0,496 | 0 | 25,21 | 0 | 24,59 | 24,59 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 52,4 | 20,17 | 0,47 | 0,41 |
| 01.09.2025 | - | 0,452 | 0 | 23,55 | 0 | 22,98 | 22,98 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 52,8 | 19,65 | 0,46 | 0,41 |
| 02.09.2025 | - | 0,499 | 0 | 26,72 | 0 | 26,09 | 26,09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 52,9 | 19,22 | 0,47 | 0,41 |
| 03.09.2025 | - | 0,444 | 0 | 23,13 | 0 | 22,59 | 22,59 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 53 | 19,63 | 0,51 | 0,46 |
| 04.09.2025 | - | 0,499 | 0 | 29,12 | 0 | 28,46 | 28,46 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 52,8 | 17,58 | 0,54 | 0,49 |
| 05.09.2025 | - | 0,474 | 0 | 28,8 | 0 | 28,18 | 28,18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 53,4 | 16,75 | 0,53 | 0,48 |
| 06.09.2025 | - | 0,442 | 0 | 26,75 | 0 | 26,17 | 26,17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 53,3 | 16,92 | 0,54 | 0,49 |
| 07.09.2025 | - | 0,503 | 0 | 30,01 | 0 | 29,35 | 29,35 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 52,9 | 17,17 | 0,39 | 0,35 |
| 08.09.2025 | - | 0,239 | 0 | 13,91 | 0 | 13,66 | 13,66 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 49,3 | 17,47 | 0,54 | 0,49 |
| 09.09.2025 | - | 0,465 | 0 | 28,64 | 0 | 28,03 | 28,03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 53,5 | 16,52 | 0,54 | 0,49 |
| 10.09.2025 | - | 0,463 | 0 | 27,76 | 0 | 27,11 | 27,11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 53,2 | 17,09 | 0,54 | 0,49 |
| 11.09.2025 | - | 0,499 | 0 | 29,91 | 0 | 29,26 | 29,26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 52,8 | 16,97 | 0,54 | 0,49 |
| Итого: | - | 8,979 | 0 | 492,72 | 0 | 481,51 | 481,51 | 0 | 456 | 0 | - | 71,19 | 52,52 | 18,69 | 0,49 | 0,44 |

Общее время работы системы

456 час.

Период нормальной работы системы

456 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 23.08.2025 | 2715,306 | 220050,05 | 3,7 | 214449,9 | 214449,9 | 3,7 |
| 11.09.2025 | 2724,766 | 220571,62 | 3,7 | 214959,64 | 214959,64 | 3,7 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
