

#207584#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Баграмяна 26, Калининград

4402

7000

ВКТ-7

00260810

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEtr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	6,242	214,03	206,98	206,98	24	0	0	87,4	57,2	30,21	0,14	0,52	-9,4
25.01.2026	5,648	234,17	226,65	226,65	24	0	0	86,3	61,3	24,98	0,13	0,52	-7,3
26.01.2026	5,238	242,35	234,98	234,98	24	0	0	83,6	61,2	22,35	0,13	0,52	-4,4
27.01.2026	5,12	247,45	239,99	239,99	24	0	0	83,2	61,8	21,39	0,14	0,52	-3,8
28.01.2026	5,435	231,89	224,74	224,74	24	0	0	84,4	60,1	24,24	0,14	0,52	-6
29.01.2026	6,079	214,25	207,18	207,18	24	0	0	87,5	58,1	29,4	0,14	0,53	-9,7
30.01.2026	6,496	201,15	194,32	194,32	24	0	0	89,2	55,7	33,48	0,14	0,53	-12,4
31.01.2026	6,458	183,77	177,5	177,5	23	1	1	89,3	52,9	36,43	0,14	0,53	-13,8
01.02.2026	6,902	190,65	184	184	24	0	0	90,3	52,8	37,57	0,14	0,52	-18,9
02.02.2026	7,063	192,83	186	186	24	0	0	91,3	53,3	38,01	0,43	0,52	-20,1
03.02.2026	6,999	203,07	195,79	195,79	24	0	0	92	56,3	35,73	0,56	0,52	-18
04.02.2026	6,783	214,71	207,11	207,11	24	0	0	91,3	58,6	32,71	0,57	0,52	-12,3
05.02.2026	5,814	246,59	238,18	238,18	24	0	0	89,5	65,1	24,36	0,58	0,51	-7,6
06.02.2026	5,249	266,4	257,95	257,95	24	0	0	85,8	65,5	20,32	0,58	0,52	-3,2
07.02.2026	5,146	263,45	255,47	255,47	24	0	0	83,8	63,7	20,12	0,58	0,52	-3,3
08.02.2026	5,564	250,92	243,14	243,14	24	0	0	84,8	61,9	22,86	0,56	0,52	-4,9
09.02.2026	6,23	220,8	213,43	213,43	24	0	0	88,3	59,1	29,15	0,57	0,52	-12,1
10.02.2026	6,055	222,79	215,55	215,55	24	0	0	87,2	59,1	28,06	0,59	0,52	-12,4
11.02.2026	5,027	266,4	258,33	258,33	24	0	0	83,5	64,1	19,44	0,59	0,52	-3,8
12.02.2026	4,688	267,64	260,15	260,15	24	0	0	80	62	18	0,59	0,52	-0,7
13.02.2026	4,898	268,22	260,58	260,58	24	0	0	80,8	62	18,77	0,58	0,51	-1,2
14.02.2026	5,248	255,73	247,81	247,81	24	0	0	84,8	63,6	21,13	0,57	0,51	-6,7
15.02.2026	5,91	256,55	247,89	247,89	24	0	0	89,1	65,3	23,78	0,57	0,52	-11,2
16.02.2026	6,283	244,06	235,43	235,43	24	0	0	91,4	64,8	26,62	0,57	0,52	-
17.02.2026	6,166	249,54	240,9	240,9	24	0	0	90,2	64,7	25,54	0,58	0,51	-
Итого:	146,741	5849,41	5660,05	5660,05	599	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	146,741												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

599

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1130,554	90134,39	87971,2	87971,2
17.02.2026	1277,295	95983,8	93631,25	93631,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 11:41:35