

# #283056#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 26, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7000  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00260810  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	5,377	264,77	256,42	256,42	24	0	0	85,6	64,7	20,93	0,58	0,51	-
19.02.2026	5,047	266,75	258,96	258,96	24	0	0	82	62,6	19,47	0,59	0,51	-
20.02.2026	5,068	280,86	272,69	272,69	24	0	0	81,7	63,2	18,55	0,59	0,51	-
21.02.2026	5,031	270,43	262,69	262,69	24	0	0	81	61,9	19,13	0,6	0,51	-
22.02.2026	4,483	289,38	281,8	281,8	24	0	0	77,2	61,3	15,89	0,6	0,51	-
23.02.2026	4,287	272,6	265,62	265,62	24	0	0	76,2	60,1	16,12	0,59	0,51	-
24.02.2026	4,331	259,33	252,84	252,84	24	0	0	75,3	58,2	17,1	0,59	0,51	-
25.02.2026	4,482	270,44	263,29	263,29	24	0	0	77,6	60,6	17,01	0,57	0,51	-
26.02.2026	4,364	259,75	253,11	253,11	24	0	0	76,1	58,9	17,24	0,6	0,5	-
27.02.2026	3,66	276,89	270,25	270,25	24	0	0	73,3	59,8	13,53	0,61	0,49	-
28.02.2026	3,413	294,67	287,67	287,67	24	0	0	73,1	61,3	11,84	0,59	0,51	-
01.03.2026	3,866	261,57	255,41	255,41	24	0	0	72,6	57,5	15,12	0,59	0,51	-
02.03.2026	3,736	258,73	252,6	252,6	24	0	0	72,9	58,1	14,77	0,6	0,5	-
03.03.2026	3,556	278,86	272,23	272,23	24	0	0	73,2	60,1	13,05	0,58	0,51	-
04.03.2026	3,887	257,93	251,76	251,76	24	0	0	73,2	57,8	15,44	0,59	0,51	-
05.03.2026	4,214	268	261,54	261,54	24	0	0	73,5	57,4	16,1	0,56	0,51	-
06.03.2026	4,041	278,58	271,81	271,81	24	0	0	74,1	59,2	14,86	0,57	0,5	-
07.03.2026	3,648	281,73	274,95	274,95	24	0	0	73,6	60,3	13,25	0,57	0,49	-
08.03.2026	3,403	297,79	290,65	290,65	24	0	0	73,4	61,7	11,7	0,6	0,49	-
09.03.2026	3,208	292,78	285,78	285,78	24	0	0	73,4	62,1	11,21	0,6	0,47	-
10.03.2026	2,966	299,35	292,2	292,2	24	0	0	73,2	63,1	10,12	0,54	0,47	-
11.03.2026	2,654	305,07	297,77	297,77	24	0	0	73,3	64,4	8,9	0,55	0,47	-
12.03.2026	3,184	304,65	297,33	297,33	24	0	0	73,5	62,8	10,68	0,61	0,48	-
13.03.2026	2,799	307,29	299,91	299,91	24	0	0	73,6	64,2	9,3	0,65	0,47	-
14.03.2026	2,268	299,92	292,78	292,78	24	0	0	73,1	65,4	7,71	0,51	0,48	-
15.03.2026	2,979	286,25	279,48	279,48	24	0	0	72,8	62,2	10,66	0,58	0,49	-
16.03.2026	3,465	287,58	280,64	280,64	24	0	0	73,8	61,4	12,33	0,43	0,48	-
17.03.2026	3,326	297,88	290,74	290,74	24	0	0	73,3	61,9	11,45	0,66	0,49	-
18.03.2026	3,502	272,46	265,97	265,97	24	0	0	73,2	60	13,14	0,53	0,42	-
Итого:	110,245	8142,29	7938,89	7938,89	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,245												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1277,295	95983,8	93631,25	93631,25
18.03.2026	1387,54	104126,09	101570,14	101570,14

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:30:02