

#190465#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Баграмяна 26, Калининград

4402

7000

ВКТ-7

00260810

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2025 | 4,295    | 245,9   | 238,87  | 238,87  | 24       | 0       | 0      | 80,9   | 62,9   | 18,02 | 0,13    | 0,51    | -3,9        |
| 25.11.2025 | 3,946    | 240,6   | 233,94  | 233,94  | 24       | 0       | 0      | 79,2   | 62,2   | 16,94 | 0,13    | 0,52    | -0,9        |
| 26.11.2025 | 3,977    | 228,41  | 222,19  | 222,19  | 24       | 0       | 0      | 78,6   | 60,6   | 17,97 | 0,13    | 0,52    | -0,4        |
| 27.11.2025 | 3,989    | 220,03  | 214,13  | 214,13  | 24       | 0       | 0      | 77,8   | 59,1   | 18,72 | 0,13    | 0,52    | -1,3        |
| 28.11.2025 | 3,876    | 222,64  | 216,73  | 216,73  | 24       | 0       | 0      | 77,4   | 59,4   | 17,97 | 0,13    | 0,52    | -0,4        |
| 29.11.2025 | 3,958    | 217,13  | 211,38  | 211,38  | 24       | 0       | 0      | 77,2   | 58,4   | 18,79 | 0,13    | 0,52    | -0,3        |
| 30.11.2025 | 4,072    | 218,65  | 212,8   | 212,8   | 24       | 0       | 0      | 77,7   | 58,4   | 19,21 | 0,13    | 0,52    | -0,5        |
| 01.12.2025 | 3,975    | 223,98  | 218,15  | 218,15  | 24       | 0       | 0      | 76,5   | 58,2   | 18,31 | 0,13    | 0,52    | -           |
| 02.12.2025 | 4,064    | 225,76  | 219,69  | 219,69  | 24       | 0       | 0      | 78     | 59,4   | 18,58 | 0,12    | 0,52    | -           |
| 03.12.2025 | 3,791    | 231,28  | 225,57  | 225,57  | 24       | 0       | 0      | 74,3   | 57,4   | 16,88 | 0,12    | 0,52    | -           |
| 04.12.2025 | 3,673    | 226,48  | 221,13  | 221,13  | 24       | 0       | 0      | 72,6   | 55,9   | 16,7  | 0,12    | 0,51    | -           |
| 05.12.2025 | 3,294    | 259,56  | 253,52  | 253,52  | 24       | 0       | 0      | 71,8   | 58,7   | 13,07 | 0,13    | 0,5     | -           |
| 06.12.2025 | 3,14     | 280,53  | 274,01  | 274,01  | 24       | 0       | 0      | 71,8   | 60,3   | 11,54 | 0,13    | 0,51    | -           |
| 07.12.2025 | 3,413    | 254,17  | 248,27  | 248,27  | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 57,9   | 13,83 | 0,13    | 0,5     | -           |
| 08.12.2025 | 3,147    | 270,48  | 264,15  | 264,15  | 24       | 0       | 0      | 72,2   | 60,2   | 11,98 | 0,21    | 0,42    | -           |
| 09.12.2025 | 2,11     | 226     | 221,5   | 221,5   | 24       | 0       | 1      | 64,1   | 54,5   | 9,6   | 0,14    | 0,49    | -           |
| 10.12.2025 | 2,662    | 263,57  | 257,47  | 257,47  | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 61,2   | 10,41 | 0,13    | 0,49    | -           |
| 11.12.2025 | 2,827    | 255,11  | 249,2   | 249,2   | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 60,2   | 11,42 | 0,13    | 0,49    | -           |
| 12.12.2025 | 2,662    | 248,88  | 243,11  | 243,11  | 24       | 0       | 0      | 71,8   | 60,8   | 11,02 | 0,13    | 0,51    | -           |
| 13.12.2025 | 3,087    | 231,56  | 226,2   | 226,2   | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 57,9   | 13,72 | 0,13    | 0,51    | -           |
| 14.12.2025 | 3,029    | 239,07  | 233,52  | 233,52  | 24       | 0       | 0      | 71,8   | 58,8   | 13,06 | 0,13    | 0,52    | -           |
| 15.12.2025 | 3,293    | 222,57  | 217,42  | 217,42  | 24       | 0       | 0      | 71,8   | 56,6   | 15,24 | 0,13    | 0,52    | -           |
| 16.12.2025 | 3,601    | 229,4   | 223,83  | 223,83  | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 57,6   | 16,17 | 0,14    | 0,51    | -           |
| 17.12.2025 | 3,884    | 232,4   | 226,32  | 226,32  | 24       | 0       | 0      | 76,8   | 59,5   | 17,24 | 0,13    | 0,51    | -           |
| 18.12.2025 | 3,852    | 227,5   | 221,72  | 221,72  | 24       | 0       | 0      | 75,6   | 58,2   | 17,45 | 0,12    | 0,51    | -           |
| 19.12.2025 | 3,468    | 232,87  | 227,34  | 227,34  | 24       | 0       | 0      | 72,7   | 57,3   | 15,34 | 0,13    | 0,51    | -           |
| 20.12.2025 | 3,249    | 239,43  | 233,9   | 233,9   | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 57,6   | 13,97 | 0,13    | 0,51    | -           |
| 21.12.2025 | 3,32     | 239,66  | 234,07  | 234,07  | 24       | 0       | 0      | 71,9   | 57,6   | 14,26 | 0,13    | 0,51    | -           |
| 22.12.2025 | 3,206    | 240,16  | 234,51  | 234,51  | 24       | 0       | 0      | 72,3   | 58,6   | 13,76 | 0,14    | 0,5     | -           |
| 23.12.2025 | 4,033    | 242,87  | 236,32  | 236,32  | 24       | 0       | 0      | 78,1   | 61     | 17,15 | 0,15    | 0,5     | -           |
| Итого:     | 104,893  | 7136,65 | 6960,96 | 6960,96 | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 104,893  |         |         |         |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.11.2025 | 869,65   | 75943,52 | 74167,42 | 74167,42 |
| 23.12.2025 | 974,543  | 83080,17 | 81128,38 | 81128,38 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 7:45:29