

#194048#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Баграмяна 26, Калининград

4402

7000

ВКТ-7

00260810

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	4,74	236,6	229,24	229,24	24	0	0	84,8	64,1	20,73	0,14	0,51	-6,3
25.12.2025	4,717	227,25	220,57	220,57	24	0	0	81,8	60,4	21,45	0,12	0,51	-5,6
26.12.2025	3,617	241,57	235,71	235,71	24	0	0	73,6	58,2	15,43	0,12	0,51	4,4
27.12.2025	3,587	237,33	231,81	231,81	24	0	0	71,9	56,4	15,56	0,13	0,52	5,4
28.12.2025	3,866	227,16	221,88	221,88	24	0	0	72	54,5	17,51	0,13	0,52	3,8
29.12.2025	3,966	238,15	232,17	232,17	24	0	0	75	57,8	17,17	0,14	0,51	2,5
30.12.2025	4,49	241,36	234,58	234,58	24	0	0	79,9	60,7	19,2	0,15	0,51	-1,1
31.12.2025	4,869	230,35	223,46	223,46	24	0	0	82,8	61	21,85	0,14	0,51	-4,2
01.01.2026	4,442	228,29	221,68	221,68	24	0	0	81,3	61,2	20,11	0,13	0,51	-5,2
02.01.2026	4,395	249,43	242,61	242,61	24	0	0	78,6	60,4	18,19	0,13	0,51	1,2
03.01.2026	4,466	235,78	229,26	229,26	24	0	0	79,3	59,7	19,56	0,14	0,52	-0,6
04.01.2026	4,712	231,89	225,15	225,15	24	0	0	81,5	60,6	20,98	0,13	0,51	-4
05.01.2026	4,836	239,48	232,46	232,46	24	0	0	81,8	60,9	20,88	0,14	0,51	-3
06.01.2026	4,978	241,3	233,77	233,77	24	0	0	84,6	63,2	21,34	0,14	0,51	-5,5
07.01.2026	5,02	227,98	220,65	220,65	24	0	0	86,1	63,3	22,8	0,14	0,52	-7,8
08.01.2026	5,502	211,28	204,3	204,3	24	0	0	87,7	60,7	26,98	0,14	0,52	-11
09.01.2026	5,357	218,44	211,29	211,29	24	0	0	87,1	61,7	25,41	0,13	0,52	-9,6
10.01.2026	4,921	232,64	225,44	225,44	24	0	0	84,4	62,5	21,88	0,13	0,52	-5,2
11.01.2026	4,732	231,08	224,08	224,08	24	0	0	83,4	62,2	21,17	0,14	0,52	-5,2
12.01.2026	5,162	224,63	217,6	217,6	24	0	0	85	61,2	23,77	0,14	0,52	-
13.01.2026	5,645	207,16	200,51	200,51	24	0	0	86,2	58	28,19	0,14	0,52	-
14.01.2026	5,688	218,68	211,76	211,76	24	0	0	85,5	58,6	26,91	0,13	0,52	-
15.01.2026	5,04	233,03	226,42	226,42	24	0	0	80,3	58	22,34	0,13	0,52	-
16.01.2026	5,49	225,5	218,69	218,69	24	0	0	83,2	58,1	25,18	0,14	0,52	-
17.01.2026	5,751	228,04	220,7	220,7	24	0	0	86,4	60,2	26,11	0,14	0,52	-
18.01.2026	6,121	216,63	209,48	209,48	24	0	0	87,7	58,4	29,27	0,14	0,52	-
19.01.2026	6,089	210,29	203,27	203,27	24	0	0	88,2	58,2	30	0,14	0,52	-
20.01.2026	5,872	216,71	209,52	209,52	24	0	0	87,7	59,6	28,08	0,14	0,52	-
21.01.2026	5,816	220,84	213,52	213,52	24	0	0	87,9	60,6	27,28	0,14	0,53	-
22.01.2026	6,339	205,07	198,22	198,22	24	0	0	88,3	56,2	32,03	0,14	0,52	-
23.01.2026	5,785	220,28	213,02	213,02	24	0	0	87,4	60,2	27,21	0,14	0,53	-
Итого:	156,011	7054,22	6842,82	6842,82	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	156,011												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	974,543	83080,17	81128,38	81128,38
23.01.2026	1130,554	90134,39	87971,2	87971,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:22:01