

#207583#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №36, МАОУ СОШ

Московский проспект 98А, Калининград

3931

7340

ТВ7 (АСЦП)

16031141

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	17,36	0	148,95	0	0	144,231	0	0	24	0	86	57,3	0,46	0,44	-10,9
22.01.2026	17,655	0	147,79	0	0	143,133	0	0	24	0	85,7	56,2	0,49	0,46	-12,2
23.01.2026	18,166	0	159,82	0	0	154,821	0	0	24	0	85,3	57,3	0,49	0,46	-11,6
24.01.2026	17,163	0	152,09	0	0	147,39	0	0	24	0	84,7	56,9	0,49	0,46	-8,3
25.01.2026	17,539	0	162,36	0	0	157,4	0	0	24	0	84,2	57,6	0,49	0,46	-9,4
26.01.2026	17,37	0	171,02	0	0	166,038	0	0	24	0	82	57	0,5	0,46	-7,3
27.01.2026	17,334	0	178,37	0	0	173,212	0	0	24	0	81,6	57,7	0,5	0,46	-4,4
28.01.2026	17,13	0	166,585	0	0	161,712	0	0	24	0	82,2	56,9	0,49	0,46	-3,8
29.01.2026	17,68	0	157,545	0	0	152,603	0	0	24	0	85,5	57,8	0,49	0,46	-6
30.01.2026	17,911	0	153,535	0	0	148,613	0	0	24	0	86,5	57,8	0,49	0,46	-9,7
31.01.2026	17,954	0	150,315	0	0	145,434	0	0	24	0	87,2	57,7	0,49	0,46	-12,4
01.02.2026	18,06	0	143,81	0	0	139,092	0	0	24	0	87,6	56,6	0,49	0,46	-13,8
02.02.2026	19,26	0	146,845	0	0	141,861	0	0	24	0	89,4	57	0,48	0,46	-18,9
03.02.2026	20,036	0	158,12	0	0	152,684	0	0	24	0	90	58,7	0,49	0,46	-20,1
04.02.2026	20,072	0	163,98	0	0	158,416	0	0	24	0	89,4	59,2	0,49	0,47	-18
05.02.2026	19,688	0	179,115	0	0	173,232	0	0	24	0	87,7	60,6	0,5	0,46	-12,3
06.02.2026	18,144	0	178,535	0	0	173,127	0	0	24	0	83,7	58,7	0,5	0,46	-7,6
07.02.2026	17,305	0	178,395	0	0	173,098	0	0	24	0	82,8	58,9	0,5	0,46	-3,2
08.02.2026	17,073	0	170,41	0	0	165,311	0	0	24	0	83,2	58,6	0,49	0,46	-3,3
09.02.2026	17,982	0	152,99	0	0	148,111	0	0	24	0	86,3	57,3	0,49	0,46	-4,9
10.02.2026	17,886	0	154,895	0	0	150,033	0	0	24	0	85,5	57,1	0,49	0,46	-12,1
11.02.2026	16,805	0	162,35	0	0	157,607	0	0	24	0	82,1	56,7	0,5	0,47	-12,4
12.02.2026	14,949	0	151,555	0	0	147,451	0	0	24	0	78,6	54,5	0,48	0,44	-3,8
13.02.2026	14,594	0	151,505	0	0	147,454	0	0	24	0	78,1	54,5	0,46	0,44	-0,7
14.02.2026	17,325	0	174,575	0	0	169,325	0	0	24	0	83,5	59,1	0,5	0,47	-1,2
15.02.2026	18,261	0	169,73	0	0	164,231	0	0	24	0	87,1	60,6	0,49	0,46	-6,7
16.02.2026	19,095	0	164,955	0	0	159,336	0	0	24	0	89,5	61	0,49	0,46	-11,2
17.02.2026	18,922	0	166,995	0	0	161,436	0	0	24	0	88,4	60,4	0,49	0,46	-17,4
18.02.2026	18,143	0	179,345	0	0	173,811	0	0	24	0	84,6	59,7	0,5	0,46	-11,6
19.02.2026	16,759	0	174,895	0	0	169,909	0	0	24	0	81	57,5	0,5	0,46	-
20.02.2026	16,416	0	169,68	0	0	164,879	0	0	24	0	80,6	56,8	0,5	0,46	-
Итого:	550,037	0	5041,06	0	0	4884,991	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	131,374														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	3465,456	34972,445	0	0	34157,943	0	0	12773	366
20.02.2026	4015,493	40013,505	0	0	39042,933	0	0	13517	366

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 13:42:24