

#166366#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №36, МАОУ СОШ

Московский проспект 98А, Калининград

3931

7340

ТВ7 (АССII)

16031141

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	9,75	0	96,92	0	0	94,736	0	0	24	0	71	46,5	0,49	0,44	-
22.10.2025	7,931	0	68,355	0	0	66,838	0	0	24	0	70,3	42	0,5	0,44	-
23.10.2025	6,412	0	50,185	0	0	49,093	0	0	24	0	69,7	38,5	0,5	0,44	-
24.10.2025	6,577	0	51,85	0	0	50,729	0	0	24	0	69,3	38,4	0,49	0,44	-
25.10.2025	7,331	0	60,505	0	0	59,172	0	0	24	0	70,1	40,5	0,49	0,44	-
26.10.2025	7,859	0	66,8	0	0	65,315	0	0	24	0	70,4	41,7	0,49	0,44	-
27.10.2025	9,055	0	78,96	0	0	77,195	0	0	24	0	70,7	42,6	0,48	0,44	-
28.10.2025	8,319	0	70,125	0	0	68,572	0	0	24	0	70,3	41,3	0,48	0,44	-
29.10.2025	8,111	0	67,29	0	0	65,797	0	0	24	0	70,3	40,9	0,49	0,44	-
30.10.2025	7,877	0	63,92	0	0	62,505	0	0	24	0	70,2	40,1	0,5	0,44	-
31.10.2025	7,648	0	73,065	0	0	71,607	0	0	24	0	66,1	40,8	0,47	0,42	-
01.11.2025	8,704	0	76,35	0	0	74,657	0	0	24	0	70,3	42,5	0,49	0,45	-
02.11.2025	6,793	0	54,965	0	0	53,761	0	0	24	0	69,9	39,7	0,5	0,44	-
03.11.2025	6,568	0	52,105	0	0	50,971	0	0	24	0	69,7	38,9	0,5	0,44	-
04.11.2025	7,397	0	61,405	0	0	60,05	0	0	24	0	70,1	40,7	0,49	0,44	-
05.11.2025	6,724	0	52,39	0	0	51,25	0	0	24	0	69,6	38,2	0,5	0,44	-
06.11.2025	6,91	0	54,79	0	0	53,591	0	0	24	0	69,8	39	0,5	0,44	-
07.11.2025	8,442	0	70,835	0	0	69,259	0	0	24	0	70,4	41,3	0,49	0,44	-
08.11.2025	9,552	0	92,03	0	0	89,99	0	0	24	0	70,3	44,9	0,48	0,44	-
09.11.2025	9,914	0	95,08	0	0	92,939	0	0	24	0	70,9	45,4	0,48	0,44	-
10.11.2025	9,394	0	81,22	0	0	79,393	0	0	24	0	71	42,7	0,49	0,44	-
11.11.2025	8,524	0	70,465	0	0	68,885	0	0	24	0	70,7	41,2	0,49	0,44	-
12.11.2025	8,752	0	72,53	0	0	70,907	0	0	24	0	70,7	41,2	0,49	0,44	-
13.11.2025	7,66	0	61,81	0	0	60,45	0	0	24	0	70	39,8	0,5	0,44	-
14.11.2025	7,655	0	61,56	0	0	60,209	0	0	24	0	69,9	39,6	0,5	0,44	-
15.11.2025	10,085	0	96,58	0	0	94,386	0	0	24	0	71,3	45,8	0,48	0,44	-
16.11.2025	12,887	0	136,47	0	0	133,11	0	0	24	0	74,5	51,4	0,47	0,44	-
17.11.2025	11,968	0	121,335	0	0	118,48	0	0	24	0	72,7	48,5	0,49	0,44	-
18.11.2025	12,35	0	137,43	0	0	134,258	0	0	24	0	71,9	49,9	0,48	0,45	-
19.11.2025	11,791	0	126,745	0	0	123,811	0	0	24	0	71,9	49,2	0,49	0,45	-
20.11.2025	12,789	0	135,415	0	0	132,15	0	0	24	0	73,7	50,6	0,48	0,45	-
Итого:	271,729	0	2459,485	0	0	2404,066	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,901														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	2394,88	24886,695	0	0	24326,362	0	0	10565	366
20.11.2025	2666,61	27346,18	0	0	26730,429	0	0	11309	366

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:32:23