

#190464#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №36, МАОУ СОШ

Московский проспект 98А, Калининград

3931

7340

ТВ7 (АСЦП)

16031141

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	12,742	0	137,06	0	0	133,783	0	0	24	0	73,3	50,6	0,49	0,45	0,2
22.11.2025	12,6	0	134,305	0	0	131,053	0	0	24	0	73,8	50,8	0,49	0,45	2,2
23.11.2025	14,136	0	141,37	0	0	137,602	0	0	24	0	77,9	53,4	0,48	0,45	1,3
24.11.2025	14,694	0	143,135	0	0	139,255	0	0	24	0	78,7	53,5	0,48	0,45	-3,3
25.11.2025	14,248	0	146,91	0	0	143,114	0	0	24	0	76,6	52,8	0,49	0,45	-3,9
26.11.2025	14,032	0	145,53	0	0	141,793	0	0	24	0	76,3	52,7	0,49	0,45	-0,9
27.11.2025	13,823	0	142,895	0	0	139,285	0	0	24	0	75,6	51,9	0,49	0,45	-0,4
28.11.2025	13,516	0	140,025	0	0	136,547	0	0	24	0	74,9	51,2	0,49	0,45	-1,3
29.11.2025	13,357	0	143,965	0	0	140,404	0	0	24	0	74,8	52,1	0,49	0,45	-0,4
30.11.2025	13,515	0	142,92	0	0	139,317	0	0	24	0	75,5	52,4	0,49	0,45	-0,3
01.12.2025	13,409	0	143,175	0	0	139,686	0	0	24	0	74	51,1	0,49	0,45	-0,5
02.12.2025	13,793	0	141,165	0	0	137,594	0	0	24	0	75,7	51,8	0,49	0,45	-
03.12.2025	12,486	0	135,815	0	0	132,689	0	0	24	0	71,8	49,3	0,49	0,45	-
04.12.2025	11,513	0	115,36	0	0	112,731	0	0	24	0	71,4	47	0,5	0,45	-
05.12.2025	10,136	0	93,745	0	0	91,619	0	0	24	0	71,2	44,8	0,5	0,45	-
06.12.2025	9,102	0	80,34	0	0	78,542	0	0	24	0	70,7	43	0,51	0,45	-
07.12.2025	10,673	0	108,13	0	0	105,705	0	0	24	0	70,7	46,6	0,49	0,45	-
08.12.2025	10,29	0	95,965	0	0	93,791	0	0	24	0	71,1	44,9	0,5	0,45	-
09.12.2025	8,379	0	68,67	0	0	67,144	0	0	24	0	70,4	40,6	0,51	0,45	-
10.12.2025	7,86	0	63,81	0	0	62,409	0	0	24	0	69,9	39,9	0,51	0,45	-
11.12.2025	8,493	0	71,955	0	0	70,368	0	0	24	0	70,1	41,3	0,5	0,45	-
12.12.2025	8,67	0	73,315	0	0	71,68	0	0	24	0	70,5	41,6	0,5	0,45	-
13.12.2025	10,008	0	97,15	0	0	94,961	0	0	24	0	71	45,8	0,49	0,44	-
14.12.2025	9,348	0	85,675	0	0	83,746	0	0	24	0	70,9	44,2	0,5	0,44	-
15.12.2025	11,473	0	120,61	0	0	117,892	0	0	24	0	70,9	47,7	0,49	0,44	-
16.12.2025	11,932	0	127,345	0	0	124,418	0	0	24	0	71,8	48,9	0,49	0,45	-
17.12.2025	12,888	0	137,58	0	0	134,236	0	0	24	0	73,9	51	0,48	0,45	-
18.12.2025	12,726	0	133,22	0	0	129,986	0	0	24	0	74	50,6	0,49	0,45	-
19.12.2025	11,278	0	114,325	0	0	111,705	0	0	24	0	71,6	47,5	0,49	0,45	-
20.12.2025	9,745	0	92,585	0	0	90,496	0	0	24	0	70,9	45,2	0,5	0,45	-
Итого:	350,865	0	3518,05	0	0	3433,551	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	83,803														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	2666,61	27346,18	0	0	26730,429	0	0	11309	366
20.12.2025	3017,477	30864,23	0	0	30163,978	0	0	12029	366

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:37:31