

#194047#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №36, МАОУ СОШ
Московский проспект 98А, Калининград
3931
7340
ТВ7 (АСЦП)
16031141
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	9,657	0	91,485	0	0	89,427	0	0	24	0	70,9	45,1	0,5	0,45	5,6
22.12.2025	9,968	0	91,065	0	0	89,013	0	0	24	0	71	44,3	0,5	0,45	5,6
23.12.2025	13,265	0	131,01	0	0	127,688	0	0	24	0	75,7	50,9	0,48	0,45	3,7
24.12.2025	15,73	0	140,54	0	0	136,412	0	0	24	0	82,3	54,8	0,48	0,44	0
25.12.2025	14,648	0	134,395	0	0	130,643	0	0	24	0	79,9	53,1	0,48	0,44	-6,3
26.12.2025	10,914	0	101,66	0	0	99,265	0	0	24	0	72,7	46,5	0,5	0,45	-5,6
27.12.2025	10,719	0	108,195	0	0	105,752	0	0	24	0	71	46,8	0,5	0,45	4,4
28.12.2025	11,847	0	132,315	0	0	129,323	0	0	24	0	71,1	49,2	0,49	0,45	5,4
29.12.2025	12,242	0	127,265	0	0	124,285	0	0	24	0	72,4	48,9	0,48	0,45	3,8
30.12.2025	13,974	0	136,74	0	0	133,169	0	0	24	0	77	52	0,48	0,45	2,5
31.12.2025	14,237	0	133,47	0	0	129,779	0	0	24	0	79,5	53,3	0,48	0,45	-1,1
01.01.2026	14,223	0	132,46	0	0	128,827	0	0	24	0	79,2	52,9	0,48	0,45	-4,2
02.01.2026	13,717	0	141,64	0	0	137,986	0	0	24	0	76,5	52,7	0,49	0,45	-5,2
03.01.2026	13,523	0	135,185	0	0	131,674	0	0	24	0	76,8	52,3	0,48	0,45	1,2
04.01.2026	14,107	0	131,235	0	0	127,655	0	0	24	0	79	52,6	0,48	0,45	-0,6
05.01.2026	14,446	0	134,88	0	0	131,156	0	0	24	0	79,5	53,2	0,48	0,45	-4
06.01.2026	14,517	0	129,115	0	0	125,429	0	0	24	0	81	53,4	0,47	0,44	-3
07.01.2026	15,419	0	132,1	0	0	128,154	0	0	24	0	83,1	54,4	0,48	0,45	-5,5
08.01.2026	15,514	0	121,955	0	0	118,192	0	0	24	0	84,6	53,3	0,47	0,45	-7,8
09.01.2026	15,735	0	125,655	0	0	121,798	0	0	24	0	84,4	53,6	0,47	0,45	-11
10.01.2026	15,341	0	132,855	0	0	128,964	0	0	24	0	82,1	53,8	0,48	0,45	-9,6
11.01.2026	14,888	0	131,185	0	0	127,431	0	0	24	0	81,1	53,2	0,48	0,45	-5,2
12.01.2026	15,526	0	131,645	0	0	127,78	0	0	24	0	82,3	53,3	0,48	0,45	-5,2
13.01.2026	16,072	0	132,62	0	0	128,608	0	0	24	0	83,7	53,9	0,47	0,45	-
14.01.2026	16,691	0	145,755	0	0	141,377	0	0	24	0	83,5	55,3	0,47	0,45	-
15.01.2026	15,71	0	155,51	0	0	151,276	0	0	24	0	78,8	54	0,48	0,45	-
16.01.2026	15,934	0	148,675	0	0	144,464	0	0	24	0	80,6	54,3	0,48	0,45	-
17.01.2026	16,982	0	157,7	0	0	152,924	0	0	24	0	83,8	57,3	0,49	0,46	-
18.01.2026	17,048	0	151,4	0	0	146,703	0	0	24	0	84,8	57,1	0,48	0,46	-
19.01.2026	17,802	0	153,975	0	0	149,092	0	0	24	0	86	57,5	0,49	0,46	-
20.01.2026	17,585	0	154,53	0	0	149,721	0	0	24	0	85,1	57,1	0,49	0,46	-
Итого:	447,981	0	4108,215	0	0	3993,967	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,998														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	3017,477	30864,23	0	0	30163,978	0	0	12029	366
20.01.2026	3465,456	34972,445	0	0	34157,943	0	0	12773	366

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.01.2026 7:32:24