

#283054#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 3622
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00073107
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,953	98,5	96,28	0,09	95,49	94,99	0,5	24	0	0	83,7	52,8	30,91	0	0	-
19.02.2026	2,744	95,54	93,37	0,04	92,83	92,24	0,59	24	0	0	80,2	50,6	29,57	0	0	-
20.02.2026	2,648	91,05	88,88	0,03	88,5	87,82	0,68	24	0	0	79,8	49,9	29,91	0	0	-
21.02.2026	2,696	95,71	93,51	0,04	93,06	92,39	0,67	24	0	0	79,3	50,3	28,95	0	0	-
22.02.2026	2,353	84,48	82,41	0,03	82,33	81,51	0,82	24	0	0	75,6	47	28,62	0	0	-
23.02.2026	2,404	88,32	86,17	0,04	86,11	85,24	0,87	24	0	0	74,7	46,8	27,9	0	0	-
24.02.2026	2,364	92,04	89,98	0,03	89,78	88,99	0,79	24	0	0	73,9	47,6	26,37	0	0	-
25.02.2026	2,53	95,67	93,52	0,03	93,21	92,45	0,76	24	0	0	75,9	48,7	27,18	0	0	-
26.02.2026	2,434	93,51	91,45	0,03	91,19	90,41	0,78	24	0	0	74,8	48,1	26,7	0	0	-
27.02.2026	2,08	79,31	77,48	0,03	77,48	76,72	0,76	24	0	0	71,7	44,9	26,85	0	0	-
28.02.2026	1,79	65,99	64,33	0,04	64,47	63,73	0,74	24	0	0	71,3	43,5	27,8	0	0	-
01.03.2026	2,136	79,89	78,03	0,02	78,04	77,3	0,74	24	0	0	71,3	43,8	27,45	0	0	-
02.03.2026	2,071	82,71	80,87	0,03	80,78	80,03	0,75	24	0	0	71,5	45,9	25,66	0	0	-
03.03.2026	1,982	74,79	73,02	0,04	73,06	72,33	0,73	24	0	0	71,5	44,4	27,16	0	0	-
04.03.2026	2,118	86,68	84,81	0,03	84,7	83,95	0,75	24	0	0	71,3	46,3	25,01	0	0	-
05.03.2026	2,582	98,03	95,92	0,03	95,77	95	0,77	24	0	0	71,7	44,7	27,02	0	0	-
06.03.2026	2,144	85,55	83,63	0,04	83,54	82,77	0,77	24	0	0	72,1	46,4	25,68	0	0	-
07.03.2026	2,021	78,1	76,27	0,04	76,31	75,5	0,81	24	0	0	71,4	45	26,47	0	0	-
08.03.2026	1,827	67,55	65,89	0,03	65,99	65,27	0,72	24	0	0	71,2	43,4	27,71	0	0	-
09.03.2026	1,863	68,38	66,55	0,04	66,77	65,93	0,84	24	0	0	71,1	43,2	27,92	0	0	-
10.03.2026	1,623	59,8	58,15	0,04	58,44	57,63	0,81	24	0	0	70,8	43	27,83	0	0	-
11.03.2026	1,589	56,84	55,14	0,03	55,55	54,65	0,9	24	0	0	71	42,3	28,68	0	0	-
12.03.2026	1,649	57,7	56,03	0,04	56,39	55,51	0,88	24	0	0	71,1	41,8	29,29	0	0	-
13.03.2026	1,671	61,67	59,84	0,07	60,25	59,28	0,97	24	0	0	71,3	43,6	27,77	0	0	-
14.03.2026	1,51	53,84	52,22	0,27	52,61	51,74	0,87	24	0	0	70,8	42	28,75	0	0	-
15.03.2026	1,747	62,52	60,77	0,71	61,11	60,23	0,88	24	0	0	70,6	41,9	28,63	0	0	-
16.03.2026	1,864	69,66	67,86	1,11	68,05	67,22	0,83	24	0	0	71,5	44	27,42	0	0	-
17.03.2026	1,873	68,9	67,06	1,21	67,31	66,5	0,81	24	0	0	71,1	43,2	27,86	0	0	-
18.03.2026	1,933	76,53	74,68	1,14	74,77	73,93	0,84	24	0	0	71,2	45,4	25,85	0	0	-
Итого:	61,199	2269,26	2214,12	5,35	2213,89	2191,26	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,199															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	42,382	1453,97	1421,78	0,49	1408,4	1401,52
18.03.2026	103,581	3723,23	3635,9	5,84	3622,29	3592,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:09:00