

#126336#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 3622
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00073107
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,911	98,85	97,01	0	96,74	95,93	0,81	24	0	0	68,1	48,3	19,76	0	0	5,5
25.03.2025	1,735	91,03	89,35	0,01	89,1	88,36	0,74	24	0	0	67,7	48,2	19,51	0	0	4,4
26.03.2025	1,753	91,22	89,56	0	89,32	88,57	0,75	24	0	0	67,5	47,8	19,66	0	0	6,9
27.03.2025	1,783	94,72	93	0,01	92,76	91,93	0,83	24	0	0	67,4	48,1	19,26	0	0	5,7
28.03.2025	1,575	83,6	82,15	0,01	81,84	81,23	0,61	24	0	0	67,6	48,4	19,26	0	0	8,9
29.03.2025	1,558	82,37	80,94	0,01	80,66	80,05	0,61	24	0	0	67,4	48,1	19,32	0	0	9,9
30.03.2025	1,623	83,69	82,18	0	81,95	81,26	0,69	24	0	0	67,6	47,8	19,82	0	0	6,8
31.03.2025	1,768	89,27	87,62	0,01	87,4	86,68	0,72	24	0	0	67,7	47,4	20,25	0	0	5,9
01.04.2025	1,935	99,15	97,26	0,01	97,06	96,19	0,87	24	0	0	68	48	19,95	0	0	-
02.04.2025	1,665	86,2	84,65	0,01	84,38	83,7	0,68	24	0	0	67,8	48	19,78	0	0	-
03.04.2025	1,529	80,77	79,34	0,01	79,08	78,45	0,63	24	0	0	68	48,7	19,37	0	0	-
04.04.2025	1,648	85,5	83,93	0	83,69	82,98	0,71	24	0	0	67,8	48,1	19,7	0	0	-
05.04.2025	2,094	98,04	96	0	95,86	94,92	0,94	24	0	0	70,8	48,9	21,88	0	0	-
06.04.2025	2,399	108,54	106,23	0,01	105,94	104,94	1	24	0	0	72,6	50	22,66	0	0	-
07.04.2025	2,056	90	88,11	0,01	87,91	87,12	0,79	24	0	0	71,6	48,2	23,4	0	0	-
08.04.2025	2,062	99	96,98	0,01	96,83	95,9	0,93	24	0	0	69,7	48,4	21,3	0	0	-
09.04.2025	2	93,77	91,85	0,01	91,69	90,83	0,86	24	0	0	69,9	48,1	21,84	0	0	-
10.04.2025	2,137	102,11	99,99	0,01	99,83	98,85	0,98	24	0	0	70,1	48,7	21,45	0	0	-
11.04.2025	1,826	89,55	87,78	0,01	87,64	86,78	0,86	24	0	0	68,6	47,7	20,85	0	0	-
12.04.2025	1,749	96,62	94,87	0,01	94,6	93,77	0,83	24	0	0	67,8	49,3	18,5	0	0	-
13.04.2025	1,559	87,16	85,62	0,01	85,37	84,63	0,74	24	0	0	67,8	49,5	18,27	0	0	-
14.04.2025	1,309	75,56	74,38	0,01	73,98	73,48	0,5	24	0	0	67,5	49,8	17,71	0	0	-
15.04.2025	0,904	59,43	58,7	0,01	58,18	57,94	0,24	24	0	0	67,8	52,2	15,54	0	0	-
16.04.2025	0,531	57,77	57,44	0	56,6	56,59	0,01	24	0	0	66,2	56,8	9,4	0	0	-
17.04.2025	0,507	60,36	59,93	0	59,19	59,04	0,15	24	0	0	65,2	56,6	8,6	0	0	-
18.04.2025	0,493	63,49	63,06	0	62,27	62,1	0,17	24	0	0	64,6	56,7	7,93	0	0	-
19.04.2025	0,475	60,57	60,13	0	59,39	59,22	0,17	24	0	0	65,2	57,2	7,95	0	0	-
20.04.2025	0,496	51,92	51,52	0	50,89	50,77	0,12	24	0	0	66,1	56,4	9,73	0	0	-
21.04.2025	0,408	47,52	47,13	0	46,62	46,46	0,16	24	0	0	64,2	55,4	8,8	0	0	-
22.04.2025	0,458	31,89	31,48	0	31,2	31,05	0,15	24	0	0	69,3	54,7	14,62	0	0	-
23.04.2025	0,469	30,62	30,18	0	29,95	29,78	0,17	24	0	0	69,3	53,6	15,72	0	0	-
Итого:	44,415	2470,29	2428,37	0,18	2417,92	2399,5	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,415															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	3172,581	127745,61	130214,31	608,83	124825,52	128899,57
23.04.2025	3216,996	130215,9	132642,68	609,01	127243,44	131299,07

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2025 7:18:59