

#166365#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Генерала Соммера 13, Калининград

6837

3622

ВКТ-7

00073107

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,383	50,36	49,64	0	49,28	49,17	0,11	24	0	0	68,9	40,8	28,08	0	0	-
25.10.2025	1,502	55,11	54,29	0,01	53,93	53,81	0,12	24	0	0	68,9	41	27,93	0	0	-
26.10.2025	1,578	57,71	56,83	0	56,46	56,35	0,11	24	0	0	69,1	41,1	27,99	0	0	-
27.10.2025	1,653	62,99	62,08	0	61,6	61,59	0,01	24	0	0	69,1	42,2	26,89	0	0	-
28.10.2025	1,561	57,76	56,94	0,01	56,49	56,46	0,03	24	0	0	69,3	41,6	27,66	0	0	-
29.10.2025	1,559	56,9	56,07	0,01	55,65	55,59	0,06	24	0	0	69,3	41,3	28,05	0	0	-
30.10.2025	1,58	57,93	57,09	0	56,67	56,61	0,06	24	0	0	69	41,2	27,9	0	0	-
31.10.2025	1,645	59,82	58,86	0,01	58,52	58,36	0,16	24	0	0	69,1	41	28,11	0	0	-
01.11.2025	1,732	62,33	61,37	0	60,93	60,89	0,04	24	0	0	69,7	41,2	28,46	0	0	-
02.11.2025	1,619	56,85	56,04	0,01	55,62	55,56	0,06	24	0	0	68,9	39,8	29,13	0	0	-
03.11.2025	1,493	52,93	52,25	0	51,79	51,78	0,01	24	0	0	69	40,1	28,87	0	0	-
04.11.2025	1,578	56,12	55,36	0,01	54,89	54,88	0,01	24	0	0	69,2	40,5	28,73	0	0	-
05.11.2025	1,489	51,65	50,99	0	50,49	50,55	-0,06	24	0	0	69,2	39,6	29,53	0	0	-
06.11.2025	1,462	51,72	51,1	0,01	50,6	50,65	-0,05	24	0	0	69,2	40,2	28,95	0	0	-
07.11.2025	1,65	60,37	59,55	0	59,06	59,08	-0,02	24	0	0	69,2	41,2	27,99	0	0	-
08.11.2025	1,772	68,76	67,83	0	67,26	67,24	0,02	24	0	0	69,3	42,9	26,42	0	0	-
09.11.2025	1,881	73,24	72,21	0,01	71,65	71,55	0,1	24	0	0	69,2	42,9	26,3	0	0	-
10.11.2025	1,932	76,33	75,25	0	74,65	74,55	0,1	24	0	0	69,4	43,4	25,93	0	0	-
11.11.2025	1,725	64,09	63,23	0,01	62,69	62,67	0,02	24	0	0	69,5	41,9	27,57	0	0	-
12.11.2025	1,707	63,17	62,39	0,01	61,81	61,9	-0,09	24	0	0	69,1	41,4	27,67	0	0	-
13.11.2025	1,537	55,37	54,68	0	54,16	54,21	-0,05	24	0	0	69,4	41	28,4	0	0	-
14.11.2025	1,544	57,28	56,59	0,01	56,05	56,09	-0,04	24	0	0	68,9	41,3	27,58	0	0	-
15.11.2025	1,918	72,83	71,79	0	71,2	71,18	0,02	24	0	0	70,2	43,3	26,97	0	0	-
16.11.2025	2,366	85,87	84,41	0	83,73	83,52	0,21	24	0	0	74,6	46,3	28,27	0	0	-
17.11.2025	2,209	87,8	86,48	0	85,72	85,55	0,17	24	0	0	72,5	46,7	25,8	0	0	-
18.11.2025	2,287	99,28	97,93	0,01	96,98	96,82	0,16	24	0	0	71,6	48	23,61	0	0	-
19.11.2025	2,171	88,05	86,76	0	85,98	85,83	0,15	24	0	0	72	46,8	25,28	0	0	-
20.11.2025	2,363	98,07	96,68	0,01	95,67	95,54	0,13	24	0	0	73,7	49	24,71	0	0	-
21.11.2025	2,207	86,04	84,73	0,01	83,97	83,84	0,13	24	0	0	73,4	47	26,31	0	0	-
22.11.2025	2,225	84,51	83,18	0,01	82,46	82,31	0,15	24	0	0	73,4	46,4	27,02	0	0	-
23.11.2025	2,53	91,85	90,3	0	89,39	89,3	0,09	24	0	0	77,6	49,3	28,3	0	0	-
Итого:	55,858	2103,09	2072,9	0,15	2055,35	2053,43	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,858															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	3309,593	134758,43	137112,69	609,31	131694,27	135726,53
23.11.2025	3365,451	136861,52	139185,59	609,46	133749,62	137779,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:51:44