

#207581#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Свеча, ТСЖ, УК

Московский 74, Калининград

4044

6194

ВКТ-7

00188687

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,889	0,088	137,15	132,43	132,79	130,87	1,92	24	0	0	85,9	49,8	36,15	0,55	0,51	-9,4
25.01.2026	4,981	0,086	143,05	138,27	138,6	136,67	1,93	24	0	0	85,2	49,9	35,3	0,56	0,51	-7,3
26.01.2026	4,884	0,093	156,75	152,01	152,12	150,14	1,98	24	0	0	82,6	51,1	31,5	0,56	0,51	-4,4
27.01.2026	4,814	0,096	157,16	152,42	152,59	150,54	2,05	24	0	0	82	51,1	30,93	0,55	0,51	-3,8
28.01.2026	4,681	0,086	144,74	140,18	140,43	138,56	1,87	24	0	0	83	50,2	32,73	0,54	0,51	-6
29.01.2026	4,831	0,081	137,27	132,65	132,9	131,08	1,82	24	0	0	85,9	50,2	35,71	0,53	0,51	-9,7
30.01.2026	4,848	0,077	130,8	126,23	126,51	124,8	1,71	24	0	0	87,3	49,6	37,7	0,53	0,51	-12,4
31.01.2026	4,92	0,08	130,66	126,08	126,37	124,62	1,75	24	0	0	87,5	49,2	38,32	0,52	0,5	-13,8
01.02.2026	4,987	0,077	127,17	122,58	122,91	121,2	1,71	24	0	0	88,4	48,5	39,93	0,52	0,5	-18,9
02.02.2026	5,29	0,083	142,13	137,24	137,27	135,52	1,75	24	0	0	89,4	51,5	37,92	0,53	0,51	-20,1
03.02.2026	5,468	0,083	147,96	142,97	142,85	141,09	1,76	24	0	0	90,4	52,7	37,65	0,54	0,51	-18
04.02.2026	5,438	0,077	150,76	145,82	145,59	143,92	1,67	24	0	0	89,7	52,9	36,76	0,55	0,51	-12,3
05.02.2026	5,249	0,081	151,69	146,9	146,61	144,91	1,7	24	0	0	88,7	53,5	35,21	0,57	0,51	-7,6
06.02.2026	4,712	0,074	134,74	130,35	130,59	128,88	1,71	24	0	0	84,5	49	35,51	0,57	0,51	-3,2
07.02.2026	4,592	0,077	136,52	132,14	132,47	130,67	1,8	24	0	0	82,6	48,5	34,06	0,56	0,51	-3,3
08.02.2026	4,571	0,079	132,96	128,59	128,96	127,16	1,8	24	0	0	83,3	48,5	34,83	0,54	0,51	-4,9
09.02.2026	4,531	0,074	119,52	115,26	115,67	114	1,67	24	0	0	86,6	48	38,51	0,54	0,51	-12,1
10.02.2026	4,583	0,071	122,58	118,31	118,7	117,04	1,66	24	0	0	86	48	38	0,57	0,51	-12,4
11.02.2026	4,598	0,078	138,27	133,92	134,2	132,43	1,77	24	0	0	82,5	48,8	33,67	0,57	0,51	-3,8
12.02.2026	4,283	0,075	141,27	137,09	137,41	135,6	1,81	24	0	0	78,8	48,2	30,6	0,57	0,51	-0,7
13.02.2026	4,18	0,076	132,99	128,91	129,3	127,49	1,81	24	0	0	79,7	48	31,72	0,56	0,51	-1,2
14.02.2026	4,25	0,068	118,83	114,81	115,27	113,6	1,67	24	0	0	83,1	46,9	36,26	0,55	0,51	-6,7
15.02.2026	4,504	0,067	114,03	109,87	110,3	108,73	1,57	24	0	0	87,5	47,3	40,23	0,55	0,51	-11,2
16.02.2026	4,494	0,062	107,35	103,28	103,67	102,2	1,47	24	0	0	89,7	47	42,75	0,55	0,51	-
17.02.2026	4,399	0,058	106,64	102,67	103,03	101,6	1,43	24	0	0	88,8	46,7	42,11	0,56	0,51	-
Итого:	118,977	0	3362,99	3250,98	3257,11	3213,32	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	118,977															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	800,492	31127,72	30192,36	30396,85	29877,57
17.02.2026	919,469	34490,71	33443,34	33653,96	33090,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 11:36:14