

#166363#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Свеча, ТСЖ, УК

Московский 74, Калининград

4044

6194

ВКТ-7

00188687

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,691	0,07	98,7	95,67	96,54	94,81	1,73	24	0	0	70,4	43,1	27,22	0,58	0,49	-
25.10.2025	2,661	0,063	98,18	95,18	95,99	94,36	1,63	24	0	0	70,2	43	27,11	0,58	0,49	-
26.10.2025	2,712	0,059	98,24	95,21	96,03	94,42	1,61	24	0	0	70,4	42,7	27,65	0,57	0,49	-
27.10.2025	2,632	0,063	95,12	92,2	93,07	91,44	1,63	24	0	0	70,2	42,5	27,65	0,58	0,49	-
28.10.2025	2,622	0,055	94,35	91,45	92,23	90,73	1,5	24	0	0	70,5	42,7	27,85	0,58	0,49	-
29.10.2025	2,661	0,058	95,11	92,19	92,99	91,47	1,52	24	0	0	70,5	42,5	28,02	0,58	0,49	-
30.10.2025	2,633	0,056	95,85	92,98	93,7	92,21	1,49	24	0	0	70,3	42,8	27,49	0,58	0,49	-
31.10.2025	2,608	0,057	95,04	92,16	92,92	91,4	1,52	24	0	0	70,2	42,8	27,45	0,58	0,49	-
01.11.2025	2,642	0,056	93,29	90,45	91,22	89,73	1,49	24	0	0	70,8	42,4	28,36	0,59	0,49	-
02.11.2025	2,654	0,055	97,25	94,37	95,08	93,59	1,49	24	0	0	70,2	42,9	27,29	0,59	0,49	-
03.11.2025	2,67	0,057	97,68	94,79	95,51	94	1,51	24	0	0	70,2	42,9	27,35	0,58	0,49	-
04.11.2025	2,637	0,055	94,99	92,16	92,87	91,43	1,44	24	0	0	70,5	42,7	27,81	0,59	0,48	-
05.11.2025	2,636	0,053	96,01	93,19	93,84	92,41	1,43	24	0	0	70,6	43,1	27,52	0,58	0,48	-
06.11.2025	2,623	0,054	96,3	93,47	94,13	92,68	1,45	24	0	0	70,5	43,2	27,29	0,58	0,48	-
07.11.2025	2,58	0,051	93,77	91,05	91,69	90,28	1,41	24	0	0	70,3	42,7	27,55	0,57	0,49	-
08.11.2025	2,676	0,052	95,35	92,57	93,25	91,84	1,41	24	0	0	70,3	42,2	28,13	0,57	0,49	-
09.11.2025	2,62	0,052	94,38	91,62	92,29	90,9	1,39	24	0	0	70,2	42,3	27,83	0,58	0,49	-
10.11.2025	2,651	0,052	94,85	92,08	92,75	91,35	1,4	24	0	0	70,3	42,2	28,05	0,58	0,48	-
11.11.2025	2,659	0,05	94,56	91,79	92,45	91,07	1,38	24	0	0	70,6	42,4	28,21	0,5	0,44	-
12.11.2025	1,959	0,036	74,52	72,64	72,94	72,01	0,93	24	0	1	68,1	41,7	26,37	0,57	0,5	-
13.11.2025	2,524	0,053	87,86	85,21	85,94	84,48	1,46	24	0	0	70,7	42	28,75	0,57	0,5	-
14.11.2025	2,51	0,056	92,15	89,39	90,14	88,65	1,49	24	0	0	70,2	42,9	27,26	0,56	0,5	-
15.11.2025	3,067	0,072	112,06	108,64	109,54	107,65	1,89	24	0	0	71	43,6	27,35	0,56	0,5	-
16.11.2025	3,177	0,065	96,56	93,3	94,14	92,53	1,61	24	0	0	75,4	42,2	33,13	0,57	0,5	-
17.11.2025	3,133	0,067	102,57	99,25	100,07	98,36	1,71	24	0	0	73,6	42,9	30,69	0,55	0,5	-
18.11.2025	3,006	0,068	102,81	99,56	100,42	98,66	1,76	24	0	0	72,3	43	29,29	0,57	0,5	-
19.11.2025	3,115	0,069	105,19	101,83	102,7	100,92	1,78	24	0	0	72,9	43,2	29,68	0,56	0,5	-
20.11.2025	3,148	0,061	97,87	94,64	95,48	93,87	1,61	24	0	0	74,4	42	32,34	0,57	0,5	-
21.11.2025	3,234	0,067	102,36	98,98	99,89	98,15	1,74	24	0	0	74,2	42,4	31,75	0,56	0,5	-
22.11.2025	3,426	0,072	110,26	106,66	107,57	105,71	1,86	24	0	0	74,2	43	31,21	0,55	0,5	-
23.11.2025	3,822	0,072	111,45	107,56	108,42	106,6	1,82	24	0	0	78,4	43,8	34,62	0,55	0,5	-
Итого:	86,389	0	3014,68	2922,24	2945,8	2897,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,389															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	475,611	20384,53	19792,08	19926,74	19577,65
23.11.2025	562	23399,21	22714,32	22872,54	22475,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:57:37