

#194045#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Свеча, ТСЖ, УК
Московский 74, Калининград
4044
6194
ВКТ-7
00188687
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,777	0,069	100,7	96,92	97,67	95,99	1,68	24	0	0	82,8	44,8	37,99	0,55	0,5	-6,3
25.12.2025	3,923	0,077	113,07	109,08	109,9	108,01	1,89	24	0	0	80,3	45,3	35	0,57	0,5	-5,6
26.12.2025	3,764	0,094	142,95	138,73	139,58	137,35	2,23	24	0	0	72,6	46,4	26,3	0,57	0,5	4,4
27.12.2025	3,654	0,098	148,48	144,27	145,15	142,79	2,36	24	0	0	70,7	46,2	24,52	0,56	0,5	5,4
28.12.2025	3,586	0,093	146,62	142,45	143,34	140,99	2,35	24	0	0	70,8	46,4	24,36	0,57	0,5	3,8
29.12.2025	3,767	0,093	140,94	136,71	137,58	135,32	2,26	24	0	0	73,3	46,6	26,72	0,57	0,51	2,5
30.12.2025	3,874	0,086	122,5	118,39	119,24	117,16	2,08	24	0	0	78,1	46,3	31,76	0,56	0,5	-1,1
31.12.2025	4,057	0,077	115,53	111,39	112,23	110,32	1,91	24	0	0	80,8	45,3	35,48	0,56	0,51	-4,2
01.01.2026	3,924	0,079	117,34	113,31	114,07	112,16	1,91	24	0	0	79,9	46,2	33,71	0,57	0,51	-5,2
02.01.2026	3,976	0,09	131,33	127,12	127,89	125,79	2,1	24	0	0	77,3	46,9	30,4	0,56	0,51	1,2
03.01.2026	4	0,088	128,23	124,01	124,82	122,74	2,08	24	0	0	77,8	46,4	31,37	0,56	0,51	-0,6
04.01.2026	3,981	0,077	121,26	117,13	117,86	115,93	1,93	24	0	0	80,1	47	33,08	0,57	0,51	-4
05.01.2026	4,137	0,085	122,85	118,6	119,39	117,37	2,02	24	0	0	80,2	46,3	33,96	0,57	0,5	-3
06.01.2026	4,045	0,074	110,19	106,14	106,91	105,07	1,84	24	0	0	82,9	45,8	37,12	0,56	0,51	-5,5
07.01.2026	4,247	0,08	115,15	110,91	111,61	109,72	1,89	24	0	0	84,3	47	37,31	0,55	0,51	-7,8
08.01.2026	4,341	0,076	112,21	107,94	108,64	106,82	1,82	24	0	0	86	46,8	39,25	0,55	0,51	-11
09.01.2026	5,104	0,103	156,9	151,72	151,94	149,75	2,19	24	0	0	85,8	52,9	32,87	0,56	0,51	-9,6
10.01.2026	5,081	0,11	166,28	161,08	161,29	158,99	2,3	24	0	0	83,3	52,5	30,82	0,56	0,51	-5,2
11.01.2026	4,88	0,105	158,27	153,26	153,63	151,37	2,26	24	0	0	82,2	51,1	31,06	0,55	0,51	-5,2
12.01.2026	4,708	0,096	142,32	137,52	138,02	135,92	2,1	24	0	0	83,5	50,1	33,42	0,54	0,51	-
13.01.2026	4,583	0,087	129,7	125,11	125,72	123,71	2,01	24	0	0	84,6	48,8	35,75	0,55	0,51	-
14.01.2026	4,741	0,088	132,95	128,23	128,88	126,85	2,03	24	0	0	84,3	48,2	36,11	0,55	0,51	-
15.01.2026	4,601	0,097	152,55	147,79	148,38	146,13	2,25	24	0	0	79,2	48,9	30,35	0,55	0,51	-
16.01.2026	4,587	0,091	139,94	135,27	135,88	133,76	2,12	24	0	0	81,6	48,6	33,07	0,55	0,51	-
17.01.2026	4,629	0,082	126,74	122,18	122,81	120,88	1,93	24	0	0	84,8	47,8	37,01	0,54	0,51	-
18.01.2026	4,705	0,08	123,34	118,77	119,43	117,51	1,92	24	0	0	86,1	47,4	38,71	0,54	0,51	-
19.01.2026	4,729	0,08	123,71	119,12	119,74	117,84	1,9	24	0	0	86,6	47,8	38,8	0,55	0,51	-
20.01.2026	4,77	0,083	127,19	122,55	123,12	121,2	1,92	24	0	0	86,2	48,2	38,04	0,55	0,51	-
21.01.2026	4,851	0,09	135,13	130,38	130,82	128,84	1,98	24	0	0	86,5	50,1	36,4	0,54	0,51	-
22.01.2026	4,847	0,086	133,16	128,47	128,85	126,98	1,87	24	0	0	86,7	49,8	36,95	0,55	0,51	-
23.01.2026	4,986	0,09	142,4	137,57	137,87	135,93	1,94	24	0	0	86,1	50,6	35,52	0,54	0,51	-
Итого:	134,855	0	4079,93	3942,12	3962,26	3899,19	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	134,855															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	665,637	27047,79	26250,24	26434,59	25978,38
23.01.2026	800,492	31127,72	30192,36	30396,85	29877,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 13:50:24