

#207580#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 11, Калининград

6837

5962

ВКТ-7

00211259

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,132	-0,153	125,59	126,61	121,55	124,53	-2,98	24	0	0	86,6	59,4	27,16	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	3,168	-0,178	135,42	136,72	131,09	134,42	-3,33	24	0	0	86,2	60,6	25,63	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	2,938	-0,188	137,98	139,66	133,82	137,34	-3,52	24	0	0	83,3	59,8	23,47	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	2,932	-0,201	140,08	142,01	135,89	139,64	-3,75	24	0	0	83,3	60,1	23,18	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	2,882	-0,194	131,38	133,3	127,44	131,13	-3,69	24	0	0	83,2	58,9	24,28	0,6	0,4	-6
29.01.2026	3,101	-0,209	127,53	129,37	123,34	127,18	-3,84	24	0	0	87,5	60,5	26,97	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	3,176	-0,202	121,07	122,88	117,05	120,87	-3,82	24	0	0	88,3	59,3	28,99	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	3,198	-0,21	119,53	121,42	115,48	119,43	-3,95	24	0	0	89,2	59,5	29,66	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	3,345	-0,186	113,61	115,13	109,71	113,36	-3,65	24	0	0	89,9	57,6	32,32	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	3,548	-0,197	116,26	117,8	112,13	115,96	-3,83	24	0	0	91,7	58,1	33,58	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	3,503	-0,25	126,16	128,37	121,69	126,17	-4,48	24	0	1	91,8	60,9	30,93	0,6	0,4	-18
04.02.2026	3,478	-0,267	128,34	130,79	123,79	128,51	-4,72	24	0	1	91,8	61,4	30,34	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	3,325	-0,302	137,95	140,97	133,22	138,46	-5,24	24	0	1	89,6	62,3	27,31	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	3,026	-0,31	144,65	148,1	140,09	145,49	-5,4	24	0	1	85,8	61,9	23,93	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	2,925	-0,287	141,84	145,06	137,52	142,64	-5,12	24	0	0	83,8	60,3	23,47	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	3,085	-0,272	136,43	139,42	132,19	137,17	-4,98	24	0	1	84,8	59,3	25,5	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	3,124	-0,267	126,54	129,32	122,33	127,14	-4,81	24	0	1	88,2	60,3	27,82	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	3,124	-0,288	129,54	132,7	125,3	130,47	-5,17	24	0	1	87,9	60,6	27,36	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	2,89	-0,304	141,95	145,53	137,65	143,08	-5,43	24	0	1	83,7	60,4	23,33	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	2,68	-0,282	142,7	146,22	138,69	143,9	-5,21	24	0	0	80,3	58,8	21,47	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	2,78	-0,262	139,48	142,6	135,46	140,32	-4,86	24	0	0	81,3	58,7	22,6	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	2,987	-0,273	135,67	138,64	131,41	136,32	-4,91	24	0	1	85,2	60,2	24,92	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	3,29	-0,277	132,6	135,43	128,14	133,08	-4,94	24	0	1	89,3	61,3	27,95	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	3,316	-0,288	129,64	132,43	125,04	129,99	-4,95	24	0	1	91,6	62,7	28,91	0,6	0,4	-
17.02.2026	3,328	-0,262	126,14	128,64	121,76	126,45	-4,69	24	0	1	90,4	60,8	29,6	0,6	0,4	-
Итого:	78,281	0	3288,08	3349,12	3181,78	3293,05	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,281															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	778,486	57851,14	58555,68	56481,89	57636,44
17.02.2026	856,767	61139,22	61904,8	59663,67	60929,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:38:32