

# #283051#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 11, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5962  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211259  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 18.02.2026 | 3,037    | -0,272    | 133,39  | 136,29  | 129,11  | 133,98  | -4,87  | 24       | 0       | 1      | 86,2   | 60,4   | 25,76 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 19.02.2026 | 2,872    | -0,264    | 138,11  | 141,14  | 134,01  | 138,86  | -4,85  | 24       | 0       | 0      | 82,7   | 59,2   | 23,53 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 20.02.2026 | 2,865    | -0,258    | 143,58  | 146,48  | 139,33  | 144,04  | -4,71  | 24       | 0       | 0      | 82,3   | 59,8   | 22,53 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 21.02.2026 | 2,908    | -0,208    | 140,37  | 142,49  | 136,27  | 140,23  | -3,96  | 24       | 0       | 0      | 81,9   | 58,9   | 23,01 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 22.02.2026 | 2,696    | -0,167    | 146,07  | 147,77  | 142,16  | 145,47  | -3,31  | 24       | 0       | 0      | 78,1   | 57,8   | 20,25 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 23.02.2026 | 2,622    | -0,159    | 144,91  | 146,48  | 141,11  | 144,26  | -3,15  | 24       | 0       | 0      | 77     | 57,2   | 19,83 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 24.02.2026 | 2,616    | -0,148    | 142,07  | 143,58  | 138,39  | 141,44  | -3,05  | 24       | 0       | 0      | 76,6   | 56,5   | 20,1  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 25.02.2026 | 2,676    | -0,159    | 141,11  | 142,66  | 137,34  | 140,5   | -3,16  | 24       | 0       | 0      | 78,1   | 57,4   | 20,74 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 26.02.2026 | 2,626    | -0,151    | 140,49  | 142,06  | 136,84  | 139,92  | -3,08  | 24       | 0       | 0      | 76,9   | 56,4   | 20,41 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 27.02.2026 | 2,393    | -0,158    | 147,1   | 148,94  | 143,55  | 146,78  | -3,23  | 24       | 0       | 0      | 73,8   | 55,9   | 17,89 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 28.02.2026 | 2,379    | -0,164    | 152,64  | 154,57  | 148,96  | 152,28  | -3,32  | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 56,5   | 17,19 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 01.03.2026 | 2,432    | -0,143    | 147,28  | 148,93  | 143,74  | 146,77  | -3,03  | 24       | 0       | 0      | 73,4   | 55,3   | 18,06 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 02.03.2026 | 2,387    | -0,153    | 144,66  | 146,48  | 141,19  | 144,39  | -3,2   | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 55,4   | 18,13 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 03.03.2026 | 2,407    | -0,174    | 149,63  | 151,8   | 146,02  | 149,59  | -3,57  | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 55,7   | 17,81 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 04.03.2026 | 2,353    | -0,18     | 142,14  | 144,45  | 138,72  | 142,4   | -3,68  | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 55,2   | 18,37 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 05.03.2026 | 2,342    | -0,187    | 139,66  | 142,17  | 136,32  | 140,18  | -3,86  | 24       | 0       | 0      | 73,3   | 54,6   | 18,69 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 06.03.2026 | 2,321    | -0,203    | 141,71  | 144,45  | 138,3   | 142,35  | -4,05  | 24       | 0       | 0      | 73,9   | 55,5   | 18,36 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 07.03.2026 | 2,318    | -0,221    | 146,26  | 149,27  | 142,73  | 147,08  | -4,35  | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 55,7   | 17,9  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 08.03.2026 | 2,269    | -0,232    | 150,64  | 153,85  | 147,01  | 151,56  | -4,55  | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 56,4   | 17,15 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 09.03.2026 | 2,271    | -0,245    | 154,83  | 158,23  | 151,12  | 155,85  | -4,73  | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 56,7   | 16,75 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 10.03.2026 | 2,17     | -0,279    | 161,21  | 165,12  | 157,33  | 162,55  | -5,22  | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 57,8   | 15,68 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 11.03.2026 | 2,193    | -0,29     | 162,95  | 167,03  | 158,99  | 164,45  | -5,46  | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 57,8   | 15,76 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 12.03.2026 | 2,208    | -0,289    | 161,15  | 165,25  | 157,23  | 162,65  | -5,42  | 24       | 0       | 0      | 74     | 58     | 16,01 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 13.03.2026 | 2,181    | -0,289    | 159,54  | 163,62  | 155,7   | 161,09  | -5,39  | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 57,6   | 15,95 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 14.03.2026 | 2,103    | -0,303    | 164,65  | 169,01  | 160,73  | 166,34  | -5,61  | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 58,4   | 15,1  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 15.03.2026 | 2,211    | -0,289    | 160,25  | 164,44  | 156,44  | 161,93  | -5,49  | 24       | 0       | 0      | 73,3   | 57,2   | 16,11 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 16.03.2026 | 2,244    | -0,291    | 155,45  | 159,61  | 151,66  | 157,2   | -5,54  | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 56,9   | 16,86 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 17.03.2026 | 2,178    | -0,275    | 149,61  | 153,73  | 146,13  | 151,53  | -5,4   | 24       | 0       | 0      | 72,4   | 55,5   | 16,91 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 18.03.2026 | 2,247    | -0,268    | 149,34  | 153,28  | 145,85  | 151,14  | -5,29  | 24       | 0       | 0      | 72,2   | 54,9   | 17,37 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 70,525   | 0         | 4310,8  | 4393,18 | 4202,28 | 4326,81 | 0      | 696      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 70,525   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 17.02.2026 | 856,767  | 61139,22 | 61904,8  | 59663,67 | 60929,49 |
| 18.03.2026 | 927,292  | 65450,02 | 66297,98 | 63865,95 | 65256,3  |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:23:46