

#162949#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 11, Калининград

6837

5962

ВКТ-7

00211259

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,369	-0,002	14,99	15,42	14,75	15,35	-0,6	24	0	1	66,2	39,6	26,65	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,376	0	14,47	14,89	14,23	14,83	-0,6	24	0	1	65,4	37,3	28,11	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,352	-0,003	13,43	13,91	13,2	13,85	-0,65	24	0	1	64,8	36,4	28,39	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,411	-0,002	14,35	14,86	14,11	14,8	-0,69	24	0	1	65,7	35	30,72	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,427	0	13,91	14,33	13,67	14,25	-0,58	24	0	1	65,2	32,7	32,56	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,356	-0,001	12,64	13,17	12,4	13,11	-0,71	24	0	1	64,2	33,6	30,57	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,341	-0,003	11,03	11,56	10,79	11,53	-0,74	24	0	1	62,6	29,2	33,37	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,098	0,002	4,97	4,82	4,89	4,81	0,08	24	0	1	55,1	35,4	19,67	0,6	0,4	-
02.10.2025	0,129	0,024	15,2	13,89	15,01	13,75	1,26	24	0	1	49,7	45	4,71	0,6	0,4	-
03.10.2025	0,809	-0,214	107,19	110,76	104,93	108,94	-4,01	24	0	1	69	59	9,91	0,6	0,4	-
04.10.2025	0,926	-0,254	138,14	142,15	135,15	139,77	-4,62	24	0	0	69	60,2	8,86	0,6	0,4	-
05.10.2025	1,032	-0,241	139,82	143,64	136,86	141,3	-4,44	24	0	0	69	59,5	9,44	0,6	0,4	-
06.10.2025	1,544	-0,128	149,68	151,32	146,28	148,86	-2,58	24	0	0	71,1	59,5	11,57	0,6	0,4	-
07.10.2025	2,031	-0,082	155,71	156,36	152,02	153,83	-1,81	24	0	0	73	59	14,02	0,6	0,4	-
08.10.2025	2,211	-0,036	153,8	153,62	150,19	151,23	-1,04	24	0	1	72,5	57,5	15,08	0,6	0,4	-
09.10.2025	2,422	-0,068	156,54	156,72	152,81	154,43	-1,62	24	0	0	72,8	56,3	16,43	0,6	0,4	-
10.10.2025	2,355	-0,068	154,64	154,97	151,02	152,66	-1,64	24	0	0	72,6	56,4	16,18	0,6	0,4	-
11.10.2025	2,344	-0,063	157,07	157,33	153,42	154,99	-1,57	24	0	0	72,5	56,7	15,81	0,6	0,4	-
12.10.2025	2,339	-0,067	155,84	156,14	152,18	153,81	-1,63	24	0	0	72,4	56,4	15,93	0,6	0,4	-
13.10.2025	2,274	-0,077	156,2	156,67	152,53	154,33	-1,8	24	0	0	72,5	56,9	15,57	0,6	0,4	-
14.10.2025	2,351	-0,076	154,34	154,72	150,7	152,44	-1,74	24	0	0	72,5	56,3	16,21	0,6	0,4	-
15.10.2025	2,314	-0,071	154,05	154,45	150,44	152,13	-1,69	24	0	0	72,8	56,8	15,96	0,6	0,4	-
16.10.2025	2,309	-0,077	156,51	156,97	152,87	154,62	-1,75	24	0	0	72,6	56,8	15,73	0,6	0,4	-
17.10.2025	2,333	-0,083	158,44	158,95	154,71	156,55	-1,84	24	0	0	72,6	56,9	15,72	0,6	0,4	-
18.10.2025	2,323	-0,079	154,14	154,62	150,52	152,31	-1,79	24	0	0	72,7	56,6	16,07	0,6	0,4	-
19.10.2025	2,372	-0,075	153,07	153,49	149,49	151,23	-1,74	24	0	0	72,7	56,2	16,49	0,6	0,4	-
20.10.2025	2,328	-0,078	146,85	147,31	143,41	145,21	-1,8	24	0	0	72,5	55,6	16,9	0,6	0,4	-
21.10.2025	2,348	-0,09	150,22	150,91	146,69	148,72	-2,03	24	0	0	72,7	55,9	16,75	0,6	0,4	-
22.10.2025	2,318	-0,103	156,76	157,66	153,09	155,32	-2,23	24	0	0	72,5	56,6	15,93	0,6	0,4	-
23.10.2025	2,286	-0,114	160,37	161,42	156,64	159,03	-2,39	24	0	0	72,2	56,8	15,45	0,6	0,4	-
Итого:	46,428	0	3284,37	3307,03	3209	3257,99	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,428															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	495,889	41510,01	42011,07	40556,13	41340,19
23.10.2025	542,317	44794,38	45318,1	43765,13	44598,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 11:04:19