

#166362#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 11, Калининград
6837
5962
ВКТ-7
00211259
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,292	-0,119	161,76	162,89	157,92	160,42	-2,5	24	0	0	72,8	57,4	15,38	0,6	0,4	-
25.10.2025	2,325	-0,114	159,44	160,54	155,66	158,1	-2,44	24	0	0	72,7	56,9	15,79	0,6	0,4	-
26.10.2025	2,352	-0,111	157	158,07	153,34	155,73	-2,39	24	0	0	72,6	56,4	16,19	0,6	0,4	-
27.10.2025	2,359	-0,115	154,62	155,69	151,01	153,43	-2,42	24	0	0	72,8	56,3	16,5	0,6	0,4	-
28.10.2025	2,282	-0,125	156,32	157,62	152,67	155,29	-2,62	24	0	0	72,3	56,4	15,89	0,6	0,4	-
29.10.2025	2,294	-0,125	156,97	158,37	153,35	156,03	-2,68	24	0	0	72,2	56,3	15,92	0,6	0,4	-
30.10.2025	2,265	-0,134	156,34	157,84	152,74	155,54	-2,8	24	0	0	72	56,2	15,82	0,6	0,4	-
31.10.2025	2,266	-0,136	155,29	156,82	151,69	154,53	-2,84	24	0	0	72,1	56,1	15,95	0,6	0,4	-
01.11.2025	2,318	-0,139	154,69	156,29	151,08	153,99	-2,91	24	0	0	72,2	55,8	16,4	0,6	0,4	-
02.11.2025	2,269	-0,152	157,93	159,72	154,23	157,35	-3,12	24	0	0	72,5	56,7	15,83	0,6	0,4	-
03.11.2025	2,168	-0,169	159,69	161,77	155,94	159,3	-3,36	24	0	0	72,6	57,5	15,11	0,6	0,4	-
04.11.2025	2,263	-0,171	157,66	159,8	154,03	157,45	-3,42	24	0	0	72,2	56,3	15,88	0,6	0,4	-
05.11.2025	2,144	-0,196	160,17	162,74	156,4	160,28	-3,88	24	0	0	72,4	57,3	15,1	0,6	0,4	-
06.11.2025	2,157	-0,208	159,85	162,64	156,1	160,16	-4,06	24	0	0	72,5	57,2	15,27	0,6	0,4	-
07.11.2025	2,171	-0,219	156,86	159,82	153,14	157,39	-4,25	24	0	0	72,9	57,2	15,73	0,6	0,4	-
08.11.2025	2,186	-0,221	152,99	156,05	149,4	153,68	-4,28	24	0	0	73	56,8	16,21	0,6	0,4	-
09.11.2025	2,268	-0,223	151,7	154,8	148,11	152,56	-4,45	24	0	0	72,9	55,9	16,97	0,6	0,4	-
10.11.2025	2,227	-0,246	153,94	157,43	150,31	155,1	-4,79	24	0	0	73	56,4	16,58	0,6	0,4	-
11.11.2025	2,186	-0,235	143,65	147,06	140,25	144,93	-4,68	24	0	1	72,9	55,4	17,41	0,6	0,4	-
12.11.2025	2,226	-0,241	154,69	158,05	151,01	155,7	-4,69	24	0	0	72,9	56,4	16,48	0,6	0,4	-
13.11.2025	2,175	-0,254	151,45	155,12	147,85	152,82	-4,97	24	0	0	72,8	56,2	16,56	0,6	0,4	-
14.11.2025	2,149	-0,277	157,89	161,9	154,16	159,46	-5,3	24	0	0	72,8	56,9	15,85	0,6	0,4	-
15.11.2025	2,156	-0,267	147,26	151,18	143,76	148,98	-5,22	24	0	0	73	56	17	0,6	0,4	-
16.11.2025	2,473	-0,259	141,64	145,1	137,92	142,9	-4,98	24	0	0	76,9	57	19,95	0,6	0,4	-
17.11.2025	2,339	-0,269	145,26	149,03	141,65	146,78	-5,13	24	0	0	75	56,5	18,52	0,6	0,4	-
18.11.2025	2,281	-0,255	138,77	142,57	135,45	140,59	-5,14	24	0	1	73,5	54,6	18,89	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,216	-0,344	143,1	148,32	139,6	146,15	-6,55	24	0	1	74,3	55,9	18,46	0,6	0,4	-
20.11.2025	2,411	-0,306	142,61	147	138,97	144,84	-5,87	24	0	1	75,9	56,2	19,69	0,6	0,4	-
21.11.2025	2,352	-0,299	138,97	143,31	135,43	141,18	-5,75	24	0	1	75,9	56,2	19,72	0,6	0,4	-
22.11.2025	2,391	-0,291	136,14	140,42	132,68	138,38	-5,7	24	0	1	76	55,6	20,39	0,6	0,4	-
23.11.2025	2,763	-0,307	134,91	138,99	131,06	136,83	-5,77	24	0	1	81	57,4	23,57	0,6	0,4	-
Итого:	70,724	0	4699,56	4786,95	4586,91	4715,87	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,724															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	542,317	44794,38	45318,1	43765,13	44598,18
23.11.2025	613,041	49493,94	50105,05	48352,04	49314,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 12:16:59