

#190460#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 11, Калининград

6837

5962

ВКТ-7

00211259

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,668	-0,335	137,39	141,82	133,44	139,54	-6,1	24	0	1	81,5	58,9	22,63	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	2,572	-0,34	143,06	147,68	139,11	145,36	-6,25	24	0	1	79,4	58,4	21,07	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	2,342	-0,244	108,75	112,33	105,8	110,83	-5,03	24	0	1	78,3	53,6	24,64	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	2,262	-0,195	89,29	92,46	86,95	91,42	-4,47	24	0	1	77,1	48,7	28,47	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	2,279	-0,204	91,31	94,63	88,9	93,59	-4,69	24	0	1	76,7	48,6	28,16	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	2,231	-0,19	87,74	91	85,53	90	-4,47	24	0	1	76,5	47,9	28,58	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	2,318	-0,188	87,24	90,43	84,98	89,49	-4,51	24	0	1	77	47,2	29,75	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	2,238	-0,212	91,57	95,21	89,24	94,18	-4,94	24	0	1	75,9	48,2	27,72	0,6	0,4	-
02.12.2025	2,464	-0,278	119,97	124,04	116,78	122,36	-5,58	24	0	1	78,1	54,4	23,67	0,6	0,4	-
03.12.2025	2,375	-0,324	145,61	150,45	141,99	148,3	-6,31	24	0	1	74,5	55,4	19,16	0,6	0,4	-
04.12.2025	2,362	-0,312	150,27	154,88	146,59	152,63	-6,04	24	0	1	74,1	55,7	18,38	0,6	0,4	-
05.12.2025	2,439	-0,245	155,82	159,16	152,04	156,83	-4,79	24	0	1	74,1	56,4	17,77	0,6	0,4	-
06.12.2025	2,472	-0,164	157,95	159,88	154,14	157,51	-3,37	24	0	0	73,6	56,4	17,24	0,6	0,4	-
07.12.2025	2,513	-0,159	152	153,82	148,35	151,62	-3,27	24	0	0	73,5	55,4	18,1	0,6	0,4	-
08.12.2025	2,457	-0,175	154,5	156,57	150,77	154,3	-3,53	24	0	0	73,5	56	17,56	0,6	0,4	-
09.12.2025	2,399	-0,196	160,25	162,73	156,39	160,28	-3,89	24	0	0	73,3	56,5	16,72	0,6	0,4	-
10.12.2025	2,413	-0,172	160,38	162,43	156,54	159,98	-3,44	24	0	0	73,5	56,9	16,64	0,6	0,4	-
11.12.2025	2,425	-0,134	159,8	161,14	155,94	158,69	-2,75	24	0	0	73,7	57,2	16,53	0,6	0,4	-
12.12.2025	2,479	-0,119	159,28	160,3	155,42	157,89	-2,47	24	0	0	73,7	56,8	16,84	0,6	0,4	-
13.12.2025	2,482	-0,098	152,5	153,28	148,86	151,05	-2,19	24	0	0	73,3	55,8	17,47	0,6	0,4	-
14.12.2025	2,549	-0,104	156,16	157,02	152,45	154,75	-2,3	24	0	0	73,3	55,7	17,53	0,6	0,4	-
15.12.2025	2,365	-0,087	144,25	145,03	140,95	143	-2,05	24	0	0	72	54,5	17,54	0,6	0,4	-
16.12.2025	2,5	-0,1	144,77	145,62	141,32	143,59	-2,27	24	0	0	73,2	54,7	18,53	0,6	0,4	-
17.12.2025	2,662	-0,103	143,36	144,1	139,69	141,94	-2,25	24	0	0	76,1	56,2	19,94	0,6	0,4	-
18.12.2025	2,657	-0,108	144,24	145,01	140,53	142,85	-2,32	24	0	0	76,4	56,6	19,8	0,6	0,4	-
19.12.2025	2,533	-0,111	149,56	150,54	145,94	148,35	-2,41	24	0	0	74	55,8	18,23	0,6	0,4	-
20.12.2025	2,457	-0,111	152,66	153,71	149,05	151,49	-2,44	24	0	0	73,2	55,9	17,35	0,6	0,4	-
21.12.2025	2,482	-0,114	153,95	155,05	150,33	152,78	-2,45	24	0	0	73,2	55,8	17,37	0,6	0,4	-
22.12.2025	2,475	-0,117	153,1	154,2	149,46	151,95	-2,49	24	0	0	73,4	56	17,47	0,6	0,4	-
23.12.2025	2,684	-0,11	144,62	145,4	140,82	143,21	-2,39	24	0	0	77	57	20	0,6	0,4	-
Итого:	73,554	0	4151,35	4219,92	4048,3	4159,76	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,554															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	613,041	49493,94	50105,05	48352,04	49314,05
23.12.2025	686,595	53645,29	54324,97	52400,34	53473,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 7:40:37