

#194044#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 11, Калининград
6837
5962
ВКТ-7
00211259
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,093	-0,119	138,49	138,97	134,26	136,65	-2,39	24	0	0	84,1	60,1	24,04	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	2,962	-0,107	137,18	137,62	133,19	135,39	-2,2	24	0	0	81,8	58,6	23,17	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	2,605	-0,12	151,68	152,7	147,94	150,45	-2,51	24	0	0	74,8	56,3	18,52	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,478	-0,108	148,01	149,02	144,49	146,89	-2,4	24	0	0	73,3	55,3	18,04	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,583	-0,095	142,58	143,28	139,16	141,33	-2,17	24	0	0	73,4	54	19,37	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	2,525	-0,107	140,84	141,84	137,4	139,82	-2,42	24	0	0	74,4	55,1	19,31	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	2,859	-0,12	138,82	139,69	135,04	137,54	-2,5	24	0	0	79,3	57,1	22,18	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	3,017	-0,132	136,82	137,65	132,85	135,5	-2,65	24	0	0	81,8	58	23,81	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	2,856	-0,154	137,63	138,9	133,64	136,66	-3,02	24	0	0	81,6	59	22,64	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	2,656	-0,163	143,05	144,62	139,2	142,36	-3,16	24	0	0	78,4	58,1	20,35	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	2,666	-0,156	138,07	139,61	134,33	137,47	-3,14	24	0	0	78,9	57,7	21,16	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	2,82	-0,159	135,19	136,59	131,33	134,47	-3,14	24	0	0	80,7	57,9	22,82	0,6	0,4	-4
05.01.2026	2,856	-0,166	138,33	139,79	134,33	137,52	-3,19	24	0	0	81,5	58,9	22,62	0,6	0,4	-3
06.01.2026	3,017	-0,153	137,5	138,65	133,35	136,33	-2,98	24	0	0	83,7	59,8	23,9	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	3,077	-0,149	134,28	135,25	130,08	132,93	-2,85	24	0	0	85,5	60,6	24,92	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	3,18	-0,137	130,37	131,05	126,13	128,79	-2,66	24	0	0	87,3	60,9	26,43	0,6	0,4	-11
09.01.2026	3,162	-0,139	133,19	133,8	128,82	131,49	-2,67	24	0	0	87,2	61,4	25,74	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	3,1	-0,126	137,51	138,09	133,33	135,8	-2,47	24	0	0	84,2	59,9	24,3	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	3,088	-0,117	137,88	138,38	133,76	136,15	-2,39	24	0	0	83,2	59,1	24,07	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	3,044	-0,125	136,93	137,5	132,73	135,23	-2,5	24	0	0	84,1	60,1	24	0,6	0,4	-
13.01.2026	3,157	-0,113	131,85	132,12	127,61	129,87	-2,26	24	0	0	86,2	60,5	25,72	0,6	0,4	-
14.01.2026	3,103	-0,1	129,2	129,36	125,16	127,24	-2,08	24	0	0	85,2	59,5	25,72	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,801	-0,107	135,97	136,61	132,17	134,46	-2,29	24	0	0	80,3	58,1	22,15	0,6	0,4	-
16.01.2026	2,961	-0,111	131,47	131,97	127,61	129,93	-2,32	24	0	0	82,4	58,2	24,23	0,6	0,4	-
17.01.2026	3,076	-0,122	132,34	132,86	128,18	130,61	-2,43	24	0	0	85,5	60,4	25,08	0,6	0,4	-
18.01.2026	3,231	-0,119	127,75	128,12	123,61	126,02	-2,41	24	0	0	86,8	59,5	27,23	0,6	0,4	-
19.01.2026	3,185	-0,132	125,92	126,44	121,77	124,29	-2,52	24	0	0	87,9	60,6	27,34	0,6	0,4	-
20.01.2026	3,162	-0,142	129,79	130,52	125,6	128,34	-2,74	24	0	0	86,8	60,4	26,44	0,6	0,4	-
21.01.2026	3,201	-0,152	133,21	133,99	128,8	131,64	-2,84	24	0	0	87,9	61,8	26,14	0,6	0,4	-
22.01.2026	3,154	-0,134	122,26	122,96	118,27	120,96	-2,69	24	0	0	87,6	59,6	27,96	0,6	0,4	-
23.01.2026	3,216	-0,164	131,74	132,76	127,41	130,5	-3,09	24	0	0	87,5	60,8	26,64	0,6	0,4	-
Итого:	91,891	0	4205,85	4230,71	4081,55	4162,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,891															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	686,595	53645,29	54324,97	52400,34	53473,81
23.01.2026	778,486	57851,14	58555,68	56481,89	57636,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 13:49:28