

#207579#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Московский проспект 1-3, Калининград

6837

4395

ВКТ-7

00104198

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	6,448	0	221,34	215,12	0	213,98	211,76	0	0	24	0	0	88,2	58,2	30,1	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	6,013	0	208,7	202,74	0	201,92	199,66	0	0	24	0	0	87,1	57,4	29,75	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	5,701	0	211,23	205,71	0	204,75	202,69	0	0	24	0	0	84,3	56,5	27,83	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	5,574	0	209,04	203,58	0	202,69	200,57	0	0	24	0	0	83,9	56,4	27,49	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	5,799	0	210,83	205,19	0	204,3	202,16	0	0	24	0	0	85	56,7	28,37	0,7	0,7	-6
29.01.2026	6,232	0	215,08	209,12	0	207,93	205,86	0	0	24	0	0	88,3	58,3	29,94	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	6,729	0	236,22	229,82	0	228,1	225,97	0	0	24	0	0	90	60,5	29,48	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	7,161	0	263,75	257,05	0	254,63	252,5	0	0	24	0	0	90,3	62,2	28,07	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	7,754	0	307,54	300,03	0	296,67	294,23	0	0	24	0	0	91,4	65,4	26,08	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	7,651	0	289,72	282,29	0	279,29	276,87	0	0	24	0	0	92,4	65,1	27,33	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	7,123	0	243,43	236,55	0	234,58	232,29	0	0	24	0	0	93	62,7	30,31	0,7	0,7	-18
04.02.2026	6,959	0	228,95	222,14	0	220,71	218,38	0	0	24	0	0	92,2	60,7	31,48	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	6,121	0	197,33	191,58	0	190,54	188,58	0	0	24	0	0	90,2	58,1	32,1	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	5,69	0	194,02	188,82	0	187,81	186,06	0	0	24	0	0	86,4	56,2	30,27	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	5,563	0	199,91	194,75	0	193,74	191,95	0	0	24	0	0	84,6	55,9	28,7	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	5,716	0	205,37	200,09	0	198,9	197,11	0	0	24	0	0	85,7	57	28,72	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	6,416	0	214,92	209,2	0	207,65	205,93	0	0	24	0	0	89,2	58,4	30,85	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	5,995	0	205,31	199,06	0	198,48	195,96	0	0	24	0	0	88,3	58,1	30,16	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	5,405	0	197,72	191,29	0	191,65	188,51	0	0	24	0	0	84,4	56,2	28,19	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	5,088	0	200,72	195,52	0	195,02	192,81	0	0	24	0	0	80,8	54,7	26,08	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	5,184	0	203,48	198,36	0	197,55	195,5	0	0	24	0	0	82	55,7	26,24	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	5,712	0	205,04	199,54	0	198,57	196,53	0	0	24	0	0	85,7	57	28,75	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	6,169	0	204,19	198,15	0	197,13	194,97	0	0	24	0	0	90,2	59	31,26	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	6,626	0	218,91	212,46	0	211	208,84	0	0	24	0	0	92,5	61,2	31,35	0,7	0,7	-
17.02.2026	6,501	0	216,65	210,49	0	208,98	206,96	0	0	24	0	0	91,5	60,4	31,07	0,7	0,7	-
Итого:	155,33	0	5509,4	5358,65	0	5326,57	5272,65	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	155,33																	

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	2907,696	141744,04	124418,86	0	138255,23	122761,5	0
17.02.2026	3063,026	147253,44	129777,51	0	143581,8	128034,15	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:35:55