

#141605#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 22.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Московский проспект 1-3, Калининград
6837

Заводской номер счётчика 00104198	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 22.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2367,906	2344,452	23.454

22.35912

Подпись исполнителя _____



#141604#

Отчёт за период с 22.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 6837
Порядковый номер 4395
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104198
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
23.06.2025	-	1,095	0	127,51	125,18	0	124,56	122,92	0	0	24	0	0	72,1	63,3	8,79	0,7	0,7
24.06.2025	-	1,078	0	126,67	124,35	0	123,79	122,11	0	0	24	0	0	71,6	62,9	8,71	0,7	0,7
25.06.2025	-	0,241	0	30,93	29,48	0	30,4	29,07	0	0	24	0	0	61,4	54,2	7,25	0,7	0,7
26.06.2025	-	0,011	0	2,03	0,61	0	2,03	0,61	0	0	24	0	0	29,2	23,4	5,72	0,7	0,7
27.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,2	23,2	0,03	0,7	0,7
28.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	22,5	-0,11	0,7	0,7
29.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,3	22,7	-0,38	0,7	0,7
30.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,8	21,6	0,24	0,7	0,7
01.07.2025	-	0	0	0,42	0,49	0	0,42	0,49	0	0	24	0	0	21,2	21,1	0,16	0,7	0,7
02.07.2025	-	0	0	0,09	0,09	0	0,09	0,09	0	0	24	0	0	21,4	21,3	0,09	0,7	0,7
03.07.2025	-	0,367	0	52,06	52,38	0	51,19	51,71	0	0	24	0	0	58,7	51,1	7,59	0,7	0,7
04.07.2025	-	1,07	0	174,55	173,88	0	170,51	170,47	0	0	24	0	0	72,2	65,9	6,27	0,7	0,7
05.07.2025	-	1,018	0	172,18	171,77	0	168,17	168,39	0	0	24	0	0	72,3	66,3	6,05	0,7	0,7
06.07.2025	-	0,976	0	166,54	166,21	0	162,7	162,92	0	0	24	0	0	72,3	66,2	6,01	0,7	0,7
07.07.2025	-	0,989	0	165,74	165,72	0	161,86	162,38	0	0	24	0	0	72,7	66,6	6,11	0,7	0,7
08.07.2025	-	1,007	0	154,8	154,35	0	151,19	151,34	0	0	24	0	0	72,4	65,8	6,65	0,7	0,7
09.07.2025	-	1,066	0	143,33	142,18	0	140,01	139,48	0	0	24	0	0	72,4	64,8	7,6	0,7	0,7
10.07.2025	-	1,122	0	143,85	142,25	0	140,47	139,52	0	0	24	0	0	72,7	64,7	7,98	0,7	0,7
11.07.2025	-	1,082	0	143,18	141,38	0	139,87	138,69	0	0	24	0	0	72,3	64,6	7,72	0,7	0,7
12.07.2025	-	1,097	0	137,84	135,85	0	134,63	133,28	0	0	24	0	0	72,3	64,2	8,17	0,7	0,7
13.07.2025	-	1,057	0	138,13	136,1	0	134,9	133,56	0	0	24	0	0	72,2	64,4	7,82	0,7	0,7
14.07.2025	-	1,075	0	142,21	140,21	0	138,9	137,58	0	0	24	0	0	72,4	64,7	7,74	0,7	0,7
15.07.2025	-	1,053	0	141,66	139,72	0	138,34	137,03	0	0	24	0	0	72,6	65	7,6	0,7	0,7
16.07.2025	-	1,036	0	139,74	137,81	0	136,5	135,17	0	0	24	0	0	72,5	64,9	7,57	0,7	0,7
17.07.2025	-	1,032	0	136,52	134,59	0	133,37	132,07	0	0	24	0	0	72,1	64,4	7,72	0,7	0,7
18.07.2025	-	1,025	0	133,01	131,02	0	129,97	128,61	0	0	24	0	0	71,7	63,9	7,88	0,7	0,7
19.07.2025	-	0,979	0	126,82	124,91	0	123,97	122,63	0	0	24	0	0	70,9	63	7,91	0,7	0,7
20.07.2025	-	1,012	0	136,02	134,03	0	132,86	131,5	0	0	24	0	0	72,2	64,5	7,63	0,7	0,7
21.07.2025	-	1,017	0	139,82	137,87	0	136,59	135,28	0	0	24	0	0	72	64,5	7,45	0,7	0,7
22.07.2025	-	0,969	0	139,46	137,52	0	136,27	134,94	0	0	24	0	0	71,6	64,5	7,11	0,7	0,7
23.07.2025	-	0,98	0	133,48	131,54	0	130,46	129,12	0	0	24	0	0	71,1	63,6	7,53	0,7	0,7
Итого:	-	23,454	0	3248,59	3211,49	0	3174,02	3150,96	0	0	744	0	-	60,26	54,32	5,96	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
22.06.2025	2344,452	109351,87	92673,29	0	106662,53	91490,09	0
23.07.2025	2367,906	112600,46	95884,78	0	109836,55	94641,05	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения