

#162948#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Московский проспект 1-3, Калининград

6837

4395

ВКТ-7

00104198

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,847	0	55,92	53,61	0	54,67	52,85	0	0	24	0	0	70,9	55,4	15,46	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,844	0	53,17	50,82	0	51,97	50,11	0	0	24	0	0	70,3	54,1	16,23	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,826	0	51,98	49,7	0	50,84	49,03	0	0	24	0	0	70	53,8	16,23	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,871	0	52,39	50,05	0	51,19	49,37	0	0	24	0	0	70,7	53,6	17,04	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,837	0	50,84	48,55	0	49,74	47,92	0	0	24	0	0	70,3	53,5	16,8	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,824	0	46,76	44,5	0	45,73	43,95	0	0	24	0	0	69,8	51,8	18,02	0,7	0,7	-
30.09.2025	1,011	0	60,28	57,9	0	58,99	57,15	0	0	24	0	0	69,7	52,5	17,14	0,7	0,7	-
01.10.2025	1,139	0	174,24	173,39	0	170,53	170,32	0	0	24	0	0	68,7	62	6,67	0,7	0,7	-
02.10.2025	1,978	0	331,55	332,35	0	324,11	326,04	0	0	24	0	0	70,8	64,7	6,09	0,7	0,7	-
03.10.2025	4,27	0	330,56	329,83	0	323,25	324,89	0	0	24	0	0	70,3	57,1	13,2	0,7	0,7	-
04.10.2025	4,279	0	350,04	349,97	0	342,28	344,55	0	0	24	0	0	70,4	57,9	12,5	0,7	0,7	-
05.10.2025	4,228	0	358,56	359,09	0	350,65	353,5	0	0	24	0	0	70,2	58,2	12,06	0,7	0,7	-
06.10.2025	4,23	0	358,12	358,91	0	350,18	353,29	0	0	24	0	0	70,4	58,4	12,08	0,7	0,7	-
07.10.2025	3,514	0	305,4	305,75	0	298,61	300,87	0	0	24	0	0	70,6	58,8	11,76	0,7	0,7	-
08.10.2025	2,385	0	158,53	157,41	0	155,05	155,24	0	0	24	0	0	69,9	54,5	15,37	0,7	0,7	-
09.10.2025	3,108	0	191,25	190,45	0	187,08	187,95	0	0	24	0	0	69,5	52,9	16,63	0,7	0,7	-
10.10.2025	3,112	0	188,45	187,76	0	184,33	185,3	0	0	24	0	0	70	53,1	16,91	0,7	0,7	-
11.10.2025	3,135	0	193,44	193,06	0	189,15	190,48	0	0	24	0	0	70,2	53,6	16,59	0,7	0,7	-
12.10.2025	3,168	0	190,25	189,97	0	186,05	187,47	0	0	24	0	0	70,2	53,1	17,03	0,7	0,7	-
13.10.2025	3,134	0	189,45	189,36	0	185,34	186,9	0	0	24	0	0	69,7	52,8	16,91	0,7	0,7	-
14.10.2025	2,557	0	171,71	170,77	0	167,95	168,42	0	0	24	0	0	69,9	54,6	15,29	0,7	0,7	-
15.10.2025	1,634	0	149,33	145,23	0	146,01	142,9	0	0	24	0	0	70,3	59,1	11,19	0,7	0,7	-
16.10.2025	1,7	0	154,53	150,12	0	151,15	147,72	0	0	24	0	0	70,2	59	11,25	0,7	0,7	-
17.10.2025	1,784	0	156,81	152,63	0	153,33	150,23	0	0	24	0	0	70,2	58,6	11,64	0,7	0,7	-
18.10.2025	1,802	0	147,27	144,17	0	144,1	141,99	0	0	24	0	0	69,6	57,1	12,5	0,7	0,7	-
19.10.2025	1,827	0	147,71	145,08	0	144,48	142,9	0	0	24	0	0	69,9	57,2	12,65	0,7	0,7	-
20.10.2025	1,33	0	99,95	98,14	0	97,73	96,68	0	0	24	0	0	70,2	56,5	13,65	0,7	0,7	-
21.10.2025	2,69	0	198,02	193,75	0	193,63	190,85	0	0	24	0	0	70,4	56,5	13,89	0,7	0,7	-
22.10.2025	4,624	0	320	314,03	0	312,88	309,53	0	0	24	0	0	70,6	55,8	14,79	0,7	0,7	-
23.10.2025	4,713	0	345,58	340,75	0	337,69	335,52	0	0	24	0	0	71,6	57,6	13,95	0,7	0,7	-
Итого:	72,401	0	5582,09	5527,1	0	5458,69	5443,92	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,401																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2025	2421,049	116769,24	99918,35	0	113911,27	98611,64	0
23.10.2025	2493,45	122351,33	105445,45	0	119369,96	104055,56	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 10:27:15