

#283049#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Университетская 4-10, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5876
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209809
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,839	-0,088	113,38	113,35	109,78	112,02	-2,24	23	1	1	86	50,1	35,94	0,6	0,4	-
19.02.2026	3,689	-0,088	116,81	116,95	113,35	115,61	-2,26	24	0	0	82,5	49	33,47	0,6	0,4	-
20.02.2026	3,635	-0,079	113,07	113,17	109,75	111,93	-2,18	24	0	0	82,1	48,1	34,05	0,6	0,4	-
21.02.2026	3,662	-0,084	116,61	116,75	113,24	115,46	-2,22	24	0	0	81,5	48,3	33,26	0,6	0,4	-
22.02.2026	3,148	-0,059	101,42	101,54	98,74	100,58	-1,84	24	0	0	77,7	45	32,7	0,6	0,4	-
23.02.2026	3,171	-0,058	105,26	105,32	102,54	104,35	-1,81	24	0	0	76,7	45	31,73	0,6	0,4	-
24.02.2026	3,215	-0,061	110,86	110,99	108,03	109,87	-1,84	24	0	0	75,9	45,4	30,5	0,6	0,4	-
25.02.2026	3,356	-0,069	112,44	112,56	109,44	111,42	-1,98	24	0	0	78	46,5	31,49	0,6	0,4	-
26.02.2026	3,264	-0,071	112,94	113,19	110,03	112,05	-2,02	24	0	0	76,8	46,3	30,48	0,6	0,4	-
27.02.2026	2,736	-0,049	94,6	94,75	92,34	93,95	-1,61	24	0	0	73,6	43,2	30,38	0,6	0,4	-
28.02.2026	2,465	-0,031	82,21	82,22	80,28	81,53	-1,25	24	0	0	73,2	41,8	31,34	0,6	0,4	-
01.03.2026	2,874	-0,052	102,32	102,55	99,9	101,61	-1,71	24	0	0	73,1	43,6	29,5	0,6	0,4	-
02.03.2026	2,931	-0,063	106,6	106,93	104,04	105,95	-1,91	24	0	0	73,5	44,5	28,99	0,6	0,4	-
03.03.2026	2,637	-0,046	91,9	92,08	89,72	91,29	-1,57	24	0	0	73,4	43,3	30,15	0,6	0,4	-
04.03.2026	3,035	-0,064	111,8	112,15	109,13	111,06	-1,93	24	0	0	73,2	44,6	28,6	0,6	0,4	-
05.03.2026	3,082	-0,071	114,45	114,86	111,7	113,76	-2,06	24	0	0	73,5	45,1	28,43	0,6	0,4	-
06.03.2026	3,002	-0,059	108,43	108,72	105,82	107,65	-1,83	24	0	0	74,1	44,9	29,15	0,6	0,4	-
07.03.2026	2,701	-0,045	96,74	96,94	94,44	96,02	-1,58	24	0	0	73,3	44	29,36	0,6	0,4	-
08.03.2026	2,552	-0,031	85,38	85,36	83,36	84,64	-1,28	24	0	0	73	41,8	31,23	0,6	0,4	-
09.03.2026	2,385	-0,027	80,2	80,12	78,32	79,45	-1,13	24	0	0	72,9	41,9	31,05	0,6	0,4	-
10.03.2026	2,28	-0,017	73,42	73,19	71,67	72,63	-0,96	24	0	0	72,8	40,4	32,33	0,6	0,4	-
11.03.2026	2,145	-0,008	66,35	66	64,78	65,5	-0,72	24	0	0	72,9	39,3	33,57	0,6	0,4	-
12.03.2026	2,386	-0,016	76,45	76,14	74,61	75,56	-0,95	24	0	0	73,1	40,6	32,48	0,6	0,4	-
13.03.2026	2,273	-0,017	73,01	72,72	71,27	72,15	-0,88	24	0	0	73,2	40,8	32,38	0,6	0,4	-
14.03.2026	1,955	-0,006	58,9	58,49	57,51	58,09	-0,58	24	0	0	72,6	38,2	34,34	0,6	0,4	-
15.03.2026	2,385	-0,017	78,82	78,55	77	77,9	-0,9	24	0	0	72,4	41	31,41	0,6	0,4	-
16.03.2026	2,611	-0,028	88,4	88,26	86,28	87,48	-1,2	24	0	0	73,4	42,6	30,83	0,6	0,4	-
17.03.2026	2,616	-0,032	89,3	89,18	87,19	88,41	-1,22	24	0	0	73	42,4	30,6	0,6	0,4	-
18.03.2026	2,752	-0,038	97,8	97,78	95,48	96,88	-1,4	24	0	0	73,1	43,7	29,44	0,6	0,4	-
Итого:	82,782	0	2779,87	2780,81	2709,74	2754,8	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,782															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 695

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	348,738	11179,73	11196,55	10869,31	11060,44
18.03.2026	431,52	13959,6	13977,36	13579,05	13815,24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:22:56