

#150761#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 19.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Кооперация плюс, ООО
Полоцкая 45, Калининград
4257

Заводской номер счётчика 1645993	Показания прибора, Гкал 19.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3476,907	3458,053	18.854

Подпись исполнителя _____



#150760#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 19.10.2025.

Номер абонента 4257
Порядковый номер 6403
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1645993
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,3	23,5	3,2	3,2
22.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,7	23,8	3,2	3,2
23.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,3	22,6	3,2	3,2
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,3	20,7	3,2	3,2
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18	19,6	3,2	3,2
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	17,7	19,1	3,2	3,2
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	17,6	19	3,2	3,2
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,1	19,4	3,2	3,2
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	17,2	18,7	3,2	3,2
30.09.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	16,6	18	3,2	3,2
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	17	18,4	3,2	3,2
02.10.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	16,7	18,5	3,2	3,2
03.10.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	15,6	17,7	3,3	3,2
04.10.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	15,4	17,2	3,4	3,3
05.10.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	16,8	18,1	3,4	3,3
06.10.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	17,5	18,7	3,4	3,3
07.10.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	17,3	18,5	3,3	3,3
08.10.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	17,2	18,5	3,4	3,3
09.10.2025	-	0	0,016	0	0,031	0,016	24	24	0	0	19,4	18,4	3,4	3,3
10.10.2025	-	0	0,016	0	0	0	24	24	0	0	22,1	20,8	4,1	3,3
11.10.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,1	20,8	4,4	3,3
12.10.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,7	21,1	4,4	3,3
13.10.2025	-	0,803	31,312	30,672	30,609	30,359	24	24	0	0	70,9	44,7	4,4	3,3
14.10.2025	-	1,24	55,188	54,375	53,906	53,781	24	24	0	0	71,4	48,5	3,7	3,3
15.10.2025	-	1,22	56	55,25	54,734	54,641	24	24	0	0	71,4	49,1	3,3	3,3
16.10.2025	-	3,224	264,484	263,844	258,312	259,469	24	24	0	0	72,1	59,6	3,3	3,3
17.10.2025	-	3,831	369,875	369,531	361,219	363,031	24	24	0	0	72,3	61,7	3,8	3,4
18.10.2025	-	4,467	315,469	314,281	308,125	309,438	24	24	0	0	72,1	57,6	3,9	3,4
19.10.2025	-	4,069	262,953	262,203	256,859	258,359	24	24	0	0	71,8	56	3,7	3,4
Итого:	-	18,854	1355,313	1350,156	1323,795	1329,094	696	696	-	-	31,43	27,87	3,48	3,27

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	3458,053	168979,297	167918,312	164763,922	165640,203	24264,99	4,38
19.10.2025	3476,907	170334,609	169268,469	166087,719	166969,297	24960,99	4,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения