

#191692#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Кооперация плюс, ООО
Полоцкая 45, Калининград
4257

Заводской номер счётчика 1645993	Показания прибора, Гкал 20.01.2026	Предыдущие показания, Гкал 20.12.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3860,549	3710,909	149.64

Подпись исполнителя _____



#191691#

Отчёт за период с 20.12.2025 по 20.01.2026.

Номер абонента 4257
 Порядковый номер 6403
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1645993
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.01.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.12.2025	5,6	3,93	200,359	199,016	195,672	196,484	24	24	0	0	72,3	52,2	3,7	3,6
22.12.2025	3,7	3,949	198,875	197,312	194,219	194,812	24	24	0	0	72,3	52	3,7	3,6
23.12.2025	0	2,722	133,766	132,781	130,578	131,109	24	24	0	0	72,8	51,9	3,7	3,6
24.12.2025	-6,3	3,05	116,016	114,594	113,078	113,328	24	24	0	0	74,5	47,6	2,5	2,4
25.12.2025	-5,6	4,74	173,172	170,812	168,125	168,5	24	24	0	0	81,8	53,6	2,6	2,5
26.12.2025	4,4	4,341	205,281	203,359	200,312	200,812	24	24	0	0	73,5	51,9	3,6	3,6
27.12.2025	5,4	4,142	207,344	205,578	202,531	203,016	24	24	0	0	72,1	51,6	3,7	3,6
28.12.2025	3,8	3,875	199,609	197,984	194,906	195,422	24	24	0	0	72,4	52,6	3,7	3,6
29.12.2025	2,5	3,886	204,578	201,766	199,531	198,922	24	24	0	0	74,4	55	3,7	3,6
30.12.2025	-1,1	4,834	201,375	199,109	195,828	196,344	24	24	0	0	79,3	54,6	3,7	3,6
31.12.2025	-4,2	5,004	202,062	199,703	196,156	196,734	24	24	0	0	82	56,5	3,6	3,6
01.01.2026	-5,2	4,92	206,969	204,719	201	201,672	24	24	0	0	81,2	56,7	3,6	3,6
02.01.2026	1,2	4,464	200,25	198,297	194,953	195,531	23,41	23,41	0	0	77,4	54,6	3,7	3,6
03.01.2026	-0,6	4,709	202,5	200,531	197,031	197,766	24	24	0	0	78,3	54,5	3,7	3,6
04.01.2026	-4	4,885	200,328	198,391	194,672	195,562	24	24	0	0	80,4	55,3	3,7	3,6
05.01.2026	-3	5,179	209,359	207,406	203,25	204,344	24	24	0	0	81,8	56,4	3,7	3,6
06.01.2026	-5,5	5,423	210	207,828	203,5	204,594	24	24	0	0	84,6	58	3,7	3,6
07.01.2026	-7,8	5,393	200,859	198,578	194,516	195,469	24	24	0	0	85,7	58	3,7	3,6
08.01.2026	-11	5,579	196,781	194,484	190,359	191,453	24	24	0	0	87,3	58	3,6	3,6
09.01.2026	-9,6	5,649	201,938	199,578	195,359	196,422	24	24	0	0	87,1	58,3	3,6	3,6
10.01.2026	-5,2	5,386	206,219	204,109	199,906	201,031	24	24	0	0	84	57,1	3,6	3,6
11.01.2026	-5,2	5,234	204,047	202,156	197,953	199,156	24	24	0	0	83	56,6	3,7	3,6
12.01.2026	-	5,291	198,516	196,531	192,375	193,547	24	24	0	0	84,6	57,1	3,7	3,6
13.01.2026	-	5,381	191,328	189,172	185,219	186,297	24	24	0	0	86,1	57,1	3,7	3,6
14.01.2026	-	5,43	194,406	191,984	188,281	189,125	24	24	0	0	85,6	56,8	3,7	3,6
15.01.2026	-	4,958	197,75	195,641	192,172	192,922	24	24	0	0	80,2	54,5	3,6	3,6
16.01.2026	-	5,06	188,516	186,359	182,922	183,75	24	24	0	0	82,5	54,9	3,7	3,6
17.01.2026	-	5,46	194,312	191,938	188,141	189,047	24	24	0	0	85,9	57	3,7	3,6
18.01.2026	-	5,561	190,719	188,203	184,469	185,328	24	24	0	0	87,5	57,4	3,7	3,6
19.01.2026	-	5,579	185,438	182,844	179,281	180,078	24	24	0	0	88,1	57	3,6	3,6
20.01.2026	-	5,623	195,359	192,859	189,047	189,938	24	24	0	0	86,8	57,1	3,6	3,6
Итого:	-1,7	149,637	6018,031	5953,622	5845,342	5868,515	743,41	743,41	-	-	80,82	55,22	3,6	3,53

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743,41 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	T _{тн} , ч
20.12.2025	3710,909	181501,969	180338,766	176986,406	177900,016	26448,97	4,38
20.01.2026	3860,549	187520	186292,391	182831,75	183768,531	27192,37	4,38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____