

#144457#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

* Гимназия №32, МАОУ
Сергея Тюленина 2, Калининград
3685

Заводской номер счётчика 20111482	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	20,896	14,524	6.372	1.522

Подпись исполнителя _____



#144456#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3685
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20111482
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,199	0	5,954	0	0	5,847	0	0	24	0	62,4	54,3	0,37	0,32
22.07.2025	-	0,201	0	6,149	0	0	6,039	0	0	24	0	62,2	54,3	0,37	0,32
23.07.2025	-	0,205	0	6,349	0	0	6,236	0	0	24	0	62,2	54,3	0,37	0,32
24.07.2025	-	0,214	0	6,089	0	0	5,98	0	0	24	0	62,5	53,9	0,37	0,32
25.07.2025	-	0,197	0	5,944	0	0	5,838	0	0	24	0	62,4	54,4	0,38	0,33
26.07.2025	-	0,196	0	5,869	0	0	5,764	0	0	24	0	62,5	54,4	0,38	0,33
27.07.2025	-	0,185	0	5,878	0	0	5,773	0	0	24	0	62,4	54,7	0,38	0,33
28.07.2025	-	0,201	0	5,98	0	0	5,873	0	0	24	0	62,5	54,3	0,38	0,33
29.07.2025	-	0,213	0	6,174	0	0	6,063	0	0	24	0	62,5	54,1	0,37	0,32
30.07.2025	-	0,216	0	6,324	0	0	6,211	0	0	24	0	62,4	54,1	0,36	0,33
31.07.2025	-	0,231	0	6,282	0	0	6,169	0	0	24	0	62,7	53,7	0,36	0,33
01.08.2025	-	0,226	0	6,164	0	0	6,053	0	0	24	0	62,7	53,8	0,37	0,32
02.08.2025	-	0,191	0	5,957	0	0	5,851	0	0	24	0	62,4	54,7	0,37	0,33
03.08.2025	-	0,189	0	6,18	0	0	6,07	0	0	24	0	62,3	54,8	0,37	0,32
04.08.2025	-	0,32	0	6,424	0	0	6,305	0	0	24	0	63,5	51,4	0,37	0,32
05.08.2025	-	0,207	0	6,115	0	0	5,006	0	0	24	0	62,3	54,1	0,37	0,33
06.08.2025	-	0,204	0	6,16	0	0	6,05	0	0	24	0	62,3	54,2	0,37	0,33
07.08.2025	-	0,213	0	6,094	0	0	5,985	0	0	24	0	62,6	54,1	0,37	0,33
08.08.2025	-	0,208	0	6,199	0	0	6,088	0	0	24	0	62,3	54,1	0,37	0,33
09.08.2025	-	0,192	0	6,109	0	0	6	0	0	24	0	62,2	54,6	0,37	0,33
10.08.2025	-	0,183	0	5,967	0	0	5,861	0	0	24	0	62,2	54,7	0,37	0,33
11.08.2025	-	0,202	0	6,274	0	0	6,162	0	0	24	0	62,3	54,5	0,37	0,33
12.08.2025	-	0,198	0	6,476	0	0	6,359	0	0	24	0	62,8	55,3	0,37	0,33
13.08.2025	-	0,195	0	5,95	0	0	5,844	0	0	24	0	62,4	54,4	0,37	0,33
14.08.2025	-	0,198	0	6,045	0	0	5,937	0	0	24	0	62,3	54,3	0,37	0,33
15.08.2025	-	0,193	0	5,964	0	0	5,857	0	0	24	0	62,4	54,5	0,37	0,33
16.08.2025	-	0,184	0	5,773	0	0	5,669	0	0	24	0	62,3	54,6	0,37	0,33
17.08.2025	-	0,191	0	6,021	0	0	5,914	0	0	24	0	62,2	54,6	0,37	0,34
18.08.2025	-	0,22	0	6,149	0	0	6,038	0	0	24	0	62,5	53,8	0,37	0,34
19.08.2025	-	0,203	0	6,283	0	0	6,171	0	0	24	0	62,2	54,4	0,36	0,33
20.08.2025	-	0,197	0	6,108	0	0	5,999	0	0	24	0	62,3	54,4	0,35	0,32
Итого:	-	6,372	0	189,404	0	0	186,012	0	0	744	0	62,43	54,25	0,37	0,33

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	14,524	472,867	0	1,158	464,028	0	1,141	1426	20
20.08.2025	20,896	662,267	0	1,158	650,042	0	1,141	2170	20

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения