

#146561#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Гимназия №32, МАОУ
Сергея Тюленина 2, Калининград
3685

Заводской номер счётчика 20111482	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	30,544	20,896	9.648	2.304

Подпись исполнителя



#146560#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3685
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20111482
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,213	0	6,242	0	0	6,131	0	0	24	0	62,4	54,1	0,36	0,33
22.08.2025	-	0,205	0	6,166	0	0	6,056	0	0	24	0	62,4	54,4	0,36	0,33
23.08.2025	-	0,214	0	6,371	0	0	6,258	0	0	24	0	62,4	54,2	0,36	0,33
24.08.2025	-	0,197	0	6,376	0	0	6,263	0	0	24	0	62,2	54,7	0,36	0,33
25.08.2025	-	0,206	0	6,561	0	0	6,445	0	0	24	0	62,2	54,5	0,36	0,33
26.08.2025	-	0,212	0	6,236	0	0	6,125	0	0	24	0	62,5	54,3	0,36	0,33
27.08.2025	-	0,211	0	6,391	0	0	6,277	0	0	24	0	62,3	54,3	0,36	0,33
28.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,9	27,3	0,37	0,32
29.08.2025	-	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	23,2	22,4	0,37	0,31
30.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	21,2	0,37	0,31
31.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,1	0,37	0,31
01.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21	0,37	0,31
02.09.2025	-	0,336	0	82,279	0	0	80,387	0	0	24	0	71,7	70,7	0,36	0,33
03.09.2025	-	0,503	0	135,411	0	0	132,277	0	0	24	0	72	71,1	0,35	0,35
04.09.2025	-	0,481	0	146,395	0	0	142,966	0	0	24	0	72,3	71,5	0,36	0,35
05.09.2025	-	0,484	0	155,156	0	0	151,535	0	0	24	0	72,2	71,4	0,36	0,35
06.09.2025	-	0,257	0	153,604	0	0	150,053	0	0	24	0	71,8	71,4	0,36	0,35
07.09.2025	-	0,255	0	149,669	0	0	146,19	0	0	24	0	72,1	71,7	0,36	0,35
08.09.2025	-	0,494	0	156,387	0	0	152,705	0	0	24	0	72,6	71,8	0,36	0,35
09.09.2025	-	0,498	0	152,521	0	0	148,991	0	0	24	0	71,8	71	0,36	0,34
10.09.2025	-	0,501	0	150,781	0	0	147,332	0	0	24	0	71,5	70,7	0,36	0,34
11.09.2025	-	0,494	0	148,395	0	0	144,963	0	0	24	0	71,8	71	0,36	0,35
12.09.2025	-	0,508	0	148,444	0	0	144,989	0	0	24	0	72,1	71,3	0,36	0,35
13.09.2025	-	0,266	0	149,5	0	0	146,022	0	0	24	0	72,1	71,7	0,36	0,35
14.09.2025	-	0,259	0	145,886	0	0	142,548	0	0	24	0	71,4	71	0,36	0,34
15.09.2025	-	0,517	0	150,393	0	0	146,904	0	0	24	0	72	71,2	0,36	0,35
16.09.2025	-	0,51	0	150,91	0	0	147,422	0	0	24	0	71,8	71	0,37	0,35
17.09.2025	-	0,545	0	148,557	0	0	145,139	0	0	24	0	71,7	70,8	0,36	0,35
18.09.2025	-	0,517	0	150,864	0	0	147,381	0	0	24	0	71,8	71	0,36	0,35
19.09.2025	-	0,511	0	151,071	0	0	147,537	0	0	24	0	72,3	71,5	0,37	0,35
20.09.2025	-	0,254	0	138,589	0	0	135,384	0	0	24	0	71,9	71,4	0,36	0,36
Итого:	-	9,648	0	2809,156	0	0	2744,281	0	0	744	0	61,94	59,57	0,36	0,34

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	20,896	662,267	0	1,158	650,042	0	1,141	2170	20
20.09.2025	30,544	3471,426	0	1,158	3394,321	0	1,141	2914	20

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения