

#150858#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Гимназия №32, МАОУ
Сергея Тюленина 2, Калининград
3685

Заводской номер счётчика 20111482	Показания прибора, ГДж 20.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	138,685	30,544	108.141	25.829

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЁТЧИКИ
ИП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
23 » 10 2025

#150857#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 3685
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20111482
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0,248	0	140,435	0	0	137,186	0	0	24	0	71,9	71,5	0,36	0,36
22.09.2025	-	0,483	0	138,812	0	0	135,645	0	0	24	0	71,3	70,5	0,36	0,35
23.09.2025	-	0,538	0	136,4	0	0	133,24	0	0	24	0	71,9	71	0,36	0,35
24.09.2025	-	0,533	0	134,445	0	0	131,335	0	0	24	0	71,8	70,9	0,36	0,35
25.09.2025	-	0,543	0	131,819	0	0	128,795	0	0	24	0	71,5	70,5	0,36	0,35
26.09.2025	-	0,512	0	129,595	0	0,001	126,648	0	0,001	24	0	71,2	70,2	0,36	0,35
27.09.2025	-	0,276	0	130,958	0	0	127,922	0	0	24	0	72	71,4	0,36	0,35
28.09.2025	-	0,268	0	127,776	0	0	124,854	0	0	24	0	71,4	70,9	0,35	0,35
29.09.2025	-	0,547	0	122,68	0	0	119,887	0	0	24	0	71,3	70,2	0,35	0,35
30.09.2025	-	0,52	0	117,324	0	0,007	114,684	0	0,007	24	0	70,7	69,6	0,35	0,35
01.10.2025	-	0,546	0,002	166,674	0	0	162,845	0	0	24	0	71,6	70,8	0,37	0,34
02.10.2025	-	0,555	0	196,386	0	0,007	191,89	0	0,007	24	0	71,5	70,8	0,41	0,36
03.10.2025	-	0,56	0,002	188,128	0	0	183,749	0	0	24	0	72,1	71,4	0,42	0,38
04.10.2025	-	0,281	0	185,064	0	0	180,766	0	0	24	0	72,2	71,8	0,42	0,39
05.10.2025	-	0,28	0	190,193	0	0	185,758	0	0	24	0	72,3	71,9	0,43	0,39
06.10.2025	-	6,94	0	261,582	0	0,032	255,437	0	0,031	24	0	72,6	66,1	0,42	0,39
07.10.2025	-	10,125	0,007	220,595	0	0,063	215,457	0	0,062	24	0	72,2	61	0,42	0,38
08.10.2025	-	6,499	0,014	52,806	0	0,047	51,61	0	0,047	24	0	71	41	0,45	0,35
09.10.2025	-	5,818	0,007	44,811	0	0,14	43,796	0	0,139	24	0	71,2	39,6	0,45	0,35
10.10.2025	-	5,978	0,02	46,751	0	0	45,691	0	0	24	0	71,1	39,9	0,45	0,35
11.10.2025	-	5,396	0	41,356	0	0	40,418	0	0	24	0	71,1	39,3	0,45	0,35
12.10.2025	-	5,569	0	43,623	0	0	42,641	0	0	24	0	70,9	39,7	0,45	0,35
13.10.2025	-	6,473	0	52,024	0	0,2	50,845	0	0,199	24	0	71,1	40,8	0,44	0,35
14.10.2025	-	6,794	0,029	55,069	0	0,245	53,815	0	0,243	24	0	71,3	41,4	0,44	0,36
15.10.2025	-	6,506	0,035	51,994	0	0	50,815	0	0	24	0	71,2	40,6	0,44	0,36
16.10.2025	-	6,415	0	50,5	0	0,075	49,349	0	0,074	24	0	71,4	40,4	0,44	0,36
17.10.2025	-	6,353	0,011	49,979	0	0	48,835	0	0	24	0	71,5	40,4	0,44	0,36
18.10.2025	-	6,971	0	58,301	0	0	56,959	0	0	24	0	71,7	42,5	0,44	0,36
19.10.2025	-	6,926	0	63,531	0	0	62,147	0	0	24	0	69,5	42,9	0,42	0,36
20.10.2025	-	8,69	0	82,255	0	0	80,382	0	0	24	0	71,3	45,5	0,43	0,37
Итого:	-	108,143	0,127	3411,866	0	0,817	3333,401	0	0,81	720	0	71,46	57,48	0,41	0,36

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	30,544	3471,426	0	1,158	3394,321	0	1,141	2914	20
20.10.2025	138,685	6883,291	0	1,975	6727,72	0	1,951	3634	20

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения