

#179232#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 04.12.2025 по 22.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Лилии Ивановной 16, Калининград (отопление)  
4113

Заводской номер счётчика 1444427	Показания прибора, Гкал 22.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 04.12.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	94,667	11,292	83.375

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЁТЧИ  
МП «Калининградтеп  
ОТЧЕТ ПРИ  
« 24 » 12 2025

#179231#

Отчёт за период с 04.12.2025 по 22.12.2025.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 3797  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1444427  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 24.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
05.12.2025	-	4,567	592,929	589,105	585,863	584,029	24	24	0	0	51	43,3	9	5,1
06.12.2025	-	4,321	592,017	589,184	585,265	584,281	24	24	0	0	50	42,6	9	5,1
07.12.2025	-	4,606	592,042	588,69	584,855	583,526	24	24	0	0	51,5	43,7	9	5,1
08.12.2025	-	4,499	591,88	588,512	584,836	583,423	24	24	0	0	51	43,4	9	5,1
09.12.2025	-	4,141	592,202	588,464	585,649	583,659	24	24	0	0	49,2	42,2	9	5,1
10.12.2025	-	3,954	591,635	588,147	585,27	583,435	24	24	0	0	48,6	41,9	9	5,1
11.12.2025	-	3,969	591,172	587,559	584,812	582,855	24	24	0	0	48,6	41,8	9	5,1
12.12.2025	-	4,181	591,533	587,671	584,891	582,803	24	24	0	0	49,6	42,5	9	5,1
13.12.2025	-	4,499	591,19	587,225	584,099	582,108	24	24	0	0	51,2	43,6	9	5,1
14.12.2025	-	4,354	591,863	587,329	585,045	582,398	24	24	0	0	50,2	42,8	9	5,1
15.12.2025	-	4,669	592,249	587,765	585,015	582,595	24	24	0	0	51,6	43,7	9	5,1
16.12.2025	-	5,105	591,696	587,053	583,839	581,521	24	24	0	0	53,8	45,2	9	5,1
17.12.2025	-	5,68	590,761	585,622	581,99	579,534	24	24	0	0	57	47,4	9	5,1
18.12.2025	-	5,535	568,486	562,827	560,031	556,986	24	24	0	0	57,1	47,3	9	5,1
19.12.2025	-	5,178	604,562	597,283	596,318	591,436	24	24	0	0	54,6	46	9	5,1
20.12.2025	-	4,67	605,086	598,88	597,632	593,509	24	24	0	0	51,9	44,1	9	5,1
21.12.2025	-	4,626	604,845	598,491	597,469	593,172	24	24	0	0	51,6	43,9	9	5,1
22.12.2025	-	4,822	605,359	597,772	597,703	592,303	24	24	0	0	52,6	44,6	9	5,1
Итого:	-	83,376	10681,507	10597,579	10550,582	10503,573	432	432	-	-	51,73	43,89	9	5,1

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 432 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
04.12.2025	11,292	1241,635	1405,304	1224,792	1391,861	57,83	0
22.12.2025	94,667	11923,143	12002,884	11775,375	11895,434	489,83	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения