

#207575#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Лилии Ивановой 16, Калининград (ГВС)
4113
8854
ВКТ-7
00261572
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	1,949	0,784	102,93	83,34	101,07	82,31	18,76	24	0	0	62,5	51	11,56	0,11	0,11	-9,4
25.01.2026	2,022	0,86	103,59	82,09	101,76	81,06	20,7	24	0	0	62,3	50,9	11,39	0,11	0,11	-7,3
26.01.2026	1,805	0,683	99,5	82,43	97,69	81,43	16,26	24	0	0	62,7	51,2	11,48	0,11	0,11	-4,4
27.01.2026	1,762	0,664	98,96	82,32	97,13	81,31	15,82	24	0	0	62,6	51,4	11,28	0,11	0,12	-3,8
28.01.2026	1,72	0,645	99,1	83,02	97,3	82,02	15,28	24	0	0	62,6	51,5	11,03	0,11	0,11	-6
29.01.2026	1,926	0,796	102,25	82,65	100,38	81,64	18,74	24	0	0	62,9	51,7	11,24	0,11	0,11	-9,7
30.01.2026	1,773	0,629	100,66	84,86	98,8	83,85	14,95	24	0	0	62,9	51,3	11,62	0,11	0,11	-12,4
31.01.2026	1,999	0,808	104,01	83,95	102,14	82,91	19,23	24	0	0	62,9	51,2	11,67	0,11	0,11	-13,8
01.02.2026	2,129	0,918	105,53	82,77	103,64	81,73	21,91	24	0	0	62,8	51,2	11,66	0,11	0,11	-18,9
02.02.2026	1,922	0,74	101,74	83,19	99,89	82,18	17,71	24	0	0	62,8	51	11,86	0,11	0,11	-20,1
03.02.2026	1,954	0,781	101,17	81,61	99,31	80,6	18,71	24	0	0	62,8	51	11,82	0,11	0,11	-18
04.02.2026	1,965	0,755	102,99	84,04	101,1	83,02	18,08	24	0	0	62,8	50,8	12	0,11	0,11	-12,3
05.02.2026	1,865	0,686	103,49	86,41	101,6	85,34	16,26	24	0	0	62,8	51,2	11,62	0,11	0,11	-7,6
06.02.2026	1,859	0,693	103,64	86,38	101,76	85,31	16,45	24	0	0	62,9	51,4	11,44	0,11	0,12	-3,2
07.02.2026	1,851	0,724	103,03	85,2	101,16	84,15	17,01	24	0	0	62,9	51,7	11,17	0,11	0,11	-3,3
08.02.2026	2,012	0,879	104,18	82,41	102,32	81,38	20,94	24	0	0	62,4	51,3	11,06	0,11	0,11	-4,9
09.02.2026	1,771	0,655	100,03	83,72	98,19	82,69	15,5	24	0	0	62,8	51,5	11,36	0,11	0,12	-12,1
10.02.2026	1,82	0,706	103,99	86,7	102,09	85,6	16,49	24	0	0	62,9	51,9	10,92	0,11	0,12	-12,4
11.02.2026	1,771	0,669	109,6	93,41	107,6	92,21	15,39	24	0	0	62,8	52,6	10,23	0,11	0,12	-3,8
12.02.2026	1,807	0,724	108,67	91,09	106,71	89,89	16,82	24	0	0	62,5	52,4	10,14	0,11	0,12	-0,7
13.02.2026	1,698	0,634	104,79	89,42	102,9	88,22	14,68	24	0	0	62,7	52,3	10,36	0,12	0,12	-1,2
14.02.2026	1,777	0,709	104,62	87,64	102,76	86,44	16,32	24	0	0	62,9	52,4	10,44	0,17	0,12	-6,7
15.02.2026	1,884	0,794	105,79	86,66	103,87	85,49	18,38	24	0	0	63	52,5	10,48	0,14	0,12	-11,2
16.02.2026	1,817	0,714	104,58	87,19	102,69	86,03	16,66	24	0	0	62,9	52,2	10,73	0,11	0,12	-
17.02.2026	1,817	0,686	103,92	87,08	102,03	85,96	16,07	24	0	0	62,9	51,8	11,09	0,11	0,12	-
Итого:	46,675	0	2582,76	2129,58	2535,89	2102,77	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,675															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1165,349	69784,32	57928,38	68566,65	57203,42
17.02.2026	1212,024	72367,08	60057,96	71102,54	59306,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 8:11:31