

#283045#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Лилии Ивановной 16, Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8854
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261572
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	1,81	0,718	102,54	85,03	100,68	83,93	16,75	24	0	0	62,9	52	10,87	0,11	0,12	-
19.02.2026	1,926	0,844	101,7	81,04	99,85	80	19,85	24	0	0	62,7	51,8	10,82	0,11	0,11	-
20.02.2026	1,774	0,697	93,07	75,57	91,38	74,64	16,74	24	0	0	62,7	51	11,74	0,11	0,11	-
21.02.2026	1,782	0,726	91,36	72,95	89,68	72,11	17,57	24	0	0	62,5	50,8	11,68	0,1	0,11	-
22.02.2026	1,724	0,685	90,81	73,2	89,2	72,36	16,84	24	0	0	61,8	50,1	11,61	0,1	0,11	-
23.02.2026	1,793	0,768	91,68	71,63	90,09	70,83	19,26	24	0	0	60,8	49,5	11,28	0,11	0,11	-
24.02.2026	1,66	0,66	89,72	72,48	88,22	71,64	16,58	24	0	0	60,7	49,5	11,23	0,11	0,11	-
25.02.2026	1,738	0,716	89,38	70,73	87,85	69,92	17,93	24	0	0	61,2	49,7	11,52	0,11	0,11	-
26.02.2026	1,633	0,662	89,99	72,77	88,48	71,94	16,54	24	0	0	60,6	49,6	10,91	0,11	0,11	-
27.02.2026	1,611	0,642	87,4	70,85	85,94	70,06	15,88	24	0	0	60,9	49,6	11,26	0,11	0,11	-
28.02.2026	1,647	0,653	87,11	70,34	85,58	69,54	16,04	24	0	0	61,8	50,2	11,57	0,11	0,11	-
01.03.2026	1,707	0,741	91,64	72,26	90,14	71,44	18,7	24	0	0	60	49,5	10,56	0,11	0,11	-
02.03.2026	1,646	0,656	87,58	70,67	86,09	69,85	16,24	24	0	0	61,3	49,8	11,48	0,11	0,11	-
03.03.2026	1,645	0,658	88,29	71,48	86,73	70,62	16,11	24	0	0	61,6	50,3	11,34	0,11	0,11	-
04.03.2026	1,613	0,626	102,53	86,72	100,82	85,64	15,18	24	0	0	60,4	50,7	9,77	0,11	0,11	-
05.03.2026	1,706	0,692	111,79	94,35	109,92	93,15	16,77	24	0	0	60,1	51	9,15	0,11	0,11	-
06.03.2026	1,658	0,656	106,77	90,37	104,92	89,21	15,71	24	0	0	60,6	51	9,53	0,11	0,11	-
07.03.2026	1,696	0,678	105,06	88,06	103,23	86,99	16,24	24	0	0	61,1	51,2	9,84	0,11	0,11	-
08.03.2026	1,717	0,693	103,68	86,56	101,84	85,48	16,36	24	0	0	61,8	51,7	10,04	0,11	0,11	-
09.03.2026	1,775	0,752	105,22	86,54	103,39	85,48	17,91	24	0	0	61,4	51,6	9,83	0,11	0,11	-
10.03.2026	1,535	0,601	102,12	86,62	100,44	85,58	14,86	24	0	0	59,2	50	9,25	0,11	0,12	-
11.03.2026	1,749	0,7	107,59	90,74	105,65	89,54	16,11	24	0	0	62,6	52,7	9,9	0,11	0,11	-
12.03.2026	1,76	0,704	106,34	89,36	104,37	88,19	16,18	24	0	0	62,9	52,8	10,12	0,11	0,11	-
13.03.2026	1,643	0,601	101,5	86,95	99,64	85,8	13,84	24	0	0	63	52,5	10,47	0,11	0,11	-
14.03.2026	1,782	0,722	101,99	84,51	100,13	83,44	16,69	24	0	0	63	52,4	10,62	0,11	0,11	-
15.03.2026	1,843	0,778	102,96	84,09	101,1	83,03	18,07	24	0	0	62,8	52,3	10,53	0,11	0,11	-
16.03.2026	1,705	0,652	100,71	84,89	98,85	83,78	15,07	24	0	0	63	52,4	10,67	0,11	0,11	-
17.03.2026	1,723	0,669	101,21	84,91	99,36	83,81	15,55	24	0	0	62,8	52,2	10,6	0,11	0,11	-
18.03.2026	1,719	0,664	103,62	87,52	101,74	86,37	15,37	24	0	0	62,7	52,3	10,39	0,11	0,11	-
Итого:	49,72	0	2845,36	2343,19	2795,31	2314,37	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,72															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1212,024	72367,08	60057,96	71102,54	59306,19
18.03.2026	1261,744	75212,44	62401,15	73897,85	61620,56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:52:36