

#147752#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Лилии Иванихиной 16, Калининград (ГВС)  
4113

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>00261572      | Показания<br>прибора,<br>Гкал<br>23.09.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>Гкал<br>23.08.2025 | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система I | 966,905                                     | 927,817                                        | 39.088                         |

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#147149#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113  
Порядковый номер 8854  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261572  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | t <sub>нар</sub> , °C | dQ, Гкал | dQ <sub>г</sub> , Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTm, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td,   | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 24.08.2025 | -                     | 1,626    | 0,728                  | 85,55   | 65,69   | 84,18   | 64,97   | 19,21  | 24       | 0      | 0       | 58,3   | 47,8   | 10,51 | 0,41    | 0,1     |
| 25.08.2025 | -                     | 0,512    | 0,311                  | 81,97   | 66,98   | 81,5    | 66,65   | 14,85  | 24       | 0      | 1       | 32,6   | 30,2   | 2,39  | 0,6     | 0,1     |
| 26.08.2025 | -                     | 0,11     | 0,114                  | 78,12   | 68,87   | 77,88   | 68,63   | 9,25   | 24       | 0      | 1       | 21,4   | 21,6   | -0,15 | 0,6     | 0,1     |
| 27.08.2025 | -                     | 0,095    | 0,099                  | 76,03   | 67,93   | 75,79   | 67,7    | 8,09   | 24       | 0      | 1       | 20,9   | 21     | -0,1  | 0,6     | 0,1     |
| 28.08.2025 | -                     | 0,077    | 0,077                  | 76,17   | 69,67   | 75,93   | 69,43   | 6,5    | 24       | 0      | 1       | 20,9   | 21     | -0,12 | 0,6     | 0,1     |
| 29.08.2025 | -                     | 0,079    | 0,084                  | 80,18   | 73,3    | 79,94   | 73,06   | 6,88   | 24       | 0      | 1       | 21,1   | 21,3   | -0,15 | 0,5     | 0,1     |
| 30.08.2025 | -                     | 0,35     | 0,17                   | 88,66   | 80,12   | 88,26   | 79,81   | 8,45   | 24       | 0      | 1       | 27,4   | 25     | 2,37  | 0,12    | 0,12    |
| 31.08.2025 | -                     | 1,75     | 0,78                   | 99,52   | 79,16   | 97,92   | 78,22   | 19,7   | 24       | 0      | 0       | 58,4   | 48,5   | 9,98  | 0,12    | 0,12    |
| 01.09.2025 | -                     | 1,682    | 0,68                   | 95,55   | 78,29   | 93,9    | 77,33   | 16,57  | 24       | 0      | 0       | 61,1   | 50,5   | 10,65 | 0,12    | 0,12    |
| 02.09.2025 | -                     | 1,364    | 0,485                  | 84,1    | 71,67   | 82,68   | 70,81   | 11,87  | 24       | 0      | 0       | 61     | 50,4   | 10,57 | 0,12    | 0,12    |
| 03.09.2025 | -                     | 1,394    | 0,537                  | 87,79   | 73,5    | 86,37   | 72,62   | 13,75  | 24       | 0      | 0       | 59,2   | 49,4   | 9,75  | 0,12    | 0,12    |
| 04.09.2025 | -                     | 1,388    | 0,526                  | 87,15   | 73,61   | 85,71   | 72,71   | 13     | 24       | 0      | 0       | 59,9   | 49,8   | 10,06 | 0,12    | 0,12    |
| 05.09.2025 | -                     | 1,422    | 0,544                  | 86,79   | 73,02   | 85,34   | 72,11   | 13,23  | 24       | 0      | 0       | 60,6   | 50,3   | 10,31 | 0,12    | 0,12    |
| 06.09.2025 | -                     | 1,391    | 0,522                  | 86,31   | 73      | 84,85   | 72,09   | 12,76  | 24       | 0      | 0       | 60,6   | 50,4   | 10,2  | 0,11    | 0,11    |
| 07.09.2025 | -                     | 1,497    | 0,626                  | 88,23   | 72      | 86,79   | 71,16   | 15,63  | 24       | 0      | 0       | 59,8   | 49,8   | 9,95  | 0,11    | 0,11    |
| 08.09.2025 | -                     | 1,464    | 0,583                  | 86,99   | 72,15   | 85,54   | 71,24   | 14,3   | 24       | 0      | 0       | 60,4   | 50,1   | 10,28 | 0,11    | 0,11    |
| 09.09.2025 | -                     | 1,478    | 0,573                  | 87,41   | 72,66   | 85,94   | 71,76   | 14,18  | 24       | 0      | 0       | 60,4   | 49,9   | 10,5  | 0,11    | 0,11    |
| 10.09.2025 | -                     | 1,473    | 0,566                  | 86,69   | 72,03   | 85,25   | 71,19   | 14,06  | 24       | 0      | 0       | 60,4   | 49,8   | 10,59 | 0,11    | 0,11    |
| 11.09.2025 | -                     | 1,485    | 0,577                  | 84,05   | 68,91   | 82,6    | 68,11   | 14,49  | 24       | 0      | 0       | 60,3   | 49,4   | 10,92 | 0,11    | 0,11    |
| 12.09.2025 | -                     | 1,559    | 0,7                    | 83,4    | 65,54   | 81,98   | 64,81   | 17,17  | 24       | 0      | 0       | 60,1   | 49,4   | 10,64 | 0,11    | 0,11    |
| 13.09.2025 | -                     | 1,542    | 0,639                  | 84,98   | 68,19   | 83,55   | 67,4    | 16,15  | 24       | 0      | 0       | 59,8   | 49,1   | 10,72 | 0,11    | 0,11    |
| 14.09.2025 | -                     | 1,585    | 0,7                    | 85,69   | 67      | 84,25   | 66,21   | 18,04  | 24       | 0      | 0       | 59     | 48,7   | 10,35 | 0,11    | 0,11    |
| 15.09.2025 | -                     | 1,532    | 0,617                  | 84,01   | 67,63   | 82,58   | 66,87   | 15,71  | 24       | 0      | 0       | 59,8   | 48,8   | 11,01 | 0,11    | 0,11    |
| 16.09.2025 | -                     | 1,545    | 0,632                  | 84,25   | 67,37   | 82,82   | 66,61   | 16,21  | 24       | 0      | 0       | 59,5   | 48,5   | 10,97 | 0,11    | 0,11    |
| 17.09.2025 | -                     | 1,507    | 0,591                  | 83,78   | 67,79   | 82,39   | 67,05   | 15,34  | 24       | 0      | 0       | 59,2   | 48,2   | 11,06 | 0,11    | 0,11    |
| 18.09.2025 | -                     | 1,55     | 0,644                  | 84,56   | 67,28   | 83,16   | 66,52   | 16,64  | 24       | 0      | 0       | 59     | 48,1   | 10,88 | 0,11    | 0,11    |
| 19.09.2025 | -                     | 1,531    | 0,626                  | 84,03   | 67,36   | 82,61   | 66,61   | 16     | 24       | 0      | 0       | 59,5   | 48,5   | 10,95 | 0,11    | 0,11    |
| 20.09.2025 | -                     | 1,528    | 0,611                  | 83,9    | 67,5    | 82,47   | 66,76   | 15,71  | 24       | 0      | 0       | 59,5   | 48,4   | 11,07 | 0,11    | 0,11    |
| 21.09.2025 | -                     | 1,596    | 0,701                  | 84,78   | 66,24   | 83,35   | 65,47   | 17,88  | 24       | 0      | 0       | 59,6   | 48,9   | 10,63 | 0,11    | 0,11    |
| 22.09.2025 | -                     | 1,469    | 0,575                  | 82,35   | 67,13   | 80,93   | 66,37   | 14,56  | 24       | 0      | 0       | 59,8   | 48,8   | 11,06 | 0,11    | 0,11    |
| 23.09.2025 | -                     | 1,507    | 0,609                  | 83,41   | 67,15   | 81,98   | 66,4    | 15,58  | 24       | 0      | 0       | 59,6   | 48,6   | 10,93 | 0,19    | 0,11    |
| Итого:     | -                     | 39,088   | 16,227                 | 2636,4  | 2178,74 | 2598,44 | 2156,68 | 441,76 | 744      | 0      | -       | 52,87  | 44,2   | 8,67  | 0,2     | 0,11    |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 23.08.2025 | 927,817 | 55955,35 | 46602,25 | 54969,9  | 46010,56 |
| 23.09.2025 | 966,905 | 58591,75 | 48780,99 | 57568,34 | 48167,24 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения