

#190455#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Лилии Ивановой 16, Калининград (ГВС)

4113

8854

ВКТ-7

00261572

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	1,704	0,677	91,33	74,59	89,69	73,66	16,03	24	0	0	62,7	51,2	11,5	0,11	0,11	-3,9
25.11.2025	1,653	0,629	93,48	77,65	91,84	76,7	15,14	24	0	0	62	50,9	11,14	0,11	0,11	-0,9
26.11.2025	1,701	0,651	94,51	77,9	92,86	76,96	15,9	24	0	0	61,6	50,3	11,29	0,11	0,11	-0,4
27.11.2025	1,698	0,688	94,63	77,03	93,03	76,11	16,92	24	0	0	61	50,2	10,82	0,11	0,11	-1,3
28.11.2025	1,707	0,692	94,12	76,7	92,46	75,74	16,72	24	0	0	61,6	50,6	10,99	0,11	0,11	-0,4
29.11.2025	1,658	0,672	90,46	73,52	88,88	72,64	16,24	24	0	0	61,8	50,7	11,1	0,11	0,11	-0,3
30.11.2025	1,376	0,603	59,3	40,4	58,28	39,92	18,36	24	0	0	60,7	49,8	10,83	0,11	0,11	-0,5
01.12.2025	1,423	0,7	66,88	47,91	65,76	47,34	18,42	24	0	0	60,3	50,1	10,21	0,11	0,11	-
02.12.2025	1,707	0,664	93,71	76,78	92,07	75,83	16,24	24	0	0	61,4	50,1	11,3	0,11	0,11	-
03.12.2025	1,692	0,676	94,9	77,04	93,29	76,16	17,13	24	0	0	60	49,2	10,81	0,12	0,12	-
04.12.2025	1,601	0,607	92,22	76,47	90,62	75,56	15,06	24	0	0	60,6	49,7	10,94	0,14	0,11	-
05.12.2025	1,678	0,644	92,75	76,14	91,14	75,2	15,94	24	0	0	61,1	49,8	11,29	0,15	0,11	-
06.12.2025	1,724	0,712	93,54	75,09	91,93	74,19	17,74	24	0	0	60,7	49,8	10,93	0,25	0,11	-
07.12.2025	1,719	0,73	93,98	74,58	92,45	73,74	18,71	24	0	0	59,6	49,1	10,5	0,29	0,11	-
08.12.2025	1,662	0,671	92,15	74,68	90,61	73,79	16,82	24	0	0	60,3	49,4	10,84	0,18	0,11	-
09.12.2025	1,643	0,661	91,75	74,74	90,19	73,83	16,36	24	0	0	60,8	50	10,83	0,17	0,11	-
10.12.2025	1,654	0,662	91,26	74,41	89,64	73,48	16,16	24	0	0	61,4	50,4	10,98	0,12	0,11	-
11.12.2025	1,613	0,647	90,99	74,36	89,46	73,45	16,01	24	0	0	60,8	50	10,73	0,16	0,11	-
12.12.2025	1,57	0,607	89,93	74,45	88,38	73,52	14,86	24	0	0	61,1	50,2	10,88	0,16	0,11	-
13.12.2025	1,628	0,652	91,03	74,13	89,48	73,25	16,23	24	0	0	60,8	50	10,79	0,18	0,11	-
14.12.2025	1,727	0,752	92,71	73,01	91,14	72,17	18,97	24	0	0	60,1	49,6	10,51	0,22	0,11	-
15.12.2025	1,632	0,658	90,98	73,98	89,44	73,09	16,35	24	0	0	60,5	49,7	10,82	0,22	0,11	-
16.12.2025	1,595	0,627	90,33	73,92	88,82	73,04	15,78	24	0	0	60,2	49,4	10,78	0,29	0,11	-
17.12.2025	1,666	0,677	90,68	73,32	89,13	72,41	16,72	24	0	0	61,1	50,1	11,01	0,26	0,11	-
18.12.2025	1,52	0,704	59,26	39,11	58,24	38,62	19,62	24	0	0	61,4	48,6	12,8	0,18	0,11	-
19.12.2025	1,38	0,691	38,95	18,93	38,27	18,71	19,56	24	0	0	62,7	44,8	17,83	0,13	0,11	-
20.12.2025	1,446	0,747	39,93	18,31	39,25	18,07	21,18	24	0	0	62,3	44,8	17,5	0,13	0,11	-
21.12.2025	1,48	0,778	41,12	17,99	40,43	17,79	22,64	24	0	0	61,3	44,4	16,91	0,18	0,11	-
22.12.2025	1,429	0,738	39,99	18,58	39,3	18,36	20,94	24	0	1	62,2	44,9	17,32	0,18	0,11	-
23.12.2025	1,578	0,696	74,92	56,84	73,58	56,14	17,44	24	0	1	62,2	50,6	11,63	0,34	0,12	-
Итого:	48,264	0	2451,79	1912,56	2409,66	1889,47	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,264															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	1062,06	64104,68	53329,41	62986,74	52661,11
23.12.2025	1110,324	66556,47	55241,97	65396,4	54550,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:55:08